LEGENDA

- **A** palo altezza f.t. m.5 con apparecchio d'illuminazione testa palo, led x=7.770 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **B** palo altezza f.t. m.6 con apparecchio d'illuminazione testa palo, led x=7.770 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **C** palo altezza f.t. m.6 con apparecchio d'illuminazione testa palo, led x=430 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **D** palo altezza f.t. m.6 con apparecchio d'illuminazione testa palo, led x=860 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **E** palo altezza f.t. m.6 con apparecchio d'illuminazione testa palo, led x=430 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **H** palo altezza f.t. m.8 con apparecchio d'illuminazione testa palo, led x=430 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **I** palo altezza f.t. m 8 con apparecchio d'illuminazione testa palo, led x=860 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **L** palo altezza f.t. m.9 con apparecchio d'illuminazione testa palo, led x=5500 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **N** palo altezza f.t. m.10 con apparecchio d'illuminazione su testa palo, led x=860 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **O** palo altezza f.t. m.10 con apparecchio d'illuminazione testa palo, led x=5500 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **P** palo altezza f.t. m.10 con apparecchio d'illuminazione su braccio lungh. 1m, led x=15660 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **Q** palo altezza f.t. m.11 con apparecchio d'illuminazione su testa palo, led x=15660 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **Y** palo altezza f.t. m.11 con apparecchio d'illuminazione su braccio doppio lungh. 2m, led x= 15582 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **T** palo altezza f.t. m.11 con apparecchio d'illuminazione su braccio lungh. 1m, led x= 20000 lumen, con pozzetto di derivazione e blocco di fondazione palo.
- **1** Apparecchio d'illuminazione led > 3770 lumen su palo o braccio esistente.
- **2** Apparecchio d'illuminazione led > 6430 lumen su palo o braccio esistente.
- **4** Apparecchio d'illuminazione led > 15660 lumen su palo o braccio esistente.
- Q.n. — Quadro elettrico di comando e protezione entro armadio stradale in vetroresina dotato di sezionatore per gruppo di misura
- 3x1(1.5 + terra) — Cavidotto interrato con tubazione in PE a doppia parete corrugato diam. 110 mm con numero e conduttori di energia in cavo FG16(o)R16 0,6 /1kw da q.nero. Derivazione al Gruppo illuminante FG16R16 3x2,5 + 1 G 2,5 mmq
- Pozzetto di derivazione 40*40*30 cm con chiusino in ghisa classe C250 UNI-EN 124



Città di Palermo

Assessorato della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.

Settore OO.PP.

Servizio Infrastrutture e Servizi a rete

Dirigente Capo Settore:
Dott. Maurizio Pedicone

RUP.:
Ing. Antonio Mazzon

Coord. della Progettazione:
Ing. Leonardo Triolo

Coord. per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Arch. Fabio Cittati

Palermo aprile 2021

GRUPPO TECNICO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE

SUPPORTO AL RUP:	GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Ing. Roberto Cairone	Ing. Leonardo Triolo
Coll. Amm. Ugo De Castro	Arch. Giacomo Cabasino
Coll. Amm. Fausto Rizzo	Geom. Luigi D'Agostino
Geom. Natale Schiera	Geom. Arch. Fabio Cittati

VISTI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Agenda Urbana PO FESR 2014/2020
Progetto AU_PA_4.1.3.c

"Adozione soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione con sistemi automatici di regolazione - Efficientamento impianti di pubblica illuminazione nelle zone a monte della Circonvallazione della città di Palermo"

TAV. 5.02	**QUADRO 02**
	1:1000