

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO



*GESTORE DEL SISTEMA IDRICO
INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE
OTTOMALE DI AGRIGENTO*

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Subentro a Girgenti Acque SpA

.....

PROGETTO ESECUTIVO - PRIMO STRALCIO

*Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione
rete idrica Comune di Agrigento*

ALLEGATO N°

19.2

TITOLO ELABORATO

ELABORATI ECONOMICI

Elenco Prezzi

Nome file: 19.2 Elenco Prezzi.pdf

Scala:

Visti ed approvazioni:

CUP: C43H11000140004



Delta Ingegneria s.r.l.

*I DIRETTORI TECNICI:
Ing. Maurizio Carlino
Ing. Nicola D'Alessandro*



*Arch. Carmelo Carlino
Ing. Domenico D'Alessandro
Ing. Alfonso Collura
Ing. Desiderio Carlino
Geol. Massimo Carlino
Ing. Manuela Carlino
Ing. Martina Carlino*

F					
E					
D					
C					
B					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO

Comune di Agrigento

Provincia Agrigento

Oggetto :

Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica Comune di Agrigento - Sistema di adduzione primario - Progetto esecutivo - PRIMO STRALCIO -

Stazione appaltante :

Comune di Agrigento

ELENCO PREZZI UNITARI

IL PROGETTISTA

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
1	1.1.4.1	<p>Voci Finite senza Analisi</p> <p>Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.</p> <p>in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW</p> <p style="text-align: right;">EURO NOVE/76</p>	€/metro cubo	9,76
2	1.1.5.1	<p>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.</p> <p>in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUE/87</p>	€/metro cubo	5,87
3	1.1.5.2	<p>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.</p> <p>in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
4	1.1.6.1	<p>cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza</p> <p style="text-align: right;">EURO QUATTORDICI/77</p> <p>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.</p> <p>in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW</p> <p style="text-align: right;">EURO DODICI/24</p>	€/metro cubo	14,77
5	1.1.7.1	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.</p> <p>in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW</p> <p style="text-align: right;">EURO UNDICI/80</p>	€/metro cubo	12,24
6	1.1.7.2	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.</p> <p>in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTIDUE/60</p>	€/metro cubo	22,60
7	1.1.9.1	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.</p> <p>all'esterno di edifici</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOTRENTADUE/98</p>	€/metro cubo	132,98
8	1.2.1.5.1	<p>Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità.</p> <p>- Per ogni m3 10% del relativo prezzo.</p> <p>Sovrapprezzo art. 1.1.5.1</p> <p style="text-align: right;">EURO ZERO/59</p>	€/metro cubo	0,59
9	1.2.1.5.2	<p>Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità.</p> <p>- Per ogni m3 10% del relativo prezzo.</p> <p>Sovrapprezzo art. 1.1.5.2</p> <p style="text-align: right;">EURO UNO/48</p>	€/metro cubo	1,48
10	1.2.1.6.1	<p>Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità.</p> <p>- Per ogni m3 10% del relativo prezzo.</p> <p>Sovrapprezzo ar. 1.1.6.1</p> <p style="text-align: right;">EURO UNO/22</p>	€/metro cubo	1,22
11	1.2.1.7.1	<p>Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità.</p> <p>- Per ogni mc 10% del relativo prezzo.</p> <p>Sovrapprezzo art. 1.1.7.1</p> <p style="text-align: right;">EURO UNO/18</p>	€/metro cubo	1,18
12	1.2.1.7.2	<p>Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		profondità. - Per ogni m3 10% del relativo prezzo. Sovraprezzo art. 1.1.7.2 EURO DUE/26	€/metro cubo	2,26
13	1.2.3	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere.- per ogni m ³ di scavo EURO SEI/19	€/metro cubo	6,19
14	1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m ³ di materiale costipato EURO QUATTRO/83	€/metro cubo	4,83
15	1.2.5.1	trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano EURO ZERO/65	€/mcKm	0,65
16	1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano EURO ZERO/78	€/mcKm	0,78
17	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. EURO VENTIDUE/01	€/metro cubo	22,01
18	1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi EURO CINQUE/89	€/metro quadrato	5,89
19	1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO TRE/79	€/metro	3,79
20	3.1.1.1	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.</p> <p>per opere in fondazione con C 8/10</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOCINQUANTASETTE/63</p>	€/metro cubo	157,63
21	3.1.1.2	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.</p> <p>per opere in fondazione con C 12/15</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOESSANTACINQUE/45</p>	€/metro cubo	165,45
22	3.1.1.4	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.</p> <p>per opere in fondazione con C 16/20</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOSETTANTAQUATTRO/57</p>	€/metro cubo	174,57
23	3.1.1.7	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.</p> <p>per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOOTTANTAUNO/09</p>	€/metro cubo	181,09
24	3.1.2.5	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.</p> <p>per opere in fondazione per lavori stradali C25/30</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOOTTANTAUNO/34</p>	€/metro cubo	181,34
25	3.1.2.6	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.</p> <p>per opere in fondazione per lavori stradali C28/35</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOOTTANTANOVE/44</p>	€/metro cubo	189,44
26	3.1.2.13	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione per lavori stradali C25/30 EURO CENTOOTTANTACINQUE/03	€/metro cubo	185,03
27	3.1.2.14	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione per lavori stradali C28/35 EURO CENTONOVANTATRE/12	€/metro cubo	193,12
28	3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate EURO DUE/71	€/chilogrammo	2,71
29	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. EURO TRENTAOTTO/59	€/metro quadrato	38,59
30	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. EURO TRE/45	€/chilogrammo	3,45
31	6.1.2.2	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano EURO QUARANTADUE/74	€/metro cubo	42,74
32	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.</p> <p>per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore</p>		
33	6.1.6.2	<p>EURO DUE/79</p> <p>Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.</p> <p>per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore</p>	€/m ² /cm	2,79
34	6.2.2.2	<p>EURO TRE/67</p> <p>Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compresi la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>dimensione 25x25 cm</p>	€/m ² /cm	3,67
35	6.2.8.1	<p>EURO TRENTANOVE/95</p> <p>Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre,</p>	€/metro quadrato	39,95

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm EURO NOVANTANOVE/73	€/metro	99,73
36	6.2.12.1	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340/2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata EURO CINQUANTASETTE/60	€/metro	57,60
37	6.2.13.4	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 - 8 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm ² , sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: spessore cm 8 di colore antracite bruno rosso e giallo EURO QUARANTANOVE/34	€/metro quadrato	49,34
38	6.3.7	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.- per ogni m ³ e per ogni km EURO ZERO/65	€/mcKm	0,65
39	6.4.1.2	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN) EURO QUATTRO/28	€/chilogrammo	4,28
40	6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN) EURO CINQUE/42	€/chilogrammo	5,42
41	7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO QUATTRO/00	€/chilogrammo	4,00
42	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. EURO TRE/02	€/chilogrammo	3,02
43	7.1.4	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO VENTITRE/46	€/chilogrammo	23,46
44	7.2.13	Sabbatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + ½ (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in cantiere a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata		
		EURO VENTITRE/88	€/metro quadrato	23,88
45	7.2.14	Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata		
		EURO SEDICI/83	€/metro quadrato	16,83
46	9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
		EURO VENTISEI/74	€/metro quadrato	26,74
47	9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati, certificati a norma UNi EN 998-1, aventi coefficienti di permeabilità al vapore μ non inferiore a 7 e resistenza a compressione non inferiore a 2 N/mmq. Dato su pareti verticali od orizzontali, a mano o con inotnacatrice, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore		
		EURO VENTISEI/55	€/metro quadrato	26,55
48	10.1.3.1	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili		
		EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/98	€/metro cubo	154,98
49	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
		EURO VENTIDUE/19	€/metro quadrato	22,19
50	12.1.1	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
		EURO OTTO/66	€/metro quadrato	8,66
51	13.1.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione, compresa la fattura delle giunzioni, quale che sia il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO SEDICI/77	€/chilogrammo	16,77
52	13.1.4.9	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.). Nel prezzo è compreso il ripristino dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte. DN 350 mm; acciaio Fe 42; s=6,3 mm; PN 4,0 MPa		
		EURO TRECENTOQUATTRO/22	€/metro	304,22
53	13.1.4.11	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute e ss.mm.ii.). Nel prezzo è compreso il ripristino dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte. DN 450 mm; acciaio Fe 42; s=6,3 mm; PN 3,0 MPa		
		EURO QUATTROCENTODIECI/02	€/metro	410,02
54	13.2.1.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Classe secondo le norme EN545:2010- Fino a DN 300 mm C 40- DN 350 ÷ 600 mm C 30- DN 700 ÷ 1000 mm C 25 DN 80 mm		
		EURO CENTODODICI/19	€/metro	112,19
55	13.2.1.5	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Classe		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
56	13.2.1.7	<p>secondo le norme EN545:2010- Fino a DN 300 mm C 40- DN 350 ÷ 600 mm C 30- DN 700 ÷ 1000 mm C 25 DN 150 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOSESSANTAOTTO/28</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 applicata per metallizzazione e successivo strato di finitura di vernice epossidica. In alternativa il sopra citato rivestimento esterno può essere sostituito con zinco applicato per metallizzazione più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di cui alla voce 13.2.3) con applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, conforme alla norma ISO 8180, per tutta la lunghezza dei tubi. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi lunghezza, devono essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura prevista dalla detta norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Classe secondo le norme EN545:2010- Fino a DN 300 mm C 40- DN 350 ÷ 600 mm C 30- DN 700 ÷ 1000 mm C 25 DN 250 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO TRECENTOQUINDICI/98</p>	€/metro	168,28
57	13.2.2	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9164 e/o a flangia secondo la norma UNI EN 1092-2 (ISO 7005-2), con caratteristiche specifiche e di collaudo secondo la Norma UNI EN 545. Il rivestimento interno ed esterno dei raccordi deve essere costituito: per DN 60 ÷ 300 mm da uno strato di vernice epossidica azzurra applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo Zn; per DN 350 ÷ 1000 mm da uno strato di vernice sintetica nera applicata per cataforesi o immersione. I pezzi speciali saranno completi di contro flangia, guarnizioni e bulloni solo per i raccordi a bicchiere mentre per i pezzi speciali a flangia sono escluse bulloneria in acciaio e guarnizioni piane. Compresa l'esecuzione dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO TREDICI/96</p>	€/chilogrammo	13,96
58	13.2.4.1	<p>Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 16; scartamento serie 15 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremità flangiate secondo norma EN 1092-2; idonea all'impiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1, grado di perdita A; temperatura di esercizio fino a 50°C; cuneo interamente ricoperto con gomma EPDM vulcanizzata sullo stesso, dotato di pattini in materiale plastico atti a ridurre la coppia di manovra; albero in acciaio inox 1.4021 o 1.4057, norma EN 10088-1, rollato a freddo; corpo, testata e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento interno ed esterno in resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che attesti la conformità dell'intera valvola al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante.</p> <p>DN 50 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO QUATTROCENTOSETTANTASETTE/54</p>	€/cadauno	477,54
59	13.2.4.3	<p>Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 16; scartamento serie 15 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremità flangiate</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>secondo norma EN 1092-2; idonea all'impiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1, grado di perdita A; temperatura di esercizio fino a 50°C; cuneo interamente ricoperto con gomma EPDM vulcanizzata sullo stesso, dotato di pattini in materiale plastico atti a ridurre la coppia di manovra; albero in acciaio inox 1.4021 o 1.4057, norma EN 10088-1, rollato a freddo; corpo, testata e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento interno ed esterno in resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che attesti la conformità dell'intera valvola al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 80 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO SEICENTOTRENTACINQUE/00</p>	€/cadauno	635,00
60	13.2.4.4	<p>Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 16; scartamento serie 15 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremità flangiate secondo norma EN 1092-2; idonea all'impiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1, grado di perdita A; temperatura di esercizio fino a 50°C; cuneo interamente ricoperto con gomma EPDM vulcanizzata sullo stesso, dotato di pattini in materiale plastico atti a ridurre la coppia di manovra; albero in acciaio inox 1.4021 o 1.4057, norma EN 10088-1, rollato a freddo; corpo, testata e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento interno ed esterno in resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che attesti la conformità dell'intera valvola al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 100 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO SETTECENTOQUARANTAUNO/59</p>	€/cadauno	741,59
61	13.2.4.6	<p>Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 16; scartamento serie 15 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremità flangiate secondo norma EN 1092-2; idonea all'impiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1, grado di perdita A; temperatura di esercizio fino a 50°C; cuneo interamente ricoperto con gomma EPDM vulcanizzata sullo stesso, dotato di pattini in materiale plastico atti a ridurre la coppia di manovra; albero in acciaio inox 1.4021 o 1.4057, norma EN 10088-1, rollato a freddo; corpo, testata e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento interno ed esterno in resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che attesti la conformità dell'intera valvola al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 150 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO MILLECENNOTRE/82</p>	€/cadauno	1.103,82
62	13.2.4.7	<p>Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 16; scartamento serie 15 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremità flangiate secondo norma EN 1092-2; idonea all'impiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1, grado di perdita A; temperatura di</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
63	13.2.4.8	<p>esercizio fino a 50°C; cuneo interamente ricoperto con gomma EPDM vulcanizzata sullo stesso, dotato di pattini in materiale plastico atti a ridurre la coppia di manovra; albero in acciaio inox 1.4021 o 1.4057, norma EN 10088-1, rollato a freddo; corpo, testata e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento interno ed esterno in resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che attesti la conformità dell'intera valvola al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 200 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO DUEMILACENTODIECI/56</p>	€/cadauno	2.110,56
64	13.2.4.9	<p>Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 16; scartamento serie 15 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremità flangiate secondo norma EN 1092-2; idonea all'impiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1, grado di perdita A; temperatura di esercizio fino a 50°C; cuneo interamente ricoperto con gomma EPDM vulcanizzata sullo stesso, dotato di pattini in materiale plastico atti a ridurre la coppia di manovra; albero in acciaio inox 1.4021 o 1.4057, norma EN 10088-1, rollato a freddo; corpo, testata e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento interno ed esterno in resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che attesti la conformità dell'intera valvola al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 250 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO TREMILADIECI/71</p>	€/cadauno	3.010,71
65	13.2.8.1	<p>Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 16; scartamento serie 15 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremità flangiate secondo norma EN 1092-2; idonea all'impiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1, grado di perdita A; temperatura di esercizio fino a 50°C; cuneo interamente ricoperto con gomma EPDM vulcanizzata sullo stesso, dotato di pattini in materiale plastico atti a ridurre la coppia di manovra; albero in acciaio inox 1.4021 o 1.4057, norma EN 10088-1, rollato a freddo; corpo, testata e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento interno ed esterno in resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che attesti la conformità dell'intera valvola al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 300 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO TREMILANOVECENTOSEI/23</p>	€/cadauno	3.906,23
		<p>Apparecchio di sfiato automatico a singola funzione (degasaggio) per acqua potabile; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-4, classificazione PN 10 o PN 16 oppure PN 25; temperatura di esercizio fino a 50°C; flangia di collegamento secondo norma EN 1092-2; corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563 con rivestimento interno ed esterno in resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>lavorazione meccanica; eventuale griglia in acciaio inox A2; guarnizione a labbro in EPDM; valvola di sfiato in ottone; corredato di rapporto di prova che attesti la conformità dell'intero sfiato al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compreso ogni onere per dare l'apparecchio perfettamente funzionante.</p> <p>DN 40, 50, 65 mm</p> <p style="text-align: center;">EURO QUATTROCENTOVENTIDUE/80</p>	€/cadauno	422,80
66	13.2.9.1	<p>Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione (svuotamento/riempimento e degasaggio della condotta) per acqua potabile; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-4, classificazione PN 16 oppure PN 25; temperatura di esercizio fino a 50°C; flangia di collegamento secondo norma EN 1092-2; corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563 con rivestimento interno ed esterno in resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; eventuale griglia in acciaio inox A2; guarnizione a labbro in EPDM; galleggiante in ABS o in metallo interamente ricoperto di EPDM per vulcanizzazione; corredato di rapporto di prova che attesti la conformità dell'intero sfiato al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compreso ogni onere per dare l'apparecchio perfettamente funzionante.</p> <p>DN 60-65 mm</p> <p style="text-align: center;">EURO SEICENTOCINQUANTAQUATTRO/17</p>	€/cadauno	654,17
67	13.2.9.2	<p>Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione (svuotamento/riempimento e degasaggio della condotta) per acqua potabile; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-4, classificazione PN 16 oppure PN 25; temperatura di esercizio fino a 50°C; flangia di collegamento secondo norma EN 1092-2; corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563 con rivestimento interno ed esterno in resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; eventuale griglia in acciaio inox A2; guarnizione a labbro in EPDM; galleggiante in ABS o in metallo interamente ricoperto di EPDM per vulcanizzazione; corredato di rapporto di prova che attesti la conformità dell'intero sfiato al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compreso ogni onere per dare l'apparecchio perfettamente funzionante.</p> <p>DN 80-100 mm</p> <p style="text-align: center;">EURO MILLESEICENTOTRE/56</p>	€/cadauno	1.603,56
68	13.2.10.1	<p>Idrante antincendio a colonna con curva al piede con corpo in ghisa sferoidale secondo norma UNI ISO 1083 e carico di rottura minimo di 40 N/mm², prodotto in stabilimento e certificato a norma UNI EN 29001:- con corpo suddiviso in due parti, fra loro collegate da giunto a frattura predeterminata facilmente sostituibile con kit di ripristino (in dotazione con l'idrante deve essere fornito un kit di riserva), colonna interna di manovra in due parti che si scolleghino automaticamente fra loro in caso di rovesciamento della parte superiore dell'idrante e che si riuniscano mediante semplice incastro;- viti di manovra in acciaio inossidabile; - sede di chiusura verticale e comunque tale da impedire il deposito di detriti fra sede ed otturatore;- prese con attacchi secondo UNI 810 inclinate verso il basso;- portata nominale a piena apertura non inferiore a 60 m³/h per l'idrante da 100 mm;- resistenza meccanica del corpo, in posizione aperta, a pressione non inferiore a 25 bar;- tenuta a pressione in posizione chiusa non inferiore a 18 bar;- eventuale cofano di protezione a profilo prismatico in alluminio o in materiale plastico, non compreso nel prezzo;- rivestimento di colore rosso per la parte esterna e rivestimento anticorrosivo nero per la parte interrata;- scarico antigelo di svuotamento dell'idrante, azionato automaticamente dal movimento dell'otturatore e comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
69	13.3.1.4	<p>con bocchette: n° 2 x 70 mm-DN 80 mm (compreso kit di ripristino) EURO DUEMILAUNDICI/07</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065,Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì` compresi: la formazione delle giunzioni e l`esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l`esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l`opera completa a perfetta regola d`arte. D esterno 90 mm</p>	€/cadauno	2.011,07
70	13.3.1.8	<p>EURO DICIANNOVE/92</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065,Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì` compresi: la formazione delle giunzioni e l`esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l`esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l`opera completa a perfetta regola d`arte. D esterno 160 mm</p>	€/metro	19,92
71	13.3.1.10	<p>EURO CINQUANTA/78</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065,Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì` compresi: la formazione delle giunzioni e l`esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l`esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l`opera completa</p>	€/metro	50,78

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
72	13.3.1.12	<p>a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO SETTANTAUNO/07</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065,Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì` compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 250 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOSETTE/87</p>	€/metro	71,07
73	13.3.1.14	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065,Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì` compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 315 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOSESSENTAOTTO/54</p>	€/metro	107,87
74	13.3.1.15	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065,Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì` compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il</p>	€/metro	168,54

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
75	13.3.2.6	<p>lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 355mm</p> <p style="text-align: right;">EURO DUECENTODODICI/42</p>	€/metro	212,42
76	13.3.2.12	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065,Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì` compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 63 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO QUINDICI/94</p>	€/metro	15,94
77	13.3.2.14	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065,Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì` compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di</p> <p style="text-align: right;">EURO SETTANTA/08</p>	€/metro	70,08

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
78	13.3.2.16	<p>testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOUNO/21</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065,Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì` compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 250 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/92</p>	€/metro	101,21
79	13.3.2.18	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065,Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì` compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 315 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO DUECENTOQUARANTADUE/69</p>	€/metro	154,92
80	13.3.2.19	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065,Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì`</p>	€/metro	242,69

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
81	13.3.3.18	<p>compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 355mm</p> <p style="text-align: right;">EURO TRECENTOSEI/14</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, realizzate in conformità` alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità` alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065,Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì` compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 315 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO TRECENTOQUARANTAUNO/13</p>	€/metro	306,14
82	13.3.9.1	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTISETTE/79</p>	€/metro	341,13
83	13.3.9.2	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 200 mm - D interno di 172 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO TRENTADUE/64</p>	€/metro	27,79
84	13.3.9.5	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.</p>	€/metro	32,64

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm EURO NOVANTATRE/15	€/metro	93,15
85	13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. EURO VENTISETTE/35	€/metro cubo	27,35
86	13.9.11.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. Elemento di fondo. - DN 800 mm, innesto linea/salto DN200 mm EURO MILLECENOTONOVANTASEI/68	€/cadauno	1.196,68
87	13.9.11.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. Elemento di fondo. - DN 800 mm, innesto linea/salto DN250 mm EURO MILLETRECENTOQUARANTAOTTO/48	€/cadauno	1.348,48
88	13.9.11.21	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. Elemento di sopralzo. - DN 800 mm, altezza utile 990 mm		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
89	13.9.11.29	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.</p> <p>Elemento di copertura. - per pozzetto DN 800 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO QUATTROCENTOQUATTRO/68</p>	€/cadauno	404,68
90	13.9.11.34	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.</p> <p>Elemento raggiungi quota. - DN 625 mm altezza utile da 50 mm a 120 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO TRECENTODODICI/50</p>	€/cadauno	312,50
91	13.10.2.6	<p>Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in alluminio pressofuso, con rivestimento interno in poliuretano o gomma dura atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa completi di elettrodi in acciaio inox AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con protezione IP 66/67 completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA - HART 7.0 commutabile, uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN integrata per accesso wireless alla configurazione dello strumento, connettore completo per la messa in opera e Tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già collaudato e perfettamente funzionante.</p> <p>DN 150 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUEMILAQUATTROCENTOOTTANTADUE/31</p>	€/cadauno	53,09
92	13.10.2.9	<p>Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in alluminio pressofuso, con rivestimento interno in poliuretano o gomma dura atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa completi di elettrodi in acciaio inox AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con protezione IP 66/67 completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA - HART 7.0 commutabile, uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN integrata per accesso wireless alla configurazione dello strumento,</p>	€/cadauno	5.482,31

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>connettore completo per la messa in opera e Tutto quanto altro occorre per dare il misuratore già collaudato e perfettamente funzionante. DN 300 mm</p> <p style="text-align: center;">EURO SETTEMILAQUATTROCENTOSETTE/94</p>	€/cadauno	7.407,94
93	13.10.3	<p>Realizzazione di impianto di protezione catodica, comprendente le rilevazioni preliminari, la fornitura e la collocazione degli alimentatori necessari, la fornitura e la collocazione degli anodi dispersori, del materiale elettrico necessario, le indicazioni per la collocazione dei giunti dielettrici necessari, la fornitura e collocazione degli strumenti di regolazione e monitoraggio per un efficiente funzionamento dell'impianto, gli scavi, i rinterrati nonché tutte le opere murarie afferenti l'impianto stesso. Il medesimo dovrà assicurare, in ogni punto della struttura un valore minimo assoluto di protezione 0,85 V verso terra, misurato rispetto all'elettrodo di riferimento standard Cu-CuSO₄. Il posizionamento delle stazioni di alimentazione dovrà tenere conto della possibilità di allacciamento ENEL e sue derivazioni economiche effettuate a carico dell'amministrazione. Le apparecchiature dovranno essere contenute in appositi armadi metallici o in vetroresina, a tenuta stagna, con superfici interne ed esterne opportunamente trattate, muniti di dispositivi di sicurezza contro l'apertura a circuito chiuso. Tutto il materiale elettrico dovrà rispondere alle correnti Norme CEI ed a quelle antinfortunistiche in materia. I cavi di alimentazione dovranno avere una sezione minima di 4 mm²; i conduttori interni di 2,5 mm², i circuiti elettrici di 1,5 mm². Le strutture metalliche dovranno essere poste a terra a mezzo treccia di rame della sez. minima di 16 mm². Cavi di collegamento alimentatore – dispersore e alimentatore – tubazione: tipo RG 5 R, unipolari, flessibili, grado di isolamento 4, sez. minima 10 mm²; anodi dispersori in ferro silicio, composizione: 1% max carbonio, 14 - 15% max silicio, 0,5% max magnesio, 0,1% max zolfo, 1% max fosforo, peso minimo 50 kg, densità max corrente di impegno: 10 A/m². Dovrà essere predisposto un numero opportuno di punti di monitoraggio della tensione della tubazione verso terra, costituiti da scatole di protezione stagna, morsetto e collegamento mediante cavo di rame alla tubazione. La fornitura dovrà comprendere il progetto esecutivo con allegati disegni, l'onere del collaudo da parte degli enti competenti con esito favorevole nonché ogni e qualsiasi altro onere di qualsiasi natura e grandezza ancorché non richiamato nella presente descrizione e peraltro indispensabile per la normale funzionalità dell'intero impianto di protezione catodica secondo le vigenti disposizioni che ne regolano l'esercizio.</p> <p style="text-align: right;">EURO UNDICI/36</p>	€/metro	11,36
94	18.1.3.2	<p>Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voci 18.1.2, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x80 cm</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTONOVANTA/79</p>	€/cadauno	190,79
95	14.3.20.1	<p>Fornitura e collocazione entro tubi interrati, di conduttori elettrici in alluminio con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, tipo ARG16R16 0,6/1kV, Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23, in opera, comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.) ed ogni altro onere e magistero. Cavo ARG16R16 sez. 1x16mm²</p> <p style="text-align: right;">EURO DUE/99</p>	€/metro	2,99
96	14.3.19.3	<p>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici tipo FTG18(o)M1 0,6/1 kV in rame con isolante elastomerico reticolato in qualità G18, guaina LS0H di qualità M16 di colore azzurro, e barriera ignifuga in mica/vetro, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) con classe di reazione al fuoco B2ca, s1a,d1,a1, conforme alla norma di riferimento CEI EN 20-45 e alla Norma CEI 20-36 con PH 120 minuti. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
97	19.1.1.1	<p>Cavo FTG18(o)M16 - sez.1x25 mm²</p> <p style="text-align: right;">EURO NOVE/87</p> <p>Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e approfondimento di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonché per lo spurgo e rimozione degli interramenti), eseguito con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il riutilizzo dei materiali di scavo idonei per la realizzazione di colmate o rilevati nell'ambito del cantiere; la formazione di argini secondo le modalità stabilite; i depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la sistemazione delle terre, la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche previsti dal C.S.A. ed il trasporto a rifiuto dei materiali non idonei per il riutilizzo.</p> <p>in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie anche debolmente cementate, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW</p>	€/cadauno	9,87
98	19.1.2.1	<p style="text-align: right;">EURO SEI/88</p> <p>Scavo a sezione aperta o di splateamento per impianto ed incassatura di opere d'arte, compresa la demolizione di opere murarie di modesta entità, eseguito con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il riutilizzo dei materiali di scavo idonei per la realizzazione di colmate o rilevati nell'ambito del cantiere; la formazione di argini secondo le modalità stabilite; i depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la sistemazione delle terre, la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche previsti dal C.S.A. ed il trasporto a rifiuto dei materiali non idonei per il riutilizzo.</p> <p>in terreni costituiti da argille, limi, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW</p>	€/metro cubo	6,88
99	19.6.3	<p style="text-align: right;">EURO NOVE/83</p> <p>Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE con funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i rilevati e bonifiche anche in terreni medio fini e con carichi medi, idoneo per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. I teli di geotessile saranno disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in un rilevato stradale il senso di posa deve essere</p>	€/metro cubo	9,83

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		perpendicolare all'asse del rilevato) ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di terreno dal sottofondo i teli dovranno essere collocati con una sovrapposizione minima di 50 cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di idonee caratteristiche e con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a trazione della cucitura idonea alla resistenza del telo. Le caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono alle norme EN 10319:- resistenza a trazione longitudinale nominale = 55 kN/m;- allungamento alla resistenza longitudinale = 16%;- resistenza a trazione trasversale nominale = 55 kN/m;- allungamento alla resistenza trasversale = 13%;- permeabilità (EN 11058) = 10 mm/s.È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.- per m ² di superficie coperta EURO CINQUE/20	€/metro quadrato	5,20
100	20.2.1	Approntamento, revisione, trasporto in a/r di strumentazione per indagini georadar di superficie con assetto di investigazione di tipo monostatico che in foro. EURO DUECENTOESSANTANOVE/40	€/cadauno	269,40
101	20.2.2	Installazione dell'attrezzatura radar con assetto monostatico, compreso lo spostamento tra il primo punto d'investigazione ed i successivi. EURO CENTOTRENTASEI/72	€/cadauno	136,72
102	20.2.3	Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali o con acquisizioni a maglia prestabilita, con assetto di investigazione di tipo monostatico, con l'utilizzo di frequenze e tempi di campionamento idonei a raggiungere la migliore definizione e profondità in relazione agli obiettivi da indagare ASTM D6432-99 (2005). EURO CINQUE/86	€/metro	5,86
103	20.2.5	Approntamento ed installazione dell'attrezzatura radar con l'utilizzo di una o più antenne multicanale e/o multifrequenza, compreso il trasporto in a/r di strumentazione, per indagini radar di superficie con assetto di investigazione mediante l'utilizzo di due o più antenne, nonché compreso lo spostamento tra il primo punto d'investigazione ed i successivi. EURO QUATTROCENTOTRENTASEI/16	€/cadauno	436,16
104	20.2.6	Esecuzione di indagine georadar con assetto di investigazione mediante l'utilizzo di una o più antenne combinate multicanale e/o multifrequenza, con l'utilizzo di frequenze e tempi di campionamento idonei a raggiungere la migliore definizione e profondità in relazione agli obiettivi da indagare lungo percorsi longitudinali o con acquisizioni a maglia prestabilita ASTM D6432-99 (2005). EURO OTTO/18	€/metro	8,18
105	20.2.7	Elaborazione dei dati mediante software adeguati, compreso il trasferimento, l'interpretazione e la restituzione degli stessi su apposite planimetrie su supporto cartaceo e/o digitale. EURO DIECI/13	€/metro	10,13
106	20.11.1	Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3/2009. - per ogni coppia di provini EURO VENTINOVE/41	€/cadauno	29,41
107	20.14.1	Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. (Per ogni terna di provini). UNI EN ISO 6892-1/2009; D.M. 17/01/2018. - per ogni prova EURO SETTANTASETTE/19	€/cadauno	77,19
108	20.14.7	Taglio e preparazione della barra di acciaio, in tondo ad a.m. o liscio, da sottoporre a prove di laboratorio. UNI EN 10002 -1/2004; UNI EN ISO 7438/2005; D.M. 17/01/2018. - per ogni campione		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO SEI/87	€/cadauno	6,87
109	20.20.1	Esame radiografico su saldature. D.M. 17/01/2018.- per ogni radiografia EURO NOVANTA/81	€/cadauno	90,81
110	20.20.3	Controllo con ultrasuoni su saldature. D.M. 17/01/2018.- per ogni punto esaminato EURO CENTOQUARANTASETTE/03	€/cadauno	147,03
111	21.1.2.2	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano EURO CINQUECENTOVENTICINQUE/82	€/metro cubo	525,82
112	21.1.3.1	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico EURO QUATTROCENTOVENTIOTTO/84	€/metro cubo	428,84
113	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO QUATTRO/07	€/metro quadrato	4,07
114	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore EURO CENTOQUATTRO/42	€/metro quadrato	104,42
115	K.1.1.7	SOVRAPPREZZO SCAVI A SEZIONE Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata di cui agli art. 1.1.7 - 1.1.6, per l'esecuzione degli scavi con l'utilizzo di: - mezzi meccanici di dimensioni idonee alla esecuzione degli scavi in corrispondenza della viabilità urbana di ridotta carreggiata o di accesso non agevole; - mezzi meccanici di moderna ed avanzata concezione del tipo silenziato a bassa emissione di gas di scarico secondo quanto previsto dal PSC e idonei alla esecuzione di lavori all'interno dei centri abitati a forte densità abitativa; - mezzi meccanici dotati di gingoli gommati per il mantenimento dell'integrità delle pavimentazioni esistenti; - il trasporto ed il trasferimento dei mezzi in cantiere e nell'ambito delle aree di intervento, per qualsiasi distanza, con idonee attrezzature di carico e scarico; - il caricamento dei materiali di risulta su mezzo meccanico per il successivo allontanamento dalle aree di cantiere sia verso i siti di stoccaggio temporaneo che verso le discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza; Compreso: - il rispetto delle reti dei sottoservizi esistenti, acquedotto dalle tubazioni agli allacci ai privati, fognatura, linee telefoniche, fibre ottiche, linee energia elettrica, gas metano etc.. di qualsiasi tipologia e dimensione, anche se non segnalati dai competenti enti gestori; - la ricerca e individuazione con appositi apparati elettronici delle botole, l'apertura e la verifica dei pozzetti esistenti delle reti dei sottoservizi anche se non segnalati, visibili o interrati; - lo svelimento della pavimentazione, di qualsiasi genere, spessore e consistenza che ricopre le reti dei sottoservizi ed i relativi pozzetti; - la predisposizione, in attività di coordinamento con i locali comandi dei Vigili Urbani, del piano traffico in modo da programmare le necessarie deviazioni e/o chiusure al traffico della viabilità di comparto interessata dai lavori; - l'approntamento della segnaletica stradale di avviso, derivazione o chiusura del traffico pedonale e veicolare in modo da garantire l'esecuzione degli interventi in		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>sicurezza secondo le prescrizioni del PSC e del Codice della strada; - l'approntamento e presentazione della documentazione amministrativa necessaria al rilascio delle previste autorizzazioni alla esecuzione degli interventi da parte delle competenti autorità territoriali compresi i Vigili Urbani; - la realizzazione dei necessari sopralluoghi preliminari con i rappresentati tecnici degli enti interessati al rilascio delle previste autorizzazioni e/o nulla osta; - la predisposizione, in coordinamento con la D.L. e con il Comando dei Vigili Urbani, della campagna di informazioni alla cittadinanza del piano traffico; - la predisposizione ed installazione dei cartelli di avviso di chiusura e/o deviazione del traffico da collocare, in numero e dimensioni stabilite in coordinamento con i comandi dei Vigili Urbani, in corrispondenza della viabilità urbana al fine di ridurre i disagi alla cittadinanza; - la fornitura ed installazione di eventuale transenne metalliche amovibili; - la recinzione fissa delle aree di cantiere; - la installazione e gestione, per tutto il tempo necessario, di eventuali regolazioni semaforiche per garantire in sicurezza il transito veicolare; ed ogni altro onere e magistero per dare l'esecuzione degli scavi a perfetta regola d'arte. Il 30% del relativo prezzo per ogni metro cubo di scavo di cui agli articoli 1.1.7. - 1.1.6</p> <p style="text-align: right;">EURO ZERO/30</p>	€/metro cubo	0,30
116	13.2.7.5	<p>Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla con disco a eccentricità doppia (sfalsamento doppio) secondo norma EN 593; conforme alle norme EN 1074-1 e EN 1074-2, classificazione PN 16; scartamento serie 14 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremità flangiate secondo norma EN 1092-2; tenuta bidirezionale conforme alla norma EN 1704-2, e morbida secondo norma EN 593; seduta resistente all'usura, alla corrosione e a prova di infiltrazione; riduttore con autobloccanti, incapsulato; grado di protezione IP68; vite senza fine esente da manutenzione; albero e tenuta dell'albero anti espulsione; boccole e alberi protetti dal fluido con doppio O'ring; possibilità di sostituire la guarnizione di tenuta senza smontare il disco e senza utilizzo di utensili speciali; boccole del disco esenti da manutenzione; idonea all'impiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1; corpo e disco in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento interno ed esterno in resina epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che attesti la conformità dell'intera valvola al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformità ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la valvola perfettamente funzionante escluso il giunto di smontaggio e l'eventuale motorizzazione elettrica.</p> <p>DN 350 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO SEIMILATRECENTONOVANTASETTE/75</p>	€/cadauno	6.397,75
117	6.3.1.2	<p>Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013, con filo galvanizzato con lega di Zn - Al(5%) secondo UNI-EN 10244-2 Classe A. Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.</p> <p>gabbioni con maglia 8x10 e filo del diametro 2,7mm, con resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Compreso il pietrame di riempimento proveniente da siti posti a distanza massima di 5 Km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/mc e di natura non geliva.</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO CENTOSIEDICI/34	€/metro cubo	116,34

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
118	K.ALL1	<p>Voci Finite con Analisi</p> <p>ALLACCIO UTENZA 20/25 mm Esecuzione allaccio idrico utenza privata, posta a qualsiasi distanza dal pozzetto di derivazione, con tubazione in pead pn 16 del Dn 20/25 mm, in derivazione tramite collare di presa alla condotta di distribuzione o in derivazione da pozzetto tipo "Gallo" o altro tipo di apparecchio di derivazione utenza, fino al punto di consegna all'utenza privata, completo di valvola di non ritorno, rubinetto di arresto in ottone cromato, raccorderia, tubazione in pead pn 16 DN 20/25 posata all'interno di tubo camicia in PE corrugato. Comprese nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'annullamento della derivazione esistente di allaccio all'utenza di qualsiasi tipologia e consistenza, e la fornitura ed applicazione dei tappi di chiusura dell'allaccio esistente; - taglio pavimetazione bituminosa; - svellimento pavimentazione stradale o di marciapiede comprensiva di cordonature, sottofondo di qualsiasi tipo e spessore costituita da mattonelle di asfalto, blocchetti di porfido, basolato lavico, pietrine di cemento, elementi autobloccanti, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici; - l'onere per l'ammannimento, il recupero e la pulitura per la successiva ricollocazione dei materiali idonei provenienti dagli svellimenti di pavimentazione; - scavo a sezione obbligata eseguito a mano o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici; - fornitura e collocazione di tubo camicia in PE corrugato del Dn 63 mm flessibile, con resistenza allo schiacciamento di 450 N (norme CEI EN 50086-24/A1 e deformazione massima ammissibile pari al 5% del diametro interno, raggio di curvatura minimo paria 5 volte il diametro esterno ed idoneo per installazione su apposita trincea di scavo, compreso manicotto di giunzione; - fornitura e collocazione all'interno di tubo camicia di tubazione di derivazione in PEad PE 100 (sigma 80) Pn 16 per acqua potabile del Dn 20/25 mm con le caratteristiche, le prescrizioni e gli oneri di cui all'art.13.3.5 del prezzario Regione Sicilia anno 2007, completa di eventuale manicotto di riduzione da 1" a 3/4" sull'innesto nel rubinetto idrometrico dell'apparecchio di derivazione e del manicotto finale di raccordo polietilene/acciaio in corrispondenza di consegna all'utenza; - formazione del letto di posa e rinfianco della tubazione con materiale permeabile arido proveniente da cava, posta a qualsiasi distanza dal cantiere, con elementi di pezzatura non superiore a 30 mm compreso spandimento e costipamento del materiale sul fondo dello scavo; - ricolmo finale dello scavo con idonei materiali provenienti dagli scavi compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnature, ricarichi e movimentazione dei materiali sia con mezzi meccanici che manuali; - conferimento a discarica autorizzata, per qualsiasi distanza dal cantiere, di tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi e dagli svellimenti; - ripristino delle pavimentazioni esistenti e del sottofondo costituito da massetto in cls, dello spessore di 20 cm confezionato con cemento tipo 32.5 R a dosatura non inferiore a 250 Kg di cemento per metro cubo di impasto; compreso la fornitura, la movimentazione dei materiali a mano e/o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, lo spandimento, l'eventuale vibratura, la regolarizzazione della superficie superiore finale e quanto altro necessario. <p>Compreso gli oneri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricerca ed individuazione del punto di consegna all'utenza; - la pulitura del pozzetto di derivazione per l'esecuzione dell'allaccio; 		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
119	K.ALL2	<p>- gestione rapporti con l'utenza costituiti da avviso preliminare all'esecuzione dei lavori; interviste per la individuazione del punto di consegna in diramazione dalla rete idrica cittadina;</p> <p>- compilazione della modulistica fornita dall'ente appaltante per la registrazione dell'anagrafica dell'utente e delle informazioni (grafiche ed alfa numeriche) relative alla registrazione ed archiviazione del punto di allaccio e consegna;</p> <p>- la predisposizione e presentazione della documentazione necessaria ad ottenere il rilascio, da parte dei competenti organi comunali, alla esecuzione degli interventi in corrispondenza della viabilità urbana; escluso il pagamento degli oneri urbanistici eventualmente richiesti che rimangono comunque a carico dell'Ente appaltante;</p> <p>- l'approntamento della necessaria segnaletica stradale di perimetrazione, segnalazione ed indicazione del cantiere secondo quanto specificatamente previsto dal PSC o eventualmente prescritto, ad integrazione, dai competenti organi comunali in sede di rilascio della prevista autorizzazione alla esecuzione dei lavori;</p> <p>- i trasporti per il conferimento in cantiere di tutti i materiali, i mezzi meccanici e le attrezzature necessarie alla esecuzione dei lavori;</p> <p>- la pulizia del sito di intervento attraverso la rimozione di tutti i materiali di ingombro, la rimozione della segnaletica e la spazzatura finale del sito;</p> <p>ed ogni altro onere e magistero necessario per eseguire l'intervento a perfetta regola d'arte secondo gli esecutivi progettuali e le eventuali disposizioni aggiuntive impartite dall D.L. in sede di esecuzione;</p> <p>Compresi altresì gli oneri di sicurezza, i maggiori oneri del mantenimento del traffico sia pedonale che veicolare, la pulitura della sede stradale durante e a fine lavori e tutti gli oneri di cui alle voci inserite in analisi e prelevate dal prezzario regionale LL.PP. vigente.</p> <p>Per ogni allaccio del Dn 20/25 mm Euro EURO DUECENTOQUARANTACINQUE/92</p> <p>ALLACCIO UTENZA 32/63 mm Esecuzione allaccio idrico utenza privata, posta a qualsiasi distanza dal pozzetto di derivazione, con tubazione in pead pn 16 del Dn 32/63 mm, in derivazione tramite collare di presa alla condotta di distribuzione o in derivazione da altro tipo di apparecchio di derivazione utenza, fino al punto di consegna all'utenza privata, completo di valvola di non ritorno, rubinetto di arresto in ottone cromato, raccorderia, tubazione in pead pn 16 DN 32/63 posata all'interno di tubo camicia in PE corrugato.</p> <p>Comprese nel prezzo:</p> <p>- l'annullamento della derivazione esistente di allaccio all'utenza di qualsiasi tipologia e consistenza, e la fornitura ed applicazione dei tappi di chiusura dell'allaccio esistente.;</p> <p>- taglio pavimetazione bituminosa;</p> <p>- svellimento pavimentazione stradale o di marciapiede comprensiva di cordonature, sottofondo di qualsiasi tipo e spessore costituita da mattonelle di asfalto, blocchetti di porfido, basolato lavico, pietrine di cemento, elementi autobloccanti, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici;</p> <p>- l'onere per l'ammannimento, il recupero e la pulitura per la successiva ricollocazione dei materiali idonei provenienti dagli svellimenti di pavimentazione;</p> <p>- scavo a sezione obbligata eseguito a mano o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici;</p> <p>- fornitura e collocazione di tubo camicia in PE corrugato del Dn 90 mm flessibile, con resistenza allo schiacciamento di 450 N (norme CEI EN 50086-24/A1 e deformazione massima ammissibile pari al 5% del diametro interno, raggio di curvatura</p>	€/cadauno	245,92

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>minimo paria 5 volte il diametro esterno ed idoneo per installazione su apposita trincea di scavo, compreso manicotto di giunzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura e collocazione all'interno di tubo camicia di tubazione di derivazione in PEad PE 100 (sigma 80) Pn 16 per acqua potabile del Dn 32/50 mm con le caratteristiche, le prescrizioni e gli oneri di cui all'art.13.3.5 del prezzario Regione Sicilia anno 2007, completa di eventuale manicotto di riduzione sull'innesto nel rubinetto idrometrico dell'apparecchio di derivazione e del manicotto finale di raccordo polietilene/acciaio in corrispondenza di consegna all'utenza; - formazione del letto di posa e rinfianco della tubazione con materiale permeabile arido proveniente da cava, posta a qualsiasi distanza dal cantiere, con elementi di pezzatura non superiore a 30 mm compreso spandimento e costipamento del materiale sul fondo dello scavo; - ricolmo finale dello scavo con idonei materiali provenienti dagli scavi compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnature, ricarichi e movimentazione dei materiali sia con mezzi meccanici che manuali; - conferimento a discarica autorizzata, per qualsiasi distanza dal cantiere, di tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi e dagli svellimenti; - ripristino delle pavimentazioni esistenti e del sottofondo costituito da massetto in cls, dello spessore di 20 cm confezionato con cemento tipo 32.5 R a dosatura non inferiore a 250 Kg di cemento per metro cubo di impasto; compreso la fornitura, la movimentazione dei materiali a mano e/o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, lo spandimento, l'eventuale vibratura, la regolarizzazione della superficie superiore finale e quanto altro necessario. <p>Compreso gli oneri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricerca ed individuazione del punto di consegna all'utenza; - la pulitura del pozzetto di derivazione per l'esecuzione dell'allaccio; - gestione rapporti con l'utenza costituiti da avviso preliminare all'esecuzione dei lavori; interviste per la individuazione del punto di consegna in diramazione dalla rete idrica cittadina; - compilazione della modulistica fornita dall'ente appaltante per la registrazione dell'anagrafica dell'utente e delle informazioni (grafiche ed alfa numeriche) relative alla registrazione ed archiviazione del punto di allaccio e consegna; - la predisposizione e presentazione della documentazione necessaria ad ottenere il rilascio, da parte dei competenti organi comunali, alla esecuzione degli interventi in corrispondenza della viabilità urbana; escluso il pagamento degli oneri urbanistici eventualmente richiesti che rimangono comunque a carico dell'Ente appaltante; - l'approntamento della necessaria segnaletica stradale di perimetrazione, segnalazione ed indicazione del cantiere secondo quanto specificatamente previsto dal PSC o eventualmente prescritto, ad integrazione, dai competenti organi comunali in sede di rilascio della prevista autorizzazione alla esecuzione dei lavori; - i trasporti per il conferimento in cantiere di tutti i materiali, i mezzi meccanici e le attrezzature necessarie alla esecuzione dei lavori; - la pulizia del sito di intervento attraverso la rimozione di tutti i materiali di ingombro, la rimozione della segnaletica e la spazzatura finale del sito; <p>ed ogni altro onere e magistero necessario per eseguire l'intervento a perfetta regola d'arte secondo gli esecutivi progettuali e le eventuali disposizioni aggiuntive impartite dall D.L. in sede di esecuzione;</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
120	K.APOSA	<p>Compresi altresì gli oneri di sicurezza, i maggiori oneri del mantenimento del traffico sia pedonale che veicolare, la pulitura della sede stradale durante e a fine lavori e tutti gli oneri di cui alle voci inserite in analisi e prelevate dal prezzario regionale LL.PP. vigente.</p> <p>Per ogni allaccio del Dn 32/63 mm Euro EURO TRECENTOSETTANTAQUATTRO/17</p>	€/cadauno	374,17
121	K.APOSA2	<p>Posa tubazione a mano in luoghi inaccessibile ai mezzi meccanici. Compenso per i maggiori oneri derivanti dalla inaccessibilità dei luoghi ai mezzi meccanici dovuti alla morfologia del territorio di natura gessosa comprendenti il trasporto a spalla d'uomo delle tubazioni, dei materiali di risulta, del materiale arido per la formazione del letto di posa, il trasporto di motosaldatrice, i ponteggi necessari all'esecuzione d'opere d'arte, i trasporti per i blocchi di ancoraggio e qualsiasi altro onere per dare la condotta perfettamente posata a regola d'arte. -</p> <p>Per metro lineare e millimetro di DN - EURO EURO ZERO/76</p>	€/m-mm	0,76
122	K.DERIV	<p>DERIVAZIONE DA RETE PRINCIPALE</p> <p>Realizzazione di derivazione per allaccio utenze da condotta di rete idrica di qualsiasi diametro e materiale, completa di collare di presa universale sulla condotta di rete elettrosaldato o pezzo a T di diramazione in pead e/o ghisa sferoidale e di valvola di sezionamento finale, da eseguirsi con tubazione in pead pN 16 DN 63 posata all'interno di tubo camicia, per il collegamento tra il punto di presa sulla condotta principale ed il pozzetto di allaccio utenze sino ad una distanza massima di 10 metri</p> <p>.Compresi nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il taglio della pavimentazione esistente; - lo svellimento di pavimentazione di qualsiasi genere, svellimento di cordonata e sottofascia marciapiede; - lo scavo a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici per la posa delle apparecchiature e delle tubazioni, il sollevamento ed il caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica del materiale di risulta a qualsiasi distanza dal cantiere; - il conferimento a discarica autorizzata, per qualsiasi distanza dal cantiere, di tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi e dagli svellimenti; - la fornitura e posa in opera di pezzi speciali di derivazione in pead e/o ghisa per la derivazione dalla rete principale; - la formazione del letto di sabbia per la posa delle tubazioni; - la fornitura e posa in opera di tubazione in PEad PN 16 DN 63 posata all'interno di tubo camicia di collegamento alla rete principale dell'apparecchio di distribuzione; - la fornitura e posa in opera di tubo camicia corrugato a doppia parete in polietilene del diametro DN 110; - la formazione dei fori di ingresso della tubazione di derivazione all'interno di pozzetto per allaccio utenze e la successiva sigillatura con malta cementizia; - il codolo di transizione in ottone per il collegamento tra la condotta in pead del dn 63 e la saracinesca di sezionamento finale; - la fornitura e posa in opera di saracinesca di sezionamento finale da 2" in ottone completa di volantino di manovra, da 	€/chilogrammo	0,369

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
123	K.DERIV1	<p>ubicarsi all'interno del pozzetto terminale di allaccio utenze;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fornitura e la posa in opera di tutta la raccorderia necessaria al fine di eseguire i collegamenti idraulici a perfetta regola d'arte; - il ricolmo degli scavi con materiali provenienti da cava di prestito da qualsiasi distanza, o dagli scavi se in roccia; - il primo ripristino delle pavimentazioni costituito da massetto in cls, dello spessore di 20 cm confezionato con cemento tipo 32.5 R a dosatura non inferiore a 250 Kg di cemento per metro cubo di impasto ed armato con rete elettrosaldata del Dn 8 maglia 10x10 cm; <p>Compresi altresì gli oneri di individuazione della condotta di rete su cui effettuare la derivazione, gli oneri di individuazione e rispetto dei sottoservizi tutti esistenti anche se non segnalati, gli oneri di sicurezza, i maggiori oneri del mantenimento del traffico sia pedonale che veicolare, la pulitura della sede stradale durante e a fine lavori e tutti gli oneri di cui alle voci inserite in analisi e prelevate dal prezzario regionale LL.PP. vigente.</p> <p>Per ciascuna derivazione sino ad una lunghezza complessiva della tubazione di derivazione di ml 10 computata dall'asse della condotta principale alla parete esterna più vicina alla condotta principale del pozzetto.</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUECENTOESSANTASETTE/24</p> <p>COMPENSO DERIVAZIONE RETE</p> <p>Compenso al metro lineare, per lunghezze oltre i dieci metri, per realizzazione della condotta di derivazione con tubazione in pead pN 16 DN 63 posata all'interno di tubo camicia, da eseguirsi per il collegamento tra il punto di presa sulla condotta principale ed il pozzetto di allaccio utenze . Compresi nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il taglio della pavimentazione esistente; - lo svellimento di pavimentazione di qualsiasi genere, svellimento di cordona e sottofascia marciapiede; - lo scavo a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici per la posa delle apparecchiature e delle tubazioni, il sollevamento ed il caricamento sul mezzo ed il trasporto a scarica del materiale di risulta a qualsiasi distanza dal cantiere; - il conferimento a scarica autorizzata, per qualsiasi distanza dal cantiere, di tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi e dagli svellimenti; - la formazione del letto di sabbia per la posa delle tubazioni; - la fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD PN 16 DN 63 posata all'interno di tubo camicia di collegamento alla rete principale dell'apparecchio di distribuzione; - la fornitura e posa in opera di tubo camicia corrugato a doppia parete in polietilene del diametro DN 110; - la fornitura e la posa in opera di tutta la raccorderia necessaria al fine di eseguire i collegamenti idraulici a perfetta regola d'arte; - il ricolmo degli scavi con materiali provenienti da cava di prestito da qualsiasi distanza, o dagli scavi se in roccia; - il primo ripristino delle pavimentazioni costituito da massetto in cls, dello spessore di 20 cm confezionato con cemento tipo 32.5 R a dosatura non inferiore a 250 Kg di cemento per metro cubo di impasto ed armato con rete elettrosaldata del Dn 8 maglia 10x10 cm; <p>Compresi altresì gli oneri di individuazione della condotta di rete su cui effettuare la derivazione, gli oneri di individuazione e rispetto dei sottoservizi tutti esistenti anche se non segnalati, gli oneri di sicurezza, i maggiori oneri del mantenimento del traffico sia pedonale che veicolare, la pulitura della sede stradale durante e a fine lavori e tutti gli oneri di cui alle voci inserite in analisi e prelevate dal prezzario regionale LL.PP. vigente</p> <p>Per ml di condotta di derivazione oltre i primi dieci metri di sviluppo della condotta misurata tra il punto presa sulla rete principale ed il pozzetto di allaccio utenze.</p> <p style="text-align: right;">EURO SESSANTATRE/62</p>	€/cadauno	567,24
124	K.DERIV2	<p>COLLETTORE MODULARE UTENZE PRIVATE</p> <p>Fornitura e posa in opera di collettore da 2" di derivazione utenze modulare in acciaio inox AISI 304 (norma UNI EN 10088) con numero sei (tre per lato) derivazioni di utenza del diametro non inferiore a 3/4", completo di innesti filettati saldati con sistema TIG senza apporto di materiale non sporgenti all'interno del</p>	€/metro	63,62

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
125	K.DERIVP OZ	<p>collettore, completo di raccordi e pezzi speciali per il collegamento in ingresso, valvola di non ritorno generale, per ogni uscita valvola di arresto se non prevista nell'allaccio e tappi di chiusura per ciascuna derivazione d'utenza non allacciata. Compreso nel prezzo il fissaggio strutturale del collettore al pozzetto tramite apposita staffatura e opera muraria, il collegamento idraulico del collettore alla tubazione di arrivo e uscita od ad altro elemento modulare; compresi nel prezzo tutti i supporti, i raccordi, le guarnizioni, tagli, sfridi, montaggi e rimontaggi e quanto altro necessario per dare il collettore modulare montato, anche in configurazione multipla, e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresi altresì tutti gli oneri per l'installazione del collettore all'interno di pozzetto esistente, in derivazione alla valvola di sezionamento dell'arrivo dalla tubazione principale o in derivazione al collettore esistente a formazione di collettore multiplo modulare di 6 allacci. Compreso altresì eventuali rimozioni di residui di impianti idraulici da dismettere, e la pulitura all'interno del pozzetto, secondo le indicazioni della DL.</p> <p>Per ciascuno collettore multiplo da sei allacci Euro</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOSEI/60</p> <p>POZZETTO ALLOGGIAMENTO COLLETTORI DERIVAZIONE</p> <p>Fornitura trasporto esecuzione e posa in opera di pozzetto prefabbricato o gettato in opera delle dimensioni interne minime 60x 60 x60 cm completo di chiusino in ghisa sferoidale compreso :</p> <ul style="list-style-type: none"> - il taglio della pavimentazione esistente se bitumata e/o demolizione sottofondazione in calcestruzzo armato, lo svellimento della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e tipologia, anche pavè in porfido o di tipo artistico pregiata, svellimento di cordonata e sottofascia marciapiede; - pulitura della pavimentazione svellita da riutilizzare, e tutti gli oneri connessi con il trasporto, ammannimento e ricollocazione in opera anche con tagli specifici alla nuova configurazione; - lo scavo a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici per la posa del manufatto e delle tubazioni ad esso collegato in entrata ed uscita, il sollevamento ed il caricamento sul mezzo ed il trasporto a discarica del materiale di risulta a qualsiasi distanza dal cantiere; - il conferimento a discarica autorizzata, per qualsiasi distanza dal cantiere, di tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi e dagli svellimenti; - la realizzazione del piano di posa del pozzetto con magrone in cls, pietrisco o sabbione di idoneo spessore; - la fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato o gettato in opera, delle dimensioni minime interne di 60x60x60, completi di botola in ghisa sferoidale UNI EN 124 classe C250 su area di parcheggio o classe B125 su marciapiede; - getto di sigillatura del telaio del chiusino, in conglomerato cementizio o malta ad alta resistenza per inghisaggio; - la formazione dei fori di ingresso ed uscita delle tubazioni e dei passacavi, all'interno del pozzetto e le successive sigillature; - il ricolmo degli scavi con materiali provenienti da cava di prestito da qualsiasi distanza, o dagli scavi se in roccia; - il primo ripristino delle pavimentazioni costituito da massetto in cls, dello spessore di 20 cm confezionato con cemento tipo 32.5 R a dosatura non inferiore a 250 Kg di cemento per metro cubo di impasto ed armato con rete elettrosaldata del Dn 8 maglia 10x10 cm; - il ripristino della pavimentazione esistente su marciapiede e/o strada, di qualsiasi tipologia e manifattura, anche di preggio, con l'utilizzo degli elementi prima recuperati e ammanniti, compreso eventuale fornitura e messa in opera di nuovi elementi; - tutti gli oneri e i magisteri per l'esecuzione in sicurezza nei luoghi ove risulta impossibile la chiusura al traffico pedonale, quali piastre, transenne mobili, birilli di segnalazione; <p>Compresi altresì gli oneri di individuazione della condotta di</p>	€/cadauno	106,60

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
126	K.EART	<p>rete su cui alloggiare il manufatto, gli oneri di individuazione e rispetto dei sottoservizitutti esistenti anche se non segnalati, gli oneri di sicurezza, i maggiori oneri del mantenimento del traffico sia pedonale che veicolare, la pulitura della sede stradale durante e a fine lavori e tutti gli oneri di cui alle voci inserite in analisi e prelevate dal prezzario regionale LL.PP. Vigente. Per caiscun pozzetto completo di chiusino euro . EURO DUECENTOOTTANTAOTTO/35</p> <p>DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA CALCAREA E/O ALTRO MATERIALE DI PREGIO Disfacimento a mano di pavimentazione in pietra naturale e/o altro materiale lapideo di pregio disposta secondo disegni geometrici definiti e/o per campi che racchiudono tessiture ad opus incertum, per qualsiasi spessore e tipologia di materiale compreso: - tutti i maggiori oneri derivanti dalla scucitura a mano degli elementi secondo le linee di giunzione o di fuga esistenti sul selciato, il loro trasporto anche a mano ed accatastamento in cantiere; - la custodia e protezione con teli sintetici; - la pulizia delle lastre e degli elementi per la loro successiva ricollocazione secondo le caratteristiche di composizione originarie; - il ripristino delle eventuali reti dei sottoservizi esistenti, cavidotti, caditoie e quanto altro necessario per dare il piano di intervebto perfettamente pulito per la successiva esecuzione dello scavo di interramento delle condotte; - il sollevamento dei materiali di risulta su mezzo meccanico per il successivo conferimento ai sisti di discarica autorizzata; - la movimetazione di tutti i materiali, compreso quellu di risulta, anche a mano o con idonei mezzi meccanici; - la predisposizione e presentazione della documentazione necessaria all'acquisizione delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità alla esecuzione degi lavori; - la segnalazione del cantiere anche nelle ore notturne con idonei apparati; - l'approntamento di idonee pedane metalliche per garantire l'ccesso ai residenti durante l'esecuzione degli scavi; - la pulitura finale dei siti di lavorazione. Per qualsiasi spessore esistente valutata ai soli fini delleo scavo in 20 cm.Escluso lo scavo per la formazioen della trincea di posa delle condotte da compensarsi a parte. Per ogni metro quadrato Euro.</p> <p>EURO VENTiquATTRO/53</p>	€/cadauno	288,35
127	K.F2	<p>RIPRISTINO PAV. CON MATTONELLE</p> <p>Ripristino di pavimentazione esterna con mattonelle di asfalto, o pietrine di cemento, o autobloccanti, di qualsiasi spessore e genere, compreso idoneo sottofondo in massetto di c.l.s. dosato a q.li 1.5 me mc di impasto o letto di posa con malta cementizia a secco dosata a Kg 400 , compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ricucitura degli elementi secondo le esistenti tessiture e linee di fuga; - la boiaccatura dei giunti; - i tagli degli elementi per qualsiasi dimensione e forma; - gli sfridi; - la pulitura finale dei siti di intervento con conferimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza dal cantiere; - la installazione di pedane metalliche per garantire il transito provvisorio ai residenti lungo le zone di intervento; - l'approntameto della segnaletica di sicurezza e di tutte le misure previste dal PSC; - la segnalazione del cantiere anche nelle ore notturne con idonei apparati; <p>ed ogni altro onere e magistero per dare il ripristino eseguito a perfetta regola d'arte. Per ogni mq Euro</p> <p>EURO CINQUANTA/45</p>	€/metro quadrato	24,53
128	K.F3	<p>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI LAVICHE</p> <p>Ripristino di pavimentazione esterna con bologninato di natura lavica o calcarea con elementi recuperati da precedenti rimozioni adeguatamente ripuliti e provenienti dai siti di stoccaggio provvisorio per qualsiasi distanza posti su massetto di c.l.s. dosato a q.li 1.5 per mc di impasto con malta cementizia. Compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ricucitura degli elementi secondo le esistenti tessiture e linee di fuga; - la sigillatura e boiaccatura dei giunti; - i tagli degli elementi per qualsiasi dimensione e forma; 	€/metro quadrato	50,45

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
131	K.FSIP	<p>delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità alla esecuzione degli lavori; - l'utilizzo di adeguate attrezzature silenziate in modo da rispettare i limiti di emissione sonora previsti dal PSC; - la pulizia degli elementi riutilizzabili ed il loro stoccaggio temporaneo in apposite aree reperite e mantenute a cura e spese dell'impresa; ed ogni altro onere e magistero per dare il disfacimento eseguito a regola d'arte.</p> <p>Per ogni metro quadrato Euro</p> <p style="text-align: right;">EURO OTTO/46</p> <p>RIPRISTINO ALLOGGIAMENTO CAVI SIP e/o ENEL Ripristino della sezione di alloggiamento cavidotti elettrici o telefonici, di qualunque tipo, realizzata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostituzione dei tratti di cavidotto danneggiato per qualsiasi diametro, tipologia del materiale, lunghezza e profondità di interrimento; - ricostruzione della sezione di rinfiacco e copertura con materiale arido (sabbia) per qualsiasi spessore e profondità; - collocazione di nastro segnalatore; - ricollocazione delle coppelle di protezione compresa l'integrazione di nuove coppelle; - ricolmo e compattazione dello scavo con idonei materiali di scavo e/o di cava; - ripristino della pavimentazione strada; - pulizia finale del sito di intervento; <p>ed ogni altro onere e magistero per dare il ripristino in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per ogni metro di intervento di ripristino Euro</p> <p style="text-align: right;">EURO DICIASSETTE/38</p>	<p>€/metro quadrato</p> <p>€/metro</p>	<p>8,46</p> <p>17,38</p>
132	K.INT1	<p>INTONACO SERBATOI C.A.IMPERMEABILE ATOSSICO Fornitura trasporto e posa in opera di intonaco impermeabile atossico per acque destinate al consumo umano, steso in opera su superfici piane o curve, all'interno di camere di manovra, pozzetti vasche di accumulo serbatoi etc., costituito dalle seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparazione del sottofondo con asportazione di tutte le sbavature del cls, dei residui di precedenti rivestimenti impermeabili compreso chiodature e/o altri sistemi di fissaggio, residui di collanti di qualunque tipologia e tenacia, delle eventuali tracce di oli, grassi o disarmanti; - Irruvidimento delle superfici mediante sabbiatura e/o spazzolatura o idrolavaggio ad alta pressione, allontanamento materiali di risulta; - Ripristino della continuità del c.a. in corrispondenza dei tiranti e/o ferri a vista, nidi di ghiaia, alveolature mediante la scalpellatura del cls per almeno tre centimetri e rifacimento con malta cementizia reoplastica a ritiro compensato per ancoraggi tipo emaco s55 o similari; - Esecuzione di rasatura di regolarizzazione del piano di posa, per successivo trattamento impermeabilizzante, con malta adesiva tixotropica, a ritiro compensato impermeabilizzante, a base di cementi modificati con polimeri sintetici e microsilicati uso potabile, per uno spessore di circa 3-4 mm in strati di circa 1,5-2 mm per mano, resistenza a compressione a 28gg >200Kg/cmq, resistenza a flessione a 28 gg >50 Kg/cmq; - Formazione dello strato impermeabile con malta cementizia monocomponente a base di microsilicati o cementi speciali o vernice bicomponente a base di resine epossidiche, idonei per acque ad uso potabile destinate al consumo umano, certificata secondo il Decreto Ministeriale Sanità n°102 e D.M. 21/3/73, in spessori finiti di circa 3-4 mm i cementi e 200/500 gr/mq la resina epossidica, applicati a spruzzo, a mano o spruzzo airless con almeno due successive passate e strato di finitura a frattazzo di spugna, spatola metallica o pennellata. Compreso: - la esecuzione dell'intonaco in corrispondenza degli spigoli, angoli, riprese in corrispondenza delle tubazioni; - la movimentazioni dei materiali, anche a mano e/o con piccoli mezzi meccanici idonei, per qualsiasi tipologia di accessibilità dei siti; - i tiri in alto e in basso; - la movimentazione ed il conferimento dei materiali di risulta, anche a mano e/o con idoneo mezzo meccanico, nei siti di stoccaggio temporaneo compreso il caricamento su mezzo e trasporto a scarica autorizzata posta a qualsiasi distanza dal cantiere; - l'approntamento ed installazione del sistema di illuminazione costituito da fari a parete da 400 W, in numero e posizione idonea a garantire il giusto livello di illuminazione, completi di cavidotti, cavi e sistema di alimentazione posto a qualsiasi distanza dal quadro elettrico principale; - l'approntamento del sistema di estrazione e ventilazione in grado di garantire il numero richiesto di ricambi d'aria 		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
133	K.OA13	<p>secondo le specifiche del PSC; - l'approntamento di tutte le misure di sicurezza previste dal PSC; - il conferimento all'interno dei sistemi di lavoro di tutti i componenti dei ponteggi per il loro successivo montaggio; - la formazione ed informazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza previste dal PSC; e quanto altro necessario per dare l'impermeabilizzazione dei siti a perfetta regola d'arte. Per ogni metro quadrato Euro</p> <p style="text-align: right;">EURO QUARANTACINQUE/22</p> <p>SENSORE MISURATORE DI PRESSIONE Fornitura, trasporto, collocazione e cablaggio di sensore acquisizione e trasmettitore misura di pressione, per qualsiasi campo di pressione, del tipo con membrana a campo fisso non affacciata realizzato secondo tecnologia a due fili ed avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - membrana in acciaio 316L con O-ring in NBR o Viton - custodia in acciaio inox AISI 304 - alimentazione elettrica 7-35 Vcc con protezione contro le inversioni di polarità - attacco al processo di tipo "maschio" da 1/2" - protezione idraulica IP55 con connettore a 4 PIN secondo norme DIN 436500 - uscita analogica 4-20 mA con tecnica a due fili - capo di temperatura di funzionamento da -25 °C a +125°C - campo di compensazione in temperatura da -20°C a +80°C - accuratezza 0,25% del fondo scala <p>Compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tronchetto di derivazione da 1/2" a saldare in acciaio dalla tubazione principale di qualsiasi materiale e diametro; - n°3 valvole a sfera (intercettazione generale, valvola per riscontro valore di zero del misuratore con comunicazione in atmosfera, valvola di intercettazione misuratore di pressione) del Dn 1/2" complete di raccordi; - pezzi speciali di qualsiasi tipologia e dimensione per formazione della derivazione dalla condotta principale; - opere murarie di qualsiasi tipo e dimensione e ripristino alle originarie condizioni - scavi e ricolmi; - cavi di alimentazione e trasmissione segnali, all'interno di cavidotti per qualsiasi tipologia di esecuzione (a parete, sottotraccia, interrata, ecc.), per qualsiasi distanza dalla periferica; - materiale elettrico ed idraulico di consumo; - cablaggi e moresetterie <p>ed ogni altro onere e magistero per dare il misuratore in opera perfettamente funzionante. Per ciascuno</p> <p style="text-align: right;">EURO OTTOCENTONOVANTANOVE/32</p>	€/metro quadrato	45,22
134	K.OALL2	<p>RIPRISTINO UTENZE DANNEGGIATE Esecuzione di allaccio di utenze idriche o fognanti danneggiate costituite da scavo a sezione obbligata, anche a mano, fornitura e collocazione di tubazione in PE(ad) o P.V.C. fino a ø 200 mm.per ripristini fognanti e tubazione in Mannesmann o PE(ad) per ripristini idrici, compreso altresì eventuali pezzi speciali e giunzioni, esecuzione di allaccio alla pubblica rete, ricolmo di cavo, ripristino pavimentazione e quanto altro occorre per dare l'allaccio ripristinato a perfetta regola d'arte. Per ogni ripristino Euro</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOSESSENTAOTTO/21</p>	€/cadauno	899,32
135	K.OAQUA2	<p>QUADRO PER PERIFERICA NODO SPECIALIZZATO E/O NODO SEMPLICE Fornitura, trasporto, collocazione e cablaggio di quadro in poliestere a doppio isolamento per alimentazione, controllo e comando apparecchiature di campo per periferica tipo "nodo specializzato" o "nodo semplice", in esecuzione ad armadio da parete o su basamento in cls e corniera in ferro, con grado di protezione IP 65 colore grigio RAL 7032 avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensioni non inferiori a 1750x850x300 mm; - porta frontale montata su robuste cerniere in anticorodal con 	€/cadauno	168,21

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>chiusura mediante maniglia a scomparsa e dotata di chiusura con chiave di sicurezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rigidità dielettrica 12 kV/mm certificata dal costruttore; - resistenza agli urti 20 Joule certificata dal costruttore; - inalterabilità dimensionale e strutturale compresa tra i -40°C ed i +110 °C; - temperatura di distorsione maggiore di 220 °C; - assorbimento acqua minore dello 0,15%; - ventola di estrazione aria asservita al livello interno della temperatura, ove necessario secondo le indicazioni della DL per emperature interne maggiori di 80°C. - modularità del quadro in versione singola o doppia completo compartimentazioni interne costituite da pannelli, telai estraibili, controporte, guide Din e tutti i componenti necessari per garantire l'installazione degli apparati di alimentazione e controllo strumentazioni in campo; - elementi di fissaggio del quadro a parete di qualsiasi tipo, dimensione e numero in modo da garantire la perfetta stabilità e durabilità. <p>Tutti gli elementi del quadro dovranno inoltre essere costituiti in materiale autoestingente non propagante la fiamma, secondo le norme UL 94 V-0, a bassissimo contenuto di alogeni in grado di garantire l'installazione del quadro anche in ambienti a maggior rischio di incendio (Norme CEI 64-8/7) ed in ambienti AD-FT (norma CEI 64-2 IV edizione).</p> <p>Compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il montaggio del quadro all'esterno su parete, basamento, o all'interno di camere di manovra con qualunque tipologia di accessibilità; - interruttore generale magnetotermico differenziale, in esecuzione da quadro, da fino fino a 63 A 0.3 mA; - sezionatori di compartimentazione, in esecuzione da quadro, fino a 25 A per ogni apparecchiatura e/o apparato in campo ; - sezionatori a fusibili fino a 16 A in esecuzione da quadro; - n°2 prese di sicurezza da quadro da 2x16A del tipo interbloccato; - n°1 lampada da quadro da 25W completa di portalamпада ed interruttore di comando; - n°3 lampade spia di colore rosso, in esecuzione da quadro, poste a valle dell'interruttore generale; - tutte le spie i display dei sensori in campo (portate, pressioni, presenza rete, presenza acqua etc...) ove previsti; - tutte i display e quadretti in campo delle apparecchiature e dei comandi delle pompe, dell'acquisizione dei dati per cloratori e controllo parametri acqua, stazione meteo; - tutti i cavi di alimentazione elettrica, tipo FG70RAR di idonea sezione e grado di isolamento, necessari per garantire l'alimentazione della periferica, degli apparati, dei sensori e delle apparecchiature di campo; - tutti i cavidotti necessari in pead corrugato del tipo flessibile di idoneo diametro in esecuzione interrata per alloggiamento cavi di alimentazione elettrica per qualsiasi distanza dal punto di fornitura Enel e delle apparecchiature e sensori in campo; - tutti i cavidotti necessari in materiale corrugato termoplastico di idonea sezione in esecuzione a parete compreso cassette ed organi di fissaggio; - tutti i cavi di trasmissione dati, del tipo FG70RAR schermati di idonea sezione grado e grado di isolamento, necessari a garantire il collegamento della periferica dalle apparecchiature di campo poste a qualsiasi distanza; - le opere murarie di qualsiasi tipo e sviluppo, compreso i ripristini alle originarie condizioni, necessarie alla installazione della periferica, dei sistemi di alimentazione elettrica (periferica, sensori ed apparecchiature di campo) e dei sistemi di trasmissione dati; 		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione dei calcoli elettrici e degli schemi unifilari di collegamento compreso il rilascio delle previste certificazioni di conformità ai sensi delle vigenti normative in materia; - la etichettatura di tutte le componenti e dei quadri secondo le vigenti normative e le eventuali prescrizioni aggiuntive richieste dalla D.L. e/o dall'Ente appaltante; - tutti i cablaggi, i morsetti, le muffole ed il materiale elettrico di consumo necessario ; - la pulizia delle aree di cantiere alle originarie condizioni; - gli sfridi; - la realizzazione di apposito basamento in cls di idonee dimensioni; - la realizzazione dello schema idraulico di funzionamento del nodo; - la fornitura e posa in opera dei pozzetti necessari a realizzare la rete di alimentazione elettrica e di trasmissione dati dalle apparecchiature di campo; - tutti i collegamenti di potenza, nessuno escluso, per assicurare il perfetto funzionameneto del quadro, verso i sensori, gli apparati e le apparecchiature in campo; - tutti i collegamenti di trasmissione dati; - la predisposizione della necessaria documentazione per la richiesta dell'eventuale allacciamento elettrico alla competente sede ENEL compreso le eventuali richieste di integrazione della documentazione già prodotta e la presenza, con personale dell'impresa, ai sopralluoghi da parte del personale ENEL; - i calcoli elettrici di dimensionamento e verifica del quadro, compreso gli schemi unifilari, nella sua configurazione finale; - la produzione delle certificazioni di origine, rilasciate dai costruttori, di tutti i materiali componenti il quadro; - il rilascio finale della certificazione di conformità prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n.37 <p>e quanto altro necessario per dare il quadro in opera a perfetta regola d'arte ed in conformità alle vigenti norme in materia. Per ogni quadro.</p> <p style="text-align: right;">EURO OTTOMILAQUARANTASEI/74</p>	€/cadauno	8.046,74
136	K.OAVIDE	<p>IMPLEMENTAZIONE PAGINA VIDEO</p> <p>Compenso a corpo per implementazione di pagine sinottiche a video riportante lo schema di funzionamento delle apparecchiature gestite da una periferica, personalizzazione del pacchetto applicativo per la realizzazione delle funzioni previste, detreminazione degli algoritmi necessari Compreso ogni materiale e onere per la fornitura di eventuale apparato hardware e software, l'opera del personale tecnico specializzato per la programmazione delle pagine video di configurazione posto periferico, formazione di algoritmo ed eventuale modifica del software operante ed ogni altra operazione necessaria per rendere telecomandata la postazione periferica, perfettamente integrata con il programma del sistema di supervisione.</p> <p>Per Ogni Periferica EURO</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUECENTOVENTISETTE/93</p>	€/cadauno	527,93
137	K.OCAMP1	<p>CAMPANA DI PROTEZIONE</p> <p>Fornitura e collocazione di campana di protezione in ghisa per saracinesche in sottosuolo per profondità sino a mt 2.50 completa di asta di manovra munita di cappellotto e manicotto, tubo guida in ghisa e relativo chiusino tondo "Puglia".</p> <p>Data in opera compreso rinfianco in cls a Kg 150 ed ogni altro onere e magistero per dare la protezione alla saracinesca a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per ognuna Euro</p> <p style="text-align: right;">EURO QUARANTASETTE/32</p>	€/cadauno	47,32
138	K.ODL350	<p>GIUNTO DILATAZIONE DN 350 PN25 E=63 mm</p> <p>Fornitura trasporto e collocazione di giunto di dilatazione "Idroinox" assiale del</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
139	K.ODL454	<p>DN 350 PN 25 a soffietto metallico con parete multipla e attacchi a saldare avente escursione assiale di 63 mm; costruito con soffietto e convogliatore interno in ASTM A 240 tipo 321, manicotti in ASTM A 106 Gr. B. Compreso l'onere dei tagli delle tubazioni, saldature, ponteggi e quanto altro occorre per dare il giunto perfettamente funzionante. Per ciascuno Euro</p> <p style="text-align: center;">EURO DUEMILATRECENTOESSANTAUNO/23</p> <p>GIUNTO DILATAZIONE DN 450 PN40 E=64 mm Fornitura trasporto e collocazione di giunto di dilatazione "Idroinox" assiale del DN 450 PN 40 a soffietto metallico con parete multipla e attacchi a saldare avente escursione assiale di 64 mm; costruito con soffietto e convogliatore interno in ASTM A 240 tipo 321, manicotti in ASTM A 106 Gr. B. Compreso l'onere dei tagli delle tubazioni, saldature, ponteggi e quanto altro occorre per dare il giunto perfettamente funzionante. Per Ognuno EURO</p> <p style="text-align: center;">EURO TREMILANOVECENTOVENTITRE/77</p>	€/cadauno	2.361,23
140	K.OFR20	<p>VALVOLA A FARFALLA MOTOR.DN 200 PN 16. Fornitura, trasporto e messa in opera di valvola a farfalla biflangiata a doppia eccentricità PN 16 in ghisa sferoidale GGG50, completa di flange e bulloni di accoppiamento in acciaio per classe di pressione PN 16 atm, avente le seguenti caratteristiche: - corpo e disco in ghisa sferoidale GGG40 a norma DIN 1693 EN-JS 1030 e UNI-ISO 1083-91; - sede di tenuta saldata su corpo in acciaio inox AISI 309; - alberi in acciaio inox AISI 420B-1.4308 a norma DIN 17440; - boccole in bronzo; - coperchio albero conduttore in ghisa sferoidale GGG 40 a norma DIN 1693; - ghiera premiguarnizione in acciaio saldata Fe 37-2 con protezione epossidica; - guarnizione di tenuta idraulica realizzata ad anello in gomma EPDM; - tenute sugli alberi realizzate tramite O-ring in NBR; - viterie interne di bloccaggio in acciaio inox A2; - viterie esterne in acciaio zincato 8.8; - riduttore a vite senza fine motorizzabile montato su flangia laterale sinistra opportunamente dimensionato per la manovra nelle condizioni di coppia massima e realizzato in ghisa G25 a norma UNI-ISO 185-91; - fincorsa meccanici in apertura e chiusura; - indicatore meccanico di posizione; - volantino di manovra in acciaio stampato; - rivestimento interno ed esterno con verniciatura a polveri epossidiche secondo procedimento FEB dello spessore minimo di 250 micron colore RAL 5015; - scartamento della valvola secondo norme DIN 3202 - serie F4 o ISO 5752 serie 14; - flange e bulloni dimensionati secondo Norme ISO 7005-2 per la classe di pressione richiesta. Compreso: - attuatore elettrico per valvole a farfalla IP 68 sommergibile tipo AUMA Norm SA per servizio on-off e intermedio composto da: motore elettrico asincrono trifase (380/400 V a 50 Hz) a gabbia di scoiattolo; protezione termostatica incorporata realizzata a mezzo di n.3 pastiglie bimetalliche in serie tra loro e con terminali riportati in morsetteria; isolamento classe F; servizio S2 - 15 minuti; comando manuale di emergenza a volantino con leva di innesto e dispositivo automatico di disinnesco; trasmettitore blinker; indicatore meccanico locale di posizione a quadrante; n°2 interruttori di fincorsa (n°1 in apertura e n°1 in chiusura) con contatti NA+NC; n°2 limitatori di coppia (n°1 in apertura e n°1 in chiusura) con contatti NA + NC; resistenza anticondensa (5-20 watt) alimentata internamente a 24V; potenziometro da 5000 ohm gruppo di ingranaggi e indicatore meccanico di posizione; trasmettitore di posizione analogico con segnale in uscita 4-20 mA; temperatura ambiente di lavoro da -25°C a +80°C; verniciatura standard con colore argento RAL 9007; temporizzatore elettronico atto a pilotare i telerruttori di potenza mediante una serie di "n" cicli operativi pausa/lavoro con tempi di chiusura t1 e di lavoro t2 regolati a piacere a 1 a 30 secondi; - flange e bulloni per classe PN 16; - serie di n°2 guarnizioni e relativa bulloneria per classe PN 16; - tronchetti di allaccio alla tubazione principale, di qualsiasi tipo e diametro, compresi eventuali riduzioni e/o divergenti; - taglio sulle tubazioni esistenti, di qualsiasi tipo e diametro, per l'inserzione in rete della valvola; - pezzi speciali in acciaio; - saldature e sfridi di qualsiasi tipo; - sella di appoggio della valvola in cls di idonee dimensioni; - collegamenti elettrici di alimentazione della valvola all'interno del pozzetto e/o della camera di manovra serbatoi costituiti da cavi n°1 cavo 4G2,5 mmq tipo FG7OR 0,6/1Kv in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina di PVC a marchio CE e di qualità IMQ, per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola; - collegamenti per trasmissione dati all'interno del pozzetto e/o della camera di</p>	€/cadauno	3.923,77

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
141	K.OFR30	<p>manovra costituiti da cavi FG7ORAR 7x1,5 mmq per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola;</p> <ul style="list-style-type: none"> - cavidotti, per alloggiamento cavi di potenza o trasmissione dati, in tubazioni di idonea sezione in materiale termoplastico autoestinguente non propagante la fiamma del tipo corrugato e/o rigido in esecuzione a parete compreso scatole di derivazione, giunzioni, raccordi, opere di fissaggio; - opere murarie di qualsiasi tipo e ripristini di qualsiasi tipo e dimensione; - l'approntamento delle misure di sicurezza richieste; - i tiri in alto ed in basso, a qualsiasi altezza e/o profondità dal piano di calpestio, di tutti i materiali componenti; - la realizzazione delle prove di funzionalità richieste dalla D.L. compreso la sostituzione, a cura e spese dell'impresa, di qualsiasi componente riscontrata non funzionante e/o in anomalia; - il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti; - la realizzazione degli schemi idraulici di collegamento; - la realizzazione degli schemi elettrici ed il rilascio delle previste certificazioni di conformità; - la pulizia finale dei siti di installazione; <p>ed ogni altro onere e magistero per dare la valvola in opera funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per ciascuna Euro</p> <p style="text-align: right;">EURO SEIMILAOTTANTAOTTO/95</p> <p>VALVOLA A FARFALLA MOTOR.DN 300 PN 16.</p> <p>Fornitura, trasporto e messa in opera di valvola a farfalla biflangiata a doppia eccentricità PN 16 in ghisa sferoidale GGG50, completa di flange e bulloni di accoppiamento in acciaio per classe di pressione PN 16 atm, avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corpo e disco in ghisa sferoidale GGG40 a norma DIN 1693 EN-JS 1030 e UNI-ISO 1083-91; - sede di tenuta saldata su corpo in acciaio inox AISI 309; - alberi in acciaio inox AISI 420B-1.4308 a norma DIN 17440; - boccole in bronzo; - coperchio albero conduttore in ghisa sferoidale GGG 40 a norma DIN 1693; - ghiera premiguarnizione in acciaio saldata Fe 37-2 con protezione epossidica; - guarnizione di tenuta idraulica realizzata ad anello in gomma EPDM; - tenute sugli alberi realizzate tramite O-ring in NBR; - viterie interne di bloccaggio in acciaio inox A2; - viterie esterne in acciaio zincato 8.8; - riduttore a vite senza fine motorizzabile montato su flangia laterale sinistra opportunamente dimensionato per la manovra nelle condizioni di coppia massima e realizzato in ghisa G25 a norma UNI-ISO 185-91; - fincorsa meccanici in apertura e chiusura; - indicatore meccanico di posizione; - volantino di manovra in acciaio stampato; - rivestimento interno ed esterno con verniciatura a polveri epossidiche secondo procedimento FEB dello spessore minimo di 250 micron colore RAL 5015; - scartamento della valvola secondo norme DIN 3202 - serie F4 o ISO 5752 serie 14; - flange e bulloni dimensionati secondo Norme ISO 7005-2 per la classe di pressione richiesta. Compreso: - attuatore elettrico per valvole a farfalla IP 68 sommergibile tipo AUMA Norm SA per servizio on-off e intermedio composto da: motore elettrico asincrono trifase (380/400 V a 50 Hz) a gabbia di scoiattolo; protezione termostatica incorporata realizzata a mezzo di n.3 pastiche bimetalliche in serie tra loro e con terminali riportati in morsetteria; isolamento classe F; servizio S2 - 15 minuti; comando manuale di emergenza a volantino con leva di innesto e dispositivo automatico di disinnesto; trasmettitore blinker; indicatore meccanico locale di posizione a quadrante; n°2 interruttori di fincorsa (n°1 in apertura e n°1 in chiusura) con contatti NA+NC; n°2 limitatori di coppia (n°1 in apertura e n°1 in chiusura) con contatti NA + NC; resistenza anticondensa (5-20 watt) alimentata internamente a 24V; potenziometro da 5000 ohm gruppo di ingranaggi e indicatore meccanico di posizione; trasmettitore di posizione analogico con segnale in uscita 4-20 mA; temperatura ambiente di lavoro da -25°C a +80°C; verniciatura standard con colore argento RAL 9007; temporizzatore elettronico atto a pilotare i teleruttori di potenza mediante una serie di "n" cicli operativi pausa/lavoro con tempi di chiusura t1 e di lavoro t2 regolati a piacere a 1 a 30 secondi; - flange e bulloni per classe PN 16; - serie di n°2 guarnizioni e relativa bulloneria per classe PN 16; - tronchetti di 	€/cadauno	6.088,95

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>allaccio alla tubazione principale, di qualsiasi tipo e diametro, compresi eventuali riduzioni e/o divergenti; - taglio sulle tubazioni esistenti, di qualsiasi tipo e diametro, per l'inserzione in rete della valvola; - pezzi speciali in acciaio; - saldature e sfridi di qualsiasi tipo; - sella di appoggio della valvola in cls di idonee dimensioni; - collegamenti elettrici di alimentazione della valvola all'interno del pozzetto e/o della camera di manovra serbatoi costituiti da cavi n°1 cavo 4G2,5 mmq tipo FG7OR 0,6/1Kv in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina di PVC a marchio CE e di qualità IMQ, per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola; - collegamenti per trasmissione dati all'interno del pozzetto e/o della camera di manovra costituiti da cavi FG7ORAR 7x1,5 mmq per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola; - cavidotti, per alloggiamento cavi di potenza o trasmissione dati, in tubazioni di idonea sezione in materiale termoplastico autoestinguente non propagante la fiamma del tipo corrugato e/o rigido in esecuzione a parete compreso scatole di derivazione, giunzioni, raccordi, opere di fissaggio; - opere murarie di qualsiasi tipo e ripristini di qualsiasi tipo e dimensione; - l'approntamento delle misure di sicurezza richieste; - i tiri in alto ed in basso, a qualsiasi altezza e/o profondità dal piano di calpestio, di tutti i materiali componenti; - la realizzazione delle prove di funzionalità richieste dalla D.L. compreso la sostituzione, a cura e spese dell'impresa, di qualsiasi componente riscontrata non funzionante e/o in anomalia; - il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti; - la realizzazione degli schemi idraulici di collegamento; - la realizzazione degli schemi elettrici ed il rilascio delle previste certificazioni di conformità; - la pulizia finale dei siti di installazione; ed ogni altro onere e magistero per dare la valvola in opera funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per ciascuna Euro</p>		
142	K.OIA150	<p style="text-align: center;">EURO OTTOMILATRECENTOCINQUANTA/26</p> <p>IDROVALVOLA BIDIR. TELECOM. DN 150 PN 16</p> <p>Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione di idrovalvola bidirezionale di sezionamento, a funzionamento bistabile, con comando elettrico da remoto e fine corsa induttivo FC1 (tipo promiximity telemecanique 24 dc PNP), normalmente chiusa con indicazione di posizione ap/ch, funzionamento bidirezionale avente le seguenti caratteristiche: - corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN GJS 400-18 verniciati a polvere epossidica con spessore non inferiore a 250 micron con procedimento FBE colore RAL 5005 e approvata per contatto con acqua potabile; - interni valvola e otturatore: sede di tenuta e controseggio in acciaio AISI 304, distanziale e rondelle premiguarnizione in Fe rivestito con polvere epossidica dello spessore non inferiore a 250 micron attraverso procedimento FBE; - membrana in gomma NBR 70 shore rinforzata con n°2 tele di nylon; - circuito pilota: tubi di collegamento in acciaio AISI 304 L, raccordi a compressione con ogiva in ottone e dado in acciaio AISI 316, valvole a sfera di sezionamento in ottone cromato; - gruppo filtro e orifizio in bronzo e acciaio AISI 316; - rubinetto a spillo conico bidirezionale; - indicatore di posizione visivo; - valvola di sfiato; - manometri in acciaio AISI 304; - flange e bulloni dimensionati per la classe di pressione secondo le Norme UNI 2231 e ISO 7005-2; - alimentazione bobina a 24 Vcc, assorbimento 6W, frequenze di manovre al minuto 700; - servizio continuo al 100%; - protezione IP 65; - finecorsa segnalazione aperto/chiuso; - servomeccanismo per apertura manuale della idrovalvola; -comando da elettrovalvola a tre vie in grado di convogliare o scaricare dalla camera di manovra della valvola principale il volume d'acqua necessario a provocarne la chiusura o la completa apertura; - regolabilità della velocità di apertura e chiusura. Compreso: - tronchetti di allaccio alla tubazione principale, di qualsiasi tipo e diametro, compresi eventuali riduzioni e/o divergenti; - flange di giunzione; - morsetterie elettriche e connessioni idrauliche; - tagli sulla tubazione di inserzione per qualsiasi diametro, tipologia di materiale e numero; - pezzi speciali in acciaio; - saldature e sfridi di qualsiasi tipo; - sella di appoggio della valvola in cls di idonee dimensioni; - collegamenti elettrici di alimentazione della valvola all'interno del pozzetto e/o della camera di alloggiamento costituiti da n°1 cavo 3G2,5 mmq schermati tipo FG7OR 0,6/1Kv in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina di PVC a marchio CE e di qualità IMQ, per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola; collegamenti per trasmissione dati all'interno del pozzetto e/o della camera di manovra costituiti da n°2 cavi FG7ORAR 2x1,5 mmq schermati per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola. Ovvero utilizzo di cavo unico multipolare di tipo schermato da 7x1,5 mmq FG7ORAR 0,60/1kV per alimentazione e</p>	€/cadauno	8.350,26

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
143	K.OIA200	<p>acquisizione dati. - cavidotti, per alloggiamento cavi di trasmissione dati, in tubazioni di idonea sezione in materiale termoplastico autoestinguente non propagante la fiamma del tipo corrugato e/o rigido in esecuzione a parete compreso scatole di derivazione, giunzioni, raccordi, opere di fissaggio;</p> <p>- opere murarie di qualsiasi e ripristini di qualsiasi tipo e dimensione;</p> <p>- la realizzazione delle prove di funzionalità richieste dalla D.L. compreso la sostituzione, a cura e spese dell'impresa, di qualsiasi componente riscontrata non funzionante e/o in anomalia;</p> <p>- il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti;</p> <p>- la pulizia finale dei siti di installazione;</p> <p>- la redazione degli schemi idraulici di funzionamento;</p> <p>- il collaudo idraulico secondo le Norme ISO 5208;</p> <p>- il rilascio delle certificazioni di qualità e di origine di tutti i componenti compreso le certificazioni ISO 9001:2000 dello stabilimento di produzione;</p> <p>ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera perfettamente funzionante.</p> <p>Per ogni idrovalvola EURO EURO TREMILANOVECENTOQUARANTAQUATTRO/18</p> <p>IDROVALVOLA BIDIR. TELECOM. DN 200 PN 16</p> <p>Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione di idrovalvola bidirezionale di sezionamento, a funzionamento bistabile, con comando elettrico da remoto e fine corsa induttivo FC1 (tipo promiximity telemecanique 24 dc PNP), normalmente chiusa con indicazione di posizione ap/ch, funzionamento bidirezionale avente le seguenti caratteristiche: - corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN GJS 400-18 verniciati a polvere epossidica con spessore non inferiore a 250 micron con procedimento FBE colore RAL 5005 e approvata per contatto con acqua potabile; - interni valvola e otturatore: sede di tenuta e controseggio in acciaio AISI 304, distanziale e rondelle premiguarnizione in Fe rivestito con polvere epossidica dello spessore non inferiore a 250 micron attraverso procedimento FBE; - membrana in gomma NBR 70 shore rinforzata con n°2 tele di nylon; - circuito pilota: tubi di collegamento in acciaio AISI 304 L, raccordi a compressione con ogiva in ottone e dado in acciaio AISI 316, valvole a sfera di sezionamento in ottone cromato; - gruppo filtro e orifizio in bronzo e acciaio AISI 316; - rubinetto a spillo conico bidirezionale; - indicatore di posizione visivo; - valvola di sfiato; - manometri in acciaio AISI 304; - flange e bulloni dimensionati per la classe di pressione secondo le Norme UNI 2231 e ISO 7005-2; - alimentazione bobina a 24 Vcc, assorbimento 6W, frequenze di manovre al minuto 700; - servizio continuo al 100%; - protezione IP 65; - fincorsa segnalazione aperto/chiuso; - servomeccanismo per apertura manuale della idrovalvola; - comando da elettrovalvola a tre vie in grado di convogliare o scaricare dalla camera di manovra della valvola principale il volume d'acqua necessario a provocare la chiusura o la completa apertura; - regolabilità della velocità di apertura e chiusura. Compreso: - tronchetti di allaccio alla tubazione principale, di qualsiasi tipo e diametro, compresi eventuali riduzioni e/o divergenti; - flange di giunzione; - morsetterie elettriche e connessioni idrauliche; - tagli sulla tubazione di inserzione per qualsiasi diametro, tipologia di materiale e numero; - pezzi speciali in acciaio; - saldature e sfridi di qualsiasi tipo; - sella di appoggio della valvola in cls di idonee dimensioni; - collegamenti elettrici di alimentazione della valvola all'interno del pozzetto e/o della camera di alloggiamento costituiti da n°1 cavo 3G2,5 mmq schermati tipo FG7OR 0,6/1Kv in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina di PVC a marchio CE e di qualità IMQ, per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola; collegamenti per trasmissione dati all'interno del pozzetto e/o della camera di manovra costituiti da n°2 cavi FG7ORAR 2x1,5 mmq schermati per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola. Ovvero utilizzo di cavo unico multipolare di tipo schermato da 7x1,5 mmq FG7ORAR 0,60/1kV per alimentazione e acquisizione dati.</p> <p>- cavidotti, per alloggiamento cavi di trasmissione dati, in tubazioni di idonea sezione in materiale termoplastico autoestinguente non propagante la fiamma del tipo corrugato e/o rigido in esecuzione a parete compreso scatole di derivazione, giunzioni, raccordi, opere di fissaggio;</p> <p>- opere murarie di qualsiasi e ripristini di qualsiasi tipo e dimensione;</p> <p>- la realizzazione delle prove di funzionalità richieste dalla D.L. compreso la sostituzione, a cura e spese dell'impresa, di qualsiasi componente riscontrata non funzionante e/o in anomalia;</p>	€/cadauno	3.944,18

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
144	K.OIA250	<p>- il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti; - la pulizia finale dei siti di installazione; - la redazione degli schemi idraulici di funzionamento; - il collaudo idraulico secondo le Norme ISO 5208; - il rilascio delle certificazioni di qualità e di origine di tutti i componenti compreso le certificazioni ISO 9001:2000 dello stabilimento di produzione; ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera perfettamente funzionante. Per ogni idrovalvola EURO</p> <p style="text-align: center;">EURO CINQUEMILAQUATTROCENTOTRE/73</p> <p>IDROVALVOLA BIDIR. TELECOM. DN 250 PN 16 Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione di idrovalvola bidirezionale di sezionamento, a funzionamento bistabile, con comando elettrico da remoto e fine corsa induttivo FC1 (tipo promiximity telemecanique 24 dc PNP), normalmente chiusa con indicazione di posizione ap/ch, funzionamento bidirezionale avente le seguenti caratteristiche: - corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN GJS 400-18 verniciati a polvere epossidica con spessore non inferiore a 250 micron con procedimento FBE colore RAL 5005 e approvata per contatto con acqua potabile; - interni valvola e otturatore: sede di tenuta e controseggio in acciaio AISI 304, distanziale e rondelle premiguarnizione in Fe rivestito con polvere epossidica dello spessore non inferiore a 250 micron attraverso procedimento FBE; - membrana in gomma NBR 70 shore rinforzata con n°2 tele di nylon; - circuito pilota: tubi di collegamento in acciaio AISI 304 L, raccordi a compressione con ogiva in ottone e dado in acciaio AISI 316, valvole a sfera di sezionamento in ottone cromato; - gruppo filtro e orifizio in bronzo e acciaio AISI 316; - rubinetto a spillo conico bidirezionale; - indicatore di posizione visivo; - valvola di sfiato; - manometri in acciaio AISI 304; - flange e bulloni dimensionati per la classe di pressione secondo le Norme UNI 2231 e ISO 7005-2; - alimentazione bobina a 24 Vcc, assorbimento 6W, frequenze di manovre al minuto 700; - servizio continuo al 100%; - protezione IP 65; - finecorsa segnalazione aperto/chiuso; - servomeccanismo per apertura manuale della idrovalvola; - comando da elettrovalvola a tre vie in grado di convogliare o scaricare dalla camera di manovra della valvola principale il volume d'acqua necessario a provocare la chiusura o la completa apertura; - regolabilità della velocità di apertura e chiusura. Compreso: - tronchetti di allaccio alla tubazione principale, di qualsiasi tipo e diametro, compresi eventuali riduzioni e/o divergenti; - flange di giunzione; - morsetterie elettriche e connessioni idrauliche; - tagli sulla tubazione di inserzione per qualsiasi diametro, tipologia di materiale e numero; - pezzi speciali in acciaio; - saldature e sfridi di qualsiasi tipo; - sella di appoggio della valvola in cls di idonee dimensioni; - collegamenti elettrici di alimentazione della valvola all'interno del pozzetto e/o della camera di alloggiamento costituiti da n°1 cavo 3G2,5 mmq schermati tipo FG7OR 0,6/1Kv in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina di PVC a marchio CE e di qualità IMQ, per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola; collegamenti per trasmissione dati all'interno del pozzetto e/o della camera di manovra costituiti da n°2 cavi FG7ORAR 2x1,5 mmq schermati per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola. Ovvero utilizzo di cavo unico multipolare di tipo schermato da 7x1,5 mmq FG7ORAR 0,60/1kV per alimentazione e acquisizione dati. - cavidotti, per alloggiamento cavi di trasmissione dati, in tubazioni di idonea sezione in materiale termoplastico autoestinguente non propagante la fiamma del tipo corrugato e/o rigido in esecuzione a parete compreso scatole di derivazione, giunzioni, raccordi, opere di fissaggio; - opere murarie di qualsiasi e ripristini di qualsiasi tipo e dimensione; - la realizzazione delle prove di funzionalità richieste dalla D.L. compreso la sostituzione, a cura e spese dell'impresa, di qualsiasi componente riscontrata non funzionante e/o in anomalia; - il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti; - la pulizia finale dei siti di installazione; - la redazione degli schemi idraulici di funzionamento; - il collaudo idraulico secondo le Norme ISO 5208; - il rilascio delle certificazioni di qualità e di origine di tutti i componenti compreso le certificazioni ISO 9001:2000 dello stabilimento di produzione; ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera perfettamente funzionante. Per ogni idrovalvola EURO</p>	€/cadauno	5.403,73

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
145	K.OIA300	<p style="text-align: center;">EURO OTTOMILANOVECENTOCINQUANTAOTTO/96</p> <p>IDROVALVOLA BIDIR. TELECOM. DN 300 PN 16</p> <p>Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione di idrovalvola bidirezionale di sezionamento, a funzionamento bistabile, con comando elettrico da remoto e fine corsa induttivo FC1 (tipo promiximity telemecanique 24 dc PNP), normalmente chiusa con indicazione di posizione ap/ch, funzionamento bidirezionale avente le seguenti caratteristiche: - corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN GJS 400-18 verniciati a polvere epossidica con spessore non inferiore a 250 micron con procedimento FBE colore RAL 5005 e approvata per contatto con acqua potabile; - interni valvola e otturatore: sede di tenuta e controseggio in acciaio AISI 304, distanziale e rondelle premiguarnizione in Fe rivestito con polvere epossidica dello spessore non inferiore a 250 micron attraverso procedimento FBE; - membrana in gomma NBR 70 shore rinforzata con n°2 tele di nylon; - circuito pilota: tubi di collegamento in acciaio AISI 304 L, raccordi a compressione con ogiva in ottone e dado in acciaio AISI 316, valvole a sfera di sezionamento in ottone cromato; - gruppo filtro e orifizio in bronzo e acciaio AISI 316; - rubinetto a spillo conico bidirezionale; - indicatore di posizione visivo; - valvola di sfiato; - manometri in acciaio AISI 304; - flange e bulloni dimensionati per la classe di pressione secondo le Norme UNI 2231 e ISO 7005-2; - alimentazione bobina a 24 Vcc, assorbimento 6W, frequenze di manovre al minuto 700; - servizio continuo al 100%; - protezione IP 65; - finecorsa segnalazione aperto/chiuso; - servomeccanismo per apertura manuale della idrovalvola; - comando da elettrovalvola a tre vie in grado di convogliare o scaricare dalla camera di manovra della valvola principale il volume d'acqua necessario a provocarne la chiusura o la completa apertura; - regolabilità della velocità di apertura e chiusura. Compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tronchetti di allaccio alla tubazione principale, di qualsiasi tipo e diametro, compresi eventuali riduzioni e/o divergenti; - flange di giunzione; - morsetterie elettriche e connessioni idrauliche; - tagli sulla tubazione di inserzione per qualsiasi diametro, tipologia di materiale e numero; - pezzi speciali in acciaio; - saldature e sfridi di qualsiasi tipo; - sella di appoggio della valvola in cls di idonee dimensioni; - collegamenti elettrici di alimentazione della valvola all'interno del pozzetto e/o della camera di alloggiamento costituiti da n°1 cavo 3G2,5 mmq schermati tipo FG7OR 0,6/1Kv in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina di PVC a marchio CE e di qualità IMQ, per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola; collegamenti per trasmissione dati all'interno del pozzetto e/o della camera di manovra costituiti da n°2 cavi FG7ORAR 2x1,5 mmq schermati per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola. Ovvero utilizzo di cavo unico multipolare di tipo schermato da 7x1,5 mmq FG7ORAR 0,60/1kV per alimentazione e acquisizione dati. - cavidotti, per alloggiamento cavi di trasmissione dati, in tubazioni di idonea sezione in materiale termoplastico autoestinguente non propagante la fiamma del tipo corrugato e/o rigido in esecuzione a parete compreso scatole di derivazione, giunzioni, raccordi, opere di fissaggio; - opere murarie di qualsiasi e ripristini di qualsiasi tipo e dimensione; - la realizzazione delle prove di funzionalità richieste dalla D.L. compreso la sostituzione, a cura e spese dell'impresa, di qualsiasi componente riscontrata non funzionante e/o in anomalia; - il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti; - la pulizia finale dei siti di installazione; - la redazione degli schemi idraulici di funzionamento; - il collaudo idraulico secondo le Norme ISO 5208; - il rilascio delle certificazioni di qualità e di origine di tutti i componenti compreso le certificazioni ISO 9001:2000 dello stabilimento di produzione; ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera perfettamente funzionante. <p>Per ogni idrovalvola EURO</p>	€/cadauno	8.958,96
146	K.OIA350	<p style="text-align: center;">EURO UNDICIMILADUECENTOVENTISEI/72</p> <p>IDROVALVOLA BIDIR. TELECOM. DN 350 PN 16</p> <p>Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione di idrovalvola bidirezionale di sezionamento, a funzionamento bistabile, con comando elettrico da remoto e fine corsa induttivo FC1 (tipo promiximity telemecanique 24 dc PNP), normalmente chiusa con indicazione di posizione ap/ch, funzionamento bidirezionale avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN GJS 400-18 verniciati a polvere epossidica con spessore non inferiore a 250 micron con procedimento FBE colore RAL 5005 e approvata per contatto con acqua potabile; 	€/cadauno	11.226,72

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
147	K.OIS35A	<p>- interni valvola e otturatore: sede di tenuta e controseggio in acciaio AISI 304, distanziale e rondelle premiguarnizione in Fe rivestito con polvere epossidica dello spessore non inferiore a 250 micron attraverso procedimento FBE;</p> <p>- membrana in gomma NBR 70 shore rinforzata con n°2 tele di nylon;</p> <p>- circuito pilota: tubi di collegamento in acciaio AISI 304 L, raccordi a compressione con ogiva in ottone e dado in acciaio AISI 316, valvole a sfera di sezionamento in ottone cromato;</p> <p>- gruppo filtro e orifizio in bronzo e acciaio AISI 316;</p> <p>- rubinetto a spillo conico bidirezionale;</p> <p>- indicatore di posizione visivo;</p> <p>- valvola di sfiato;</p> <p>- manometri in acciaio AISI 304;</p> <p>- flange e bulloni dimensionati per la classe di pressione secondo le Norme UNI 2231 e ISO 7005-2;</p> <p>- alimentazione bobina a 24 Vcc, assorbimento 6W, frequenze di manovre al minuto 700;</p> <p>- servizio continuo al 100%;</p> <p>- protezione IP 65;</p> <p>- finecorsa segnalazione aperto/chiuso;</p> <p>- servomeccanismo per apertura manuale della idrovalvola; -comando da elettrovalvola a tre vie in grado di convogliare o scaricare dalla camera di manovra della valvola principale il volume d'acqua necessario a provocarne la chiusura o la completa apertura; - regolabilità della velocità di apertura e chiusura. Compreso: - tronchetti di allaccio alla tubazione principale, di qualsiasi tipo e diametro, compresi eventuali riduzioni e/o divergenti; - flange di giunzione; - morsetterie elettriche e connessioni idrauliche; - tagli sulla tubazione di inserzione per qualsiasi diametro, tipologia di materiale e numero; - pezzi speciali in acciaio; - saldature e sfridi di qualsiasi tipo; - sella di appoggio della valvola in cls di idonee dimensioni;</p> <p>- collegamenti elettrici di alimentazione della valvola all'interno del pozzetto e/o della camera di alloggiamento costituiti da n°1 cavo 3G2,5 mmq schermati tipo FG7OR 0,6/1Kv in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina di PVC a marchio CE e di qualità IMQ, per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola; collegamenti per trasmissione dati all'interno del pozzetto e/o della camera di manovra costituiti da n°2 cavi FG7ORAR 2x1,5 mmq schermati per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola. Ovvero utilizzo di cavo unico multipolare di tipo schermato da 7x1,5 mmq FG7ORAR 0,60/1kV per alimentazione e acquisizione dati. - cavidotti, per alloggiamento cavi di trasmissione dati, in tubazioni di idonea sezione in materiale termoplastico autoestinguente non propagante la fiamma del tipo corrugato e/o rigido in esecuzione a parete compreso scatole di derivazione, giunzioni, raccordi, opere di fissaggio; - opere murarie di qualsiasi e ripristini di qualsiasi tipo e dimensione; - la realizzazione delle prove di funzionalità richieste dalla D.L. compreso la sostituzione, a cura e spese dell'impresa, di qualsiasi componente riscontrata non funzionante e/o in anomalia; - il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti; - la pulizia finale dei siti di installazione; - la redazione degli schemi idraulici di funzionamento; - il collaudo idraulico secondo le Norme ISO 5208; - il rilascio delle certificazioni di qualità e di origine di tutti i componenti compreso le certificazioni ISO 9001:2000 dello stabilimento di produzione; ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera perfettamente funzionante.</p> <p>Per ogni idrovalvola EURO</p> <p style="text-align: center;">EURO DODICIMILASEICENTOVENTINOVE/84</p> <p>GIUNTO ISOLANTE DN 350 PN 25 atm. Fornitura e collocazione di giunto dielettrico monoblocco DN 350 PN 25 atm. aventi le seguenti caratteristiche :-resistenza elettrica in aria 1000 Mohm -tensione di scarica in aria 3000 volts -temperatura di esercizio 70°C -pressione di esercizio 25 atm. -pressione di collaudo pari a 1.5 volte la pressione di esercizio. Compreso gli eventuali scavi anche a mano per la messa in luce della condotta , il loro ricolmo , il taglio delle tubazioni , la regolarizzazione delle estremità da flangiare, le flange ed i pezzi speciali, le bullonerie, le guarnizioni, il ripristino dello strato esterno di protezione, il ricolmo degli scavi ed ogni altro onere</p>	€/cadauno	12.629,84

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
148	K.OIS45A	per dare il giunto perfettamente funzionante e la condotta perfettamente ripristina a regola d'arte . Per ciascuno Euro EURO TREMILACENTOVENTIUNO/24	€/cadauno	3.121,24
149	K.OO46	GIUNTO ISOLANTE DN 450 PN 25 atm. Fornitura e collocazione di giunto dielettrico monoblocco DN 450 PN 25 atm. aventi le seguenti caratteristiche :-resistenza elettrica in aria 1000 Mohm -tensione di scarica in aria 3000 volts -temperatura di esercizio 70°C -pressione di esercizio 25 atm. -pressione di collaudo pari a 1.5 volte la pressione di esercizio. Compreso gli eventuali scavi anche a mano per la messa in luce della condotta , il loro ricolmo , il taglio delle tubazioni , la regolarizzazione delle estremità da flangiare, le flange ed i pezzi speciali, le bullonerie, le guarnizioni, il ripristino dello strato esterno di protezione, il ricolmo degli scavi ed ogni altro onere per dare il giunto perfettamente funzionante e la condotta perfettamente ripristina a regola d'arte . Per ciascuno Euro EURO QUATTROMILANOVECENTOTRENTATRE/65	€/cadauno	4.933,65
150	K.OPE3B	MISURATORE INDUZIONE IP 68 CON ELETTRONICA SEPARATA Sovrapprezzo ai misuratori di portata del tipo ad induzione elettromagnetica di cui agli articoli 13.2 del Prezzario regionale Sicilia per l'impiego di convertitore analogico con grado di protezione IP68 a tempo illimitato con battente d'acqua fino a 3 m; apparato di alimentazione a 24V del misuratore in esecuzione da quadro; apparecchiatura con elettronica separata avente grado di protezione IP67. Compreso cavo di collegamento speciale tipo C015 o C016 e cavidotto in esecuzione sottotraccia, interrata e/o a parete per qualsiasi distanza convertitore/apparato elettronica separata, morsetti, materiale elettrico di consumo, tappi di isolamento e quanto altro per dare l'apparecchiatura in opera funzionante a perfetta regola d'arte. EURO MILLEOTTANTA/33	€/cadauno	1.080,33
151	K.OPOT1	BOUT FLANGIATO per ø da 50 a 200 mm Fornitura e collocazione di BOUT flangiato in PE(ad) del diametro da 50 a 200 mm fino ad una pressione di PN 16 atm, compreso flangia, bulloni e guarnizioni, saldatura alla relativa condotta con termoelementi, e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per ogni mm x diametro di bout Euro EURO ZERO/83	€/mmxdn	0,83
152	K.OPRES1	SERBATOIO IN VETRORESINA Fornitura in opera di serbatoio di stoccaggio in vetroresina della capacità di mc.2, all'interno di camere di manovra di serbatoi comunque accessibili, completo di bocca di carico, scarico di fondo e fondo piatto e quant'altro occorre per rendere il serbatoio a perfetta regola d'arte. PER OGNUNO Euro EURO DUEMILAOTTOCENTO/53	€/cadauno	2.800,53
153	K.ORM	MAGGIORAZIONE DA PN 16 A PN 25 Maggiorazione per apparecchiature PN 25 atm al prezzo di applicazione pn 16 atm relativamente a valvole a fuso motorizzate, valvole a farfalla, valvole di non ritorno, sfiati, saracinesce manuali e motorizzate, giunti di smontaggio e dilatazione, sensori di pressione, misura e controllo compreso i maggiori oneri e materiali, i trasporti e quanto altro occorre per dare l'apparecchiatura PN25 atm perfettamente funzionante a regola d'arte. Maggiorazione pari al 40% del relativo prezzo di applicazione EURO ZERO/506	€/Perc.	0,506
153	K.ORM	SMONTAGGIO APPARECCHIATURA IDRAULICA Smontaggio di apparecchiatura esistente in rete o all'interno di pozzetti o camere di manovra, anche con l'ausilio di autogrù o castelletto con paranco entro camere di		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		manovra o pozzetti, come saracinesche, riduzioni, tess etc. di qualsiasi diametro, compreso la rimozione dei giunti di smontaggio, delle flange, pulitura e spianatura delle teste delle tubazioni per l'inserimento della apparecchiatura in sostituzione, carico su mezzo anche con l'ausilio di piani di carico provvisori e successivo trasporto ed immagazzinamento nell'ambito del centro abitato, in locali idonei indicati dall'Ente Appaltante. Per ogni mm di diametro della apparecchiatura Euro EURO DUE/69	€/mmxdn	2,69
154	K.OSMAA	GIUNTO SMONTAGGIO ø 80 PN 16 30 mm Fornitura,trasporto e messa in opera di giunto di smontaggio telescopico a tre flange del DN 80 mm. PN 16 atm.,avente escursione minima 25 mm., avente corpo flange di attacco e centrale in acciaio elettrosaldato, anello toroidale di tenuta in gomma nitrilica, bulloni e tiranti in acciaio; compreso le due flange di allaccio,serie di N°2 guarnizioni in gomma telata,necessaria bulloneria e quanto altro occorre per dare il giunto completo e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO OTTOCENTODICIANNOVE/29	€/cadauno	819,29
155	K.OSMC	GIUNTO SMONTAGGIO ø 150 PN 16 30 mm Fornitura,trasporto e messa in opera di giunto di smontaggio telescopico a tre flange del DN 150 mm. PN 16 atm.,avente escursione minima 30 mm., avente corpo flange di attacco e centrale in acciaio elettrosaldato, anello toroidale di tenuta in gomma nitrilica, bulloni e tiranti in acciaio; compreso le due flange di allaccio,serie di N°2 guarnizioni in gomma telata,necessaria bulloneria e quanto altro occorre per dare il giunto completo e funzionante a perfetta regola d'arte. Per ogni giunto Euro EURO MILLEDUECENTOTRE/16	€/cadauno	1.203,16
156	K.OSMD	GIUNTO SMONTAGGIO ø 200 PN 16 30 mm Fornitura,trasporto e messa in opera di giunto di smontaggio telescopico a tre flange del DN 200 mm. PN 16 atm.,avente escursione minima 30 mm., avente corpo flange di attacco e centrale in acciaio elettrosaldato, anello toroidale di tenuta in gomma nitrilica, bulloni e tiranti in acciaio; compreso le due flange di allaccio,serie di N°2 guarnizioni in gomma telata,necessaria bulloneria e quanto altro occorre per dare il giunto completo e funzionante a perfetta regola d'arte. Per ogni giunto Euro EURO MILLETRECENTOVENTIUNO/80	€/cadauno	1.321,80
157	K.OSME	GIUNTO SMONTAGGIO ø 250 PN 16 30 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di giunti di smontaggio in acciaio elettrosaldato e zincato del tipo a tre flangie con tiranti zincati o cadmiati -Acciaio Fe 42B UNI 7070 - per pressioni d'esercizio fino a PN 16 atm.,compresa la fornitura del materiale necessario per le giunzioni e quanto altro occorre per dare il giunto completo a perfetta regola d'arte. Per ogni giunto Euro EURO DUEMILATRECENTOSETTANTAOTTO/30	€/cadauno	2.378,30
158	K.OSMF	GIUNTO SMONTAGGIO ø 300 PN 16 30 mm Fornitura,trasporto e messa in opera di giunto di smontaggio telescopico a tre flange del DN 300 mm. PN 16 atm.,avente escursione minima 30 mm., avente corpo flange di attacco e centrale in acciaio elettrosaldato, anello toroidale di tenuta in gomma nitrilica, bulloni e tiranti in acciaio; compreso le due flange di allaccio,serie di N°2 guarnizioni in gomma telata,necessaria bulloneria e quanto altro occorre per dare il giunto completo e funzionante a perfetta regola d'arte. Per ogni giunto Euro EURO DUEMILASEICENTOCINQUANTATRE/65	€/cadauno	2.653,65
159	K.OSMG	GIUNTO SMONTAGGIO ø 350 PN 16 30 mm Fornitura,trasporto e messa in opera di giunto di smontaggio telescopico a tre flange del DN 350 mm. PN 16 atm.,avente escursione minima 30 mm., avente corpo flange di attacco e centrale in acciaio elettrosaldato, anello toroidale di tenuta in gomma nitrilica, bulloni e tiranti in acciaio; compreso le due flange di allaccio,serie di N°2 guarnizioni in gomma telata,necessaria bulloneria e quanto altro occorre per dare il giunto completo e funzionante a perfetta regola d'arte. Per ogni giunto Euro		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO TREMILADUECENTOVENTICINQUE/82	€/cadauno	3.225,82
160	K.OSMHH	GIUNTO SMONTAGGIO ø 450 PN 16 30 mm Fornitura,trasporto e messa in opera di giunto di smontaggio telescopico a tre flange del DN 450 mm. PN 16 atm.,avente escursione minima 30 mm., avente corpo flange di attacco e centrale in acciaio elettrosaldato, anello toroidale di tenuta in gomma nitrilica, bulloni e tiranti in acciaio; compreso le due flange di allaccio,serie di N°2 guarnizioni in gomma telata,necessaria bulloneria e quanto altro occorre per dare il giunto completo e funzionante a perfetta regola d'arte. Per ogni giunto Euro		
		EURO QUATTROMILASEICENTOSIEDICI/30	€/cadauno	4.616,30
161	K.OSPING	ATTRAVERSAMENTO STRADALE SPINGI-TUBO Esecuzione di sottopasso, secondo le indicazioni del D.M.23/02/1971 sulle norme per gli attraversamenti e i parallelismi di condotte con ferrovie, realizzata a mezzo apparecchiatura a spinta oleodinamica, scudo fresante o altra tecnologia, per attraversamento stradale e/o ferroviario,compreso tubazione per camicia in c.a. ad elementi modulari vibrocompressi prefabbricati o in acciaio di adeguata lunghezza e del DN maggiore di almeno 40 cm la tubazione da collocare o secondo il DN disposto dalla D.L.. La esecuzione, tutto compreso,di manufatti, platee, muri, pozzetti di spinta e o arrivo da riutilizzare come sfiati,scarichi ispezione, controllo in linea, opere di scavo, caricamento, smarino e trasporto a rifuto a qualsiasi distanza, calcestruzzi armati, acciaio casseformi etc.; tubo camicia, distanziatori in materiale plastico per tubazioni, selle di appoggio, maggiori oneri per posa tubazione entro il tubo camicia e quanto altro occorre per dare l'opera, completa a perfetta regola d'arte.Compreso tutti gli oneri per la redazione di rilievi topografici, calcoli esecutivi, restituzione su file, la redazione degli elaborati grafici e tutta la documentazione e procedura necessaria per l'ottenimento dei nulla osta da parte degli Enti Tutori del manufatto da attraversare. Maggiori oneri per il mantenimento in servizio, durante la esecuzione del manufatto, del traffico veicolare e/o pedonale esistente, nel rispetto delle norme vigente in materia di sicurezza, anche con la formazione di strade parrallele provvisionali. Per ogni metro lineare di spingitubo e per ogni decimetro di diametro camicia lato interno EURO		
		EURO OTTOCENTOCINQUANTADUE/33	€/mxdm	852,33
162	K.OSU300	SUCCHIEROLA DI PRESA DN 300 Fornitura,trasporto e messa in opera di succhierola di presa del DN 300 mm.con filtro in acciaio Inox tipo AISI 304, flangia di attacco dimensionata e forata secondo le norme UNI,da montarsi in testa al tubo di aspirazione. Compreso tronchetto di allaccio, flangia, guarnizioni in gomma telata, bulloni e quanto altro occorre per dare la succhierola completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Per ognuna Euro		
		EURO MILLESEICENTONOVANTASEI/78	€/cadauno	1.696,78
163	K.OTAGL	TAGLIO TUBAZIONI Esecuzione di taglio di tubazione esistente di qualsiasi diametro e tipo di materiale, per l'inserimento di pezzi speciali, giunzioni o derivazioni all'interno di pozzetti interrati a qualsiasi profondità o camere di manovra di serbatoi a qualsiasi altezza dal piano di calpestio, compreso: - gli oneri per lo scarico e l'allontanamento di eventuale liquido nelle tubazioni; - aggiustamenti e pezzi speciali quali spicchi o pezzi correttivi per l'innesto delle nuove apparecchiature; - il sistema di illuminazione e ventilazione necessario secondo quanto previsto dal PSC; - l'esaurimento dell'acqua all'interno del pozzetto con idonea pompa; - la predisposizione ed installazione della segnaletica e degli appresamenti di sicurezza necessari; - i tiri in alto ed in basso delle attrezzature di lavoro e dei materiali di risulta;		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
164	K.OUSC	<p>- il conferimento a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza dal cantiere, di tutti i materiali di risulta; - la pulizia finale dei siti di intervento; ed ogni altro onere e magistero per dare l'esecuzione del taglio eseguita a perfetta regola d'arte. Per ogni taglio Euro</p> <p style="text-align: right;">EURO OTTANTASETTE/12</p> <p>ESECUZIONE NUOVA CANNA USCITA SERBATOIO Esuzione di nuova canna di uscita da serbatoio esistente con struttura in C.A compresa di : - demolizione della parete in c.a. secondo la sagoma prescritta dalla DL; - taglio e ricucitura delle eventuali armature portate a nudo nella parete; - fornitura trasporto e posa in opera del tronchetto in acciaio con flangia interna da annegare nel getto di calcestruzzo e flangia esterna per l'accoppiamento con le apparecchiature; - saldature di fissaggio del tronchetto alle armature esistenti; - formazione di casseri di tenuta; - getto di calcestruzzo confezionato con cemento tipo 425 e dosatura non inferiore a 300 Kg per mc, con aggiunta di additivo per realizzare un C.A. a stabilità volumetrica senza ritiro idraulico altamente impermeabile; - ripristino degli intonaci e dello strato impermeabile delle due pareti per qualsiasi tipologie a spessore presneti; - caricamento e trasporto a rifiuto del materiale demolito. Completo di ogni altro materiale onere e magistero per la realizzazione della canna di uscita e della cucitura del getto in cls a perfetta regola d'arte Per ogni millimetro di diametro della canna in uscita Euro x millimetro</p>	€/cadauno	87,12
165	K.PARTIS	<p style="text-align: right;">EURO NOVE/93</p> <p>RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA Ripristino di pavimentazione in pietra naturale secondo l'originario disegno geometrico di qualsiasi spessore e tipologia di materiale, con materiali provenienti dal precedente disfacimento ed adeguatamente conservati in cantiere, secondo le originarie composizioni e linee di fuga su massetto di sottofondo. Compreso: - la ricollocazione degli elementi secondo le caratteristiche originarie del selciato; - la eventuale fornitura di nuovi elementi in sostituzione di quelli che, a discrezione della D.L., risultino danneggiati e tali da pregiudicare il ripristino; - la ricucitura degli elementi secondo le esistenti tessiture e linee di fuga; - la sarcatura dei giunti e la formazione delle fughe con malta o altro materiale analogo a quello esistente; - i tagli degli elementi per qualsiasi dimensione e forma; - gli sfridi; - i trasporti anche a mano di tutti i materiali dai siti di stoccaggio posti a qualsiasi distanza dal cantiere; - la installazione di pedane metalliche per garantire il transito provvisorio ai residenti lungo le zone di intervento; - l'approntamento della segnaletica di sicurezza e di tutte le misure previste dal PSC; - la segnalazione del cantiere anche nelle ore notturne con idonei apparati; - la pulizia dei singoli elementi reinstallati con apposite attrezzature e additivi; - la pulitura finale dei siti di intervento con conferimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza dal cantiere; ed ogni altro onere e magistero per dare il ripristino eseguito a perfetta regola d'arte. Per ogni mq Euro</p>	€/mm	9,93

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
166	K.PONTE	<p style="text-align: right;">EURO OTTANTAQUATTRO/66</p> POSA TUBAZIONE SU TRALICCI TUBOLARI Maggiorazione per oneri nascenti dalla posa e/o smontaggio di tubazioni in galleria o su tralicci tubolari, ponte tubo o similari, compreso i trasporti anche a mano delle tubazioni da posare o da smontare, la formazione di selle di appoggio, i maggiori oneri per l'uso di macchinari (saldatrici, gruppo trasporto, tiffort etc.) adatte agli ambienti di posa in accordo con le norme di sicurezza Dlgs 81/2008 es.m.i., smontaggio di selle di appoggio esistenti in acciaio o cls, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a qualsiasi distanza. Per lunghezze <= 300 mt di posa. Sovrapprezzo alle tubazioni per ogni metro lineare di condotta e per ogni centimetro di diametro nominale euro.....	€/metro quadrato	84,66
167	K.POSA	<p style="text-align: right;">EURO ZERO/97</p> COMPENSO ESECUZIONE LAVORI SU AREE DI DIFFICILE ACCESSO Compenso addizionale per l'esecuzione delle opere di servizi a rete, fognatura, rete idrica etc. (scavo, posa tubazioni, pozzetti, allacci utenze, trasporti a discarica, ricolmi, rifacimenti di pavimentazioni ecc..) e di ripristino stradali (pavimentazioni di qualsiasi spessore e genere) lungo viabilità urbana di difficile accesso ai mezzi meccanici ordinari (escavatori, autocarri, terne gommate, ecc.). Nel prezzo si ritengono compensati i maggiori oneri connessi a: - maggiori oneri per predisposizione e messa in opera, e successivo smantellamento, di opere provvisoriale per l'accesso su scalinate e/o aree di difficile accesso ai mezzi di cantiere; - maggiori oneri per posa in vicoli stretti e/o scalinate con unico accesso derivanti dall'organizzazione del cantiere con fasi di lavoro in avanti e all'indietro su unico lato; - svellimenti delle pavimentazioni, orlature delle scalinate, tagli di bitume ed esecuzione degli scavi a mano o con miniescavatori di larghezza ridotta; - caricamento manuale dei materiali di scavo su minidumper e/o carriola per l'allontanamento dai siti; - il conferimento dei materiali di risulta fino ai siti ove risulta possibile operare il carico con i normali mezzi meccanici compreso i maggiori oneri per scarico, movimentazioni, ritorno a vuoto e risolevamento su mezzo meccanico; - il trasporto e conferimento di tutti i materiali da impiegare nei luoghi di posa, tubazioni, pozzetti prefabbricati, cls, chiusini, sabbia, materiali di rinterro, bitumi, mattonelle di asfalto e/o basolati lavici, ecc.. a mano, a spalla d'uomo e/o con minidumper nei siti di impiego connessi alla esecuzione dei servizi a rete; - la realizzazione di tutte le lavorazioni e in particolare delle pavimentazioni stradali, anche quelle bituminose e artistiche, secondo le originarie condizioni e/o le specifiche disposizioni della D.L., utilizzando attrezzature manuali (motocompattatori, vibrocompattatori, ecc.) o di modesto ingombro (minirulli compattatori, minibetoniere, ecc.) in relazione alla larghezza della viabilità esistente; - la formazione ed il mantenimento di apposite aree di stoccaggio reperite a cura e spese dell'impresa per qualsiasi distanza dei siti finali di utilizzazione dei materiali compreso gli oneri per le movimentazioni, il conferimento, lo scarico ed il ritorno a vuoto dei mezzi; - la realizzazione degli interventi per singolo isolato urbanistico seguendo apposito programma di sviluppo predisposto dall'impresa e concordato con la D.L. e con il locale comando dei Vigili Urbani; - la realizzazione degli interventi secondo fasi che prevedano, alla fine della giornata lavorativa, la chiusura di tutti gli scavi e la posa del primo strato di ripristino con detriti di cava; - la predisposizione e approntamento, per tutta la durata dei lavori, di tutta la segnaletica stradale necessaria per deviare e regolamentare in traffico pedonale e/o veicolare anche lungo le direttrici prescelte per il conferimento dei materiali nei siti di impiego; - la predisposizione, per tutta la durata dei lavori, di tutti gli apprestamenti necessari a garantire ai residenti, oltre all'accesso pedonale la sicurezza e la pubblica incolumità ed ogni altro onere e magistero per mantenere gli standard di sicurezza sul lavoro, anche non esplicitamente specificato, ma connesso e necessario alla realizzazione degli interventi secondo le direttive dell'Ente appaltante e le disposizioni della D.L.; - i maggiori tempi e le interruzioni delle lavorazioni per assicurare tutte le attività connesse all'assetto territoriale e al tessuto urbano insediato; Per ogni metro di tubazione principale posata con esclusione delle condotte di derivazione per la realizzazione dei pozzetti gallo, centri di distribuzione e allacci alle utenze nonché tutti i ripristini di sottoservizi eventualmente danneggiati (Fognature, cavi enel, sip, fibre ottiche, linea metano e o gas etc..). Per ogni metro Euro	€/mlxcm	0,97

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
168	K.RAMPA	<p style="text-align: right;">EURO QUATTORDICI/05</p> RAMPA ANTISCIVOLO DENTELLATA A QUARZO Fornitura trasporto ed esecuzione in opera di rampa per traffico medio a forte pendenza costituita da massetto in calcestruzzo a basso rapporto acqua cemento ad elevata resistenza strutturale dello spessore minimo di 20 cm con rete elettrosaldata minima dn 6 maglia 10 cm, finitura di spolvero indurente per pavimentazione industriale a base di quarzo e cemento miscelato in giusta curva granulometrica .Superficie a vista resistente all'abrasione e trattamento antisdrucchiolo per traffico medio eseguito con malta composta da kg 10 di polvere di quarzo sferoidale e kg 10 di cemento per ogni mq dello spessore di mm 10. Dato in opera in due mani successive di cui la prima durante la fase di maturazione del massetto di sottofondo, con spolvero di aggregato indurente per una quantità non inferiore a 2/3 della complessiva, la seconda mano immediatamente dopo la precedente, e comunque prima dell'indurimento definitivo lavorata con speciali utensili per formazione di finitura a pettine o a spina di pesce per scivoli per handicappati, rampe di autorimesse e superfici antisdrucchiolo in genere.Compreso strato di finitura superficiale con antievaporante a spruzzo o a pannello proporzione non inferiore a 100 gr/mq.Compreso e compensato nel prezzo ogni onere suppletivo per la esecuzione di giunti a taglio meccanico in modo da ottenere superfici discontinue, sigillatura degli stessi con idoneo materiale e quanto altro necessario per dare il pavimento eseguito a perfetta regola d'arte. - Per ogni metro quadrato euro..	€/metro	14,05
169	K.RINFORZO	<p style="text-align: right;">EURO CENTOSETTANTACINQUE/09</p> RINFORZI STRUTTURALI TRALICCI PONTE Rinforzo strutturale di profilati in acciaio, di qualsiasi forma e dimensione, posti in opera mediante saldatura e/o bullonatura di piatti di acciaio Fe430 sui profilati stessi.Compreso nel prezzo la preparazione e la pulitura delle superfici da trattare, con l'accurata asportazione di vernici ed elementi di ruggine, compresa la predisposizione dei piani di lavoro, prove di collaudo e di ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la forniture dei piatti di acciaio, da compensarsi a parte. Per metroquadrato di superficie da incollare EURO	€/metro quadrato	175,09
170	K.SMOGU AINA	<p style="text-align: right;">EURO CENTOVENTIQUATTRO/95</p> RIMOZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE Rimozione completa di guaina di impermeabilizzazione in materiali sintetico all'interno delle vasche di accumulo serbatoio idrico compreso: - la rimozione degli strati di sottofondo in geotessile e/o altro materiale sintetico di fissaggio; - l'approntamento delle opere provvisionali quali ponteggi interni, scalette di accesso, impianto di illuminazione temporaneo, impianto di ventilazione e quanto altro necessario per la esecuzione in sicurezza dei lavori; - lo svuotamento delle vasche; - la rimozione dei materiali di deposito sul fondo vasca compreso il loro sollevamento, lo staccaggio in cantiere anche a mano ed il successivo conferimento a discarica per qualsiasi distanza; - la rimozione delle scalette interne alla vasca; - la rimozione di tubazioni ed apparecchiature idrauliche presenti all'interno della vasca; - rimozione della guaina compreso gli eventuali supporti di fissaggio; - il taglio secondo porzioni al fine di consentirne il facile maneggio; - il sollevamento ed il tiro in basso e/o in alto, anche con argani elettrici o manuali, per qualsiasi altezza dal piano di calpestio; - il conferimento, anche a mano, dei materiali di risulta nelle apposite aree di stoccaggio temporaneo; - l'edeguato stoccaggio temporaneo all'interno dell'area di cantiere di tutti i materiali; - il sollevamento ed il carico su mezzo di trasporto; - il conferimento a discarica autorizzata per qualsiasi distanza dal cantiere compreso il pagamento degli oneri di accesso ed il ritorno a vuoto del mezzo di trasporto; - i trasporti a discarica di tutti i materiali di risulta per qualsiasi distanza e compreso il pagamento degli oneri di accesso; - la formazione ed informazione degli addetti secondo quanto previsto dal PSC; - l'approntamento	€/metro quadrato	124,95

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		delle misure di sicurezza secondo quanto richiesto dal PSC; ed ogni altro onere e magistero per dare la rimozione della guaina a perfetta regola d'arte. Per ogni metro quadrato di superficie verticale o orizzontale Euro. EURO CINQUE/17	€/metro quadrato	5,17
171	KK.4IA	ESPANSIONE 4 INGRESSI ANALOGICI Fornitura, trasporto, cablaggio e posa in opera di scheda/e di espansione per un totale di 4 ingressi analogici, in esecuzione su periferica esistente, sia a bordo che remoti, aventi le seguenti caratteristiche: - alimentazione 24 VDC - selezionabilità di ogni singolo canale in corrente (+/- 20 mA) o in tensione (+/- 10 Vcc) con risoluzione di almeno 12 bit. Compreso cablaggi, morsetti, etichette identificative ed ogni altro onere e magistero per dare la scheda perfettamente funzionante. Per ogni espansione EURO EURO SETTECENTOSETTANTAQUATTRO/08	€/cadauno	774,08
172	KK.4UA	ESPANSIONE 4 USCITE ANALOGICHE Fornitura, trasporto, cablaggio e posa in opera di scheda/e di espansione per un totale di 4 uscite analogiche, in esecuzione su periferica esistente, sia a bordo che remoti, avente le seguenti caratteristiche: - alimentazione 24 VDC - selezionabilità di ogni singolo canale in corrente (+/- 20 mA) o in tensione (+/- 10 Vcc) con risoluzione di almeno 12 bit. Compreso cablaggi, morsetti, etichette identificative ed ogni altro onere e magistero per dare la scheda perfettamente funzionante. Per ogni espansione EURO EURO MILLEQUATTROCENTOVENTINOVE/21	€/cadauno	1.429,21
173	KK.8ID	ESPANSIONE 8 INGRESSI DIGITALI Fornitura, trasporto, cablaggio e posa in opera di scheda/e di espansione per un totale di 8 ingressi digitali a 24 V DC in esecuzione su periferica esistente, sia a bordo che remoti, compreso cablaggi, morsetti, etichette identificative ed ogni altro onere e magistero per dare la scheda perfettamente funzionante. Per ogni espansione EURO EURO QUATTROCENTOCINQUANTASETTE/83	€/cadauno	457,83
174	KK.8UD	ESPANSIONE 8 USCITE DIGITALI Fornitura, trasporto, cablaggio e posa in opera di scheda/e di espansione per un totale di 8 uscite digitali a 24 V DC in esecuzione su periferica esistente, sia a bordo che remoti, compreso cablaggi, morsetti, etichette identificative ed ogni altro onere e magistero per dare la scheda perfettamente funzionante. Per ogni espansione EURO EURO CINQUECENTOVENTIUNO/08	€/cadauno	521,08
175	KK.ALIM1	SISTEMA ALIMENTAZIONE 4X2.5 Fornitura, trasposto, cablaggio e posa in opera di sistema per alimentazione apparecchiature in campo (valvole a farvalla, valvole a fuso, ecc.) costituito da: - conduttore in rame, sezione 1x2,5 mmq, isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali, ecc.. già predisposti; - cavidotto in pead tipo medio corrugato a doppia parete del diametro interno fino a 63 mm, interna liscia ed esterna corrugata, a marchio IMQ e CE avente resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, compreso di giunzioni ed eventuale passacavo. Compreso: - taglio e/o disfacimento di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, spessore e consistenza compreso demolizione di eventuali massetti di sottofondo in cls semplice e/o armato; - scavo a sezione obbligata eseguito con idoneo mezzo meccanico, a mano e/o con martello pneumatico;		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
176	KK.ALIM2	<p>- posa del cavidotto all'interno dello scavo a qualsiasi profondità dal piano viabile;</p> <p>- inglobamento del cavidotto su spessore di materiali permeabile arido (sabbia) con le caratteristiche e gli oneri di cui alla voce 13.8 del vigente prezzario regionale;</p> <p>- il ricolmo finale dello scavo con idonei materiali provenienti dagli scavi ed accettati dalla D.L.;</p> <p>- sollevamento e trasporto a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza dai siti di installazione, di tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi, dalle demolizioni e /o dalle rimozioni;</p> <p>- ripristino dello scavo con massetto in cls confezionato con cemento tipo 32.5 R a dosatura non inferiore a 250 Kg per metro cubo di impasto posto a qualsiasi profondità dal piano di posa e conferito in cantiere anche a mano e/o con idoneo mezzo meccanico;</p> <p>- la posa del passacavo e del cavo;</p> <p>- la formazione del foro per l'ingresso nel pozzetto di rete di qualsiasi tipo di materiale e spessore;</p> <p>- l'individuazione preliminare delle reti di sottoservizi esistenti ed il loro eventuale spostamento;</p> <p>- la realizzazione delle opere a qualsiasi profondità dal piano stradale compreso i tiri in alto ed in basso di tutti i materiali e gli elementi componenti;</p> <p>- la predisposizione e presentazione della documentazione tecnico-amministrativa volta al rilascio delle preventive autorizzazioni all'esecuzione dei lavori da parte delle competenti autorità territoriali;</p> <p>- l'approntamento di tutte le misure di sicurezza previste dal PSC;</p> <p>- l'installazione, per tutta la durata dei lavori, della segnaletica stradale e di sicurezza necessaria compreso l'approntamento delle recinzioni e delle deviazioni al traffico veicolare;</p> <p>- la pulizia finale delle aree e la rimozione di tutti i materiali ingombranti compreso il loro conferimento a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza dal cantiere;</p> <p>- la rimozione delle recinzioni e della segnaletica installata;</p> <p>- il rilascio delle documentazioni di conformità per tutti i materiali installati rilasciate dal costruttore e previste dalle vigenti norme in materia;</p> <p>ed ogni altro onere e magistero per dare il sistema di alimentazione in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per ogni metro Euro</p> <p style="text-align: right;">EURO QUARANTAOTTO/17</p> <p>SISTEMA ALIMENTAZIONE 3X2.5</p> <p>Fornitura, trasposto, cablaggio e posa in opera di sistema per alimentazione apparecchiature in campo (misuratori di portata, livello, ecc.) costituito da:</p> <p>- conduttore in rame, sezione 1x2,5 mmq, isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali, ecc.. già predisposti;</p> <p>- cavidotto in pead tipo medio corrugato a doppia parete del diametro interno fino a 32 mm, interna liscia ed esterna corrugata, a marchio IMQ e CE avente resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, compreso di giunzioni ed eventuale passacavo.</p> <p>Compreso:</p> <p>- taglio e/o disfacimento di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, spessore e consistenza compreso demolizione di eventuali massetti di sottofondo in cls semplice e/o armato;</p> <p>- scavo a sezione obbligata eseguito con idoneo mezzo meccanico, a mano e/o con martello pneumatico;</p> <p>- posa del cavidotto all'interno dello scavo a qualsiasi profondità</p>	€/metro	48,17

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>dal piano viabile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - inglobamento del cavidotto su spessore di materiali permeabile arido (sabbia) con le caratteristiche e gli oneri di cui alla voce 13.8 del vigente prezzario regionale; - il ricolmo finale dello scavo con idonei materiali provenienti dagli scavi ed accettati dalla D.L.; - sollevamento e trasporto a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza dai siti di installazione, di tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi, dalle demolizioni e /o dalle rimozioni; - ripristino dello scavo con massetto in cls confezionato con cemento tipo 32.5 R a dosatura non inferiore a 250 Kg per metro cubo di impasto posto a qualsiasi profondità dal piano di posa e conferito in cantiere anche a mano e/o con idoneo mezzo meccanico; - la posa del passacavo e del cavo; - la formazione del foro per l'ingresso nel pozzetto di rete di qualsiasi tipo di materiale e spessore; - l'individuazione preliminare delle reti di sottoservizi esistenti ed il loro eventuale spostamento; - la realizzazione delle opere a qualsiasi profondità dal piano stradale compreso i tiri in alto ed in basso di tutti i materiali e gli elementi componenti; - la predisposizione e presentazione della documentazione tecnico-amministrativa volta al rilascio delle preventive autorizzazioni all'esecuzione dei lavori da parte delle competenti autorità territoriali; - l'approntamento di tutte le misure di sicurezza previste dal PSC; - l'installazione, per tutta la durata dei lavori, della segnaletica stradale e di sicurezza necessaria compreso l'approntamento delle recinzioni e delle deviazioni al traffico veicolare; - la pulizia finale delle aree e la rimozione di tutti i materiali ingombranti compreso il loro conferimento a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza dal cantiere; - la rimozione delle recinzioni e della segnaletica installata; - il rilascio delle documentazioni di conformità per tutti i materiali installati rilasciate dal costruttore e previste dalle vigenti norme in materia; <p>ed ogni altro onere e magistero per dare il sistema di alimentazione in opera a perfetta regola d'arte. Per ogni metro Euro</p> <p style="text-align: right;">EURO QUARANTAQUATTRO/99</p>	€/metro	44,99
177	KK.AMPSE G	<p>AMPLIFICATORE SEGNALI MIS. PORTATA</p> <p>Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio di kit completo di preamplificazione del segnale proveniente da misuratori di portata installati fino a 500 m dalla periferica di acquisizione dei dati avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaggio a zaino sul tubo di misura del misuratore di portata; - grado di protezione IP67; - scatola di contenimento in resina; - morsetti di collegamento per alimentazione e trasmissione dati; <p>ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura di preamplificazione dei segnali in opera perfettamente funzionante. Per ciascun amplificatore Euro.</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUECENTOQUINDICI/98</p>	€/cadauno	515,98
178	KK.ANOD O	<p>MAGGIORAZIONE PER ANODO A POZZO VERTICALE</p> <p>Maggiorazione per formazione di anodo sacrificale in pozzo verticale per impianto di protezione catodica tubazioni metalliche costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura e collocazione a qualsiasi profondità di elementi per infustaggio anodi sacrificali al ferro-silicio per pozzi verticali; 		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>- corda di sostegno di qualsiasi lunghezza e sezione in grado di garantire, sulla base dei calcoli di dimensionamento con coefficiente di sicurezza non inferiore a 2, il carico complessivo degli anodi inseriti all'interno del pozzo;</p> <p>- sistema di aggancio anodi alla corda con elementi a fascia in materiale plastico non degradabile;</p> <p>- tubo di ventilazione e sfioro gas di formazione in zona anodica in PEad del Dn 63 mm completo di manicotti, giunzioni e tutti gli oneri necessari connessi alla posa all'interno della perforazione per qualsiasi profondità massima raggiunta da quest'ultima;</p> <p>- pozzetto di testata per alloggiamento cavi e tubazione di ventilazione in PEad completo di chiusino;</p> <p>- cavi elettrici di collegamento del tipo unipolari di sezione massima 2,5 mmq tipo RG5R compreso relative giunzioni;</p> <p>- fornitura e collocazione di materiale di riempimento della perforazione a base di carbon coke nelle quantità in grado di garantire la completa saturazione del foro di perforazione;</p> <p>- manicotti terminali di connessione;</p> <p>- materiali elettrici di consumo.</p> <p>Compreso:</p> <p>- il conferimento a discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta per qualsiasi distanza dai siti di realizzazione;</p> <p>- le verifiche di continuità elettrica ed i collaudi necessari;</p> <p>- il rilascio delle certificazioni di qualità e di origine di tutti i materiali componenti rilasciate dai produttori;</p> <p>- il rilascio delle previste certificazioni di conformità dei materiali alle vigenti norme CEI;</p> <p>- i calcoli elettrici di verifica;</p> <p>- i calcoli statici di dimensionamento delle corde di aggancio degli anodi;</p> <p>ed ogni altro onere e magistero per dare l'anodo perfettamente funzionante e regola d'arte.</p> <p>Per ogni metro di profondità del foro del diametro di 350 mm, Euro</p>	EURO TRENTANOVE/06	€/metro 39,06
179	KK.AP2	<p>UNITA' PERIFERICA NODO SPECIALIZZATO</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di unità periferica intelligente per l'invio e l'acquisizione di segnali, comandi e misure dai sensori in campo al centro servizi, capace di operare contemporaneamente la gestione di processi di automazione locali complessi di tutte le apparecchiature idrauliche ed elettroidrauliche presenti all'interno di pozzetti di rete specializzati interrati, costituita da:</p> <p>- armadio monoblocco doppio isolamento in poliestere colore grigio RAL 7032 e grado di protezione IP 65 classe di rigidità dielettrica 12 kV/mm delle dimensioni non inferiori a 1000x600x300 mm o all'interno del quadro elettrico di comando opportunamente dimensionato anche per la periferica completo di: porta frontale ad anta apribile su robuste cerniere dotata di chiusura di sicurezza con chiave e maniglia di apertura a scomparsa ad impronta triangolare con tre punti di blocco; pannelli interni, telai estraibili, tetto integrale alla struttura, controporte, fissaggi a parete attraverso idonee zanche; opere murarie di qualsiasi tipo e dimensione compreso ripristini; pannelli interni per installazione a telai anche estraibili; resistenza agli agenti chimici ed atmosferici certificata dal costruttore; temperatura di distorsione maggiore di 220 °C.</p> <p>- PLC (Controllori a Logica Programmabile) costituito da: a) n°1 CPU multi task (6 task) con 750 Kb di RAM statica con batteria tampone e 64 Mb di memoria utente non volatile (compact flash) dotato di n°2 porte di comunicazione integrate suddivise in n°1 porta seriale RS 232 con protocolli di elevata diffusione quali Modbus-DF1-Dh485-ASCII- Modem radio DF1 - DNP 3</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>Slave etc. e n°1 porta Ethernet/IP attraverso le quali sarà possibile effettuare upload e download di programmi, supervisione e controlli ingressi/uscite; b) n°1 Alimentatore, connesso alle schede tramite dei connettori posti sul retro delle stesse, in grado di distribuire energia da entrambi i lati dell'alimentatore aventi le seguenti caratteristiche: Tensione di ingresso 24 Vcc - capacità di corrente del Bus di uscita a 4A 5 Vcc e 2A a 24 Vcc - perdita di fase di linea da 5 ms (minimo) a 10 sec. (massimo) - protezione contro corto circuito attraverso fusibile; c) n°1 Modulo di ingresso digitale per un totale di 32 canali avente le seguenti caratteristiche: Tensione 24 Vcc con ingresso sink o source -gamma di tensione 10-30 Vcc 30°C 10- 26,4 Vcc 60° C -tempo di ritardo ingresso da On a Off 8 ms;</p> <p>d) n°1 Modulo di uscita digitale per un totale di 32 canali avente le seguenti caratteristiche: tensione 24 Vcc, uscita source - gamma di tensione 20,4-26,4 cc;</p> <p>e) n°2 moduli Ingresso analogica per un totale di 8 canali avente le seguenti caratteristiche:risoluzione di almeno 12 bit - gamma del segnale 0..20 mA -4..20 mA - 0..10 Vcc - 0..5 Vcc - 1..5Vcc;</p> <p>f) n°1 Modulo uscita analogica per un totale di 8 canali aventi le seguenti caratteristiche: risolutore 12 bit - gamma del segnale 0..20 mA - 4..20 mA - 0..10 Vcc - 0..5 Vcc - 1..5Vcc.</p> <p>Il PLC, del tipo per applicazioni industriali in grado di garantire elevate caratteristiche di robustezza agli stress meccanici dovrà essere prodotto da primaria azienda di settore adeguatamente certificata e corredata di dati di MTBF (Medium Time Between Failure) relativi ad ogni singolo componente, si dovrà sviluppare sull'utilizzo di piattaforma di controllo e networking di primaria tecnologia sia per la gestione dei protocolli di comunicazione su qualsiasi tipo di supporto (cavo in rame, fibra ottica, wireless etc.) che di gestione della comunicazione degli eventi in modo da ridurre, da una parte, i tempi di sviluppo dell'applicazione, dello start up e della manutenzione del sistema e, dall'altra di ridurre i tempi di risposta in modo da ottimizzare la gestione del volume di traffico dati. Caratteristiche ambientali: il sistema deve garantire le condizioni di funzionamento ed operatività entro i seguenti limiti: temperatura ambiente 0°C +60°C; umidità relativa 5 - 95% non condensante; resistenza alle vibrazioni 5g @10-500 Hz, 30g shock in condizioni operative, 50g shock in condizioni non operative; altitudine < 1000 m s.l.m; pressione/depressione 5kPa; isolamento tra bus e campo almeno 1200V in AC e 1600 in Vdc senza aggiunta di optoisolatori esterni.</p> <p>Il sistema PLC dovrà avere una struttura modulare componibile completamente "aperta" senza la necessità di utilizzare chassy o rackless consentendo il collegamento con le sched elocali mediante connettori posti sul retro delle stesse e montaggio su apposite guide DIN. Tutti i moduli di ingresso/uscita dei segnali dovranno avere le seguenti caratteristiche: LED frontale di segnalazione dello stato di ogni singolo canale; modularità fino a 32 punti per i segnali digitali a 24 Vcc; moduli dotati di morsetteria removibile e distinguibili per colore ed etichette identificative. Il PLC dovrà poter essere espanso con moduli a bordo o remoti: a) Segnali digitali: ingressi digitali a 24 Vcc con modularità 2-4-8-16-32 sia a logica positiva che negativa, ingressi digitali a 110 Vac con modularità 4-8-16, ingressi digitali a 220 Vac con modularità 4-8-16, ingressi digitali a 5 Vcc (TTL), ingressi digitali veloci a 24 Vcc sia a logica positiva che negativa, uscite digitali a 24 Vcc con modularità 8-16-32 sia a logica positiva che negativa, uscite digitali 120/240 Vac con modularità 8-16, uscite digitali 5Vcc (TTL), uscite a relè con modularità 4-8-16 con 8 canali isolati; b) Segnali Analogici: ingressi analogici con modularità di 2-4-8 canali per modulo e per ogni singolo canale sulla scheda selezionabile in corrente (+/- 20 mA) o tensione (+/- 10 Vcc) con risoluzione di almeno 12 bit</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>, uscite analogiche in corrente (0/+20 mA) o in tensione (+/- 10 Vcc) con risoluzione di almeno 12 bit con modularità 2-4-8 canali per modulo. Il software di sviluppo del PLC dovrà inoltre essere conforme alle norme di programmazione IEC 61131-3 per gli standard di linguaggio con testo strutturato, diagrammi a blocchi funzione, ed in grado di interfacciarsi con tutti i componenti del sistema di automazione (reti, sistemi di supervisione, unità di controllo remoto, impianti di vecchia generazione, impianti esistenti del committente, ecc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - alimentazione generale stabilizzata con ingresso 220c.a./-20% e uscita a 24V dc; - modem GSM-GPRS, alimentazione da 8 V a 32 V delle dimensioni indicative di 69,5x80x24 mm con elementi di fissaggio a parete con guida DIN e Guida OMEGA conforme alle norme EN 60950 - EN 301 489-7 - EN 301 511, avente tutte le funzioni di base: dati, fonia, SMS con l'aggiunta di funzioni di autotest, telegestione e telemanutenzione, Autocheck dello stato del modem con autoripristino delle funzionalità del modem in caso di disallineamenti, Teleconfigurabilità di tutti i parametri del modem, Verifica da remoto del livello di campo e degli altri parametri radio, Download del Firmware da remoto, possibilità di realizzare VPN su GPRS. Caratteristiche funzionali del modem: Fonia e chiamate d'emergenza (TCH /FS); SMS modi MT/MO/CB/PDU; Modalità di trasmissione dati GSM asincrona, modo non trasparente 2400 bit/s 4800 bit/s 9600 bit/s; CSD fino a 14.4 kbps; USSD; V.110; Fax automatico gruppo 3 (classe I, II).Caratteristiche di connettività GPRS del modem: GPRS MULTISLOT classe 10; GPRS MOBILESTATION classe B; GPRS max.85.6 kbps (downlink); GPRS max. 42.8 kbps (uplink); Supporto PBCCH; Coding schemes CS1, CS2, CS3, CS4; PPP-stack. Caratteristiche interfaccia dati del modem: V.24 RS-232; Comandi AT (standard ETSI 07.05,07.07) MICROPROCESSORE (per versioni PLUS) microcontrollore embedded; 8-bits RISC ?C @8 MIPS; 2 Mb dataflash; 64 Kb SRAM. Potenze di uscita del modem:Classe 4 (2W) per EGSM900; Classe 1 (1W) per EGSM1800. Range di temperatura di funzionamento:operativo da -20°C a +55°C; immagazzinamento da -40°C a +85°C. Caratteristiche meccaniche principali: Connettore DB9 per seriale RS232; Connettore MICROFIT 4 poli per alimentazione; Connettore MICROFIT 6 poli per fonia e segnale di Sync; Lettore di carte SIM plug-in; LED per indicare lo stato del modem; eventuale connettore RJ45 per porta ethernet. Connettore d'antenna esterna SMA F. Il modem dovrà essere inoltre completo di: cavi seriali per dati; antenne esterne; cavi di fonia; alimentatore esterno 230V/12V.Antenna di amplificazione del segnale gsm-gprs di ricezione e trasmissione a stilo omnidirezionale 900/1800 MHz per montaggio esterno da muro compreso cavi connettori per qualsiasi distanza . <p>Compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interruttore generale magnetotermico differenziale, in esecuzione da quadro, da fino fino a 63 A 0.3 mA; - sezionatori di compartimentazione, in esecuzione da quadro, fino a 25 A; - sezionatori a fusibili fino a 16 A in esecuzione da quadro; - tutti i cavi di alimentazione elettrica, tipo FG70RAR di idonea sezione e grado di isolamento, necessari per garantire l'alimentazione della periferica ; - tutti i cavidotti necessari in pead corrugato del tipo flessibile di idoneo diametro in esecuzione interrata per alloggiamento cavi di alimentazione elettrica per qualsiasi distanza dal punto di fornitura Enel ; - tutti i cavidotti necessari in materiale corrugato termoplastico di idonea sezione in esecuzione a parete compreso cassette ed 		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
180	KK.AP3	<p>organi di fissaggio; - tutti i cavi di trasmissione dati, del tipo FG70RAR schermati di idonea sezione grado e grado di isolamento, necessari a garantire il collegamento della periferica ; - le opere murarie di qualsiasi tipo e sviluppo, compreso i ripristini alle originarie condizioni, necessarie alla installazione della periferica, dei sistemi di alimentazione elettrica (periferica ed apparecchiature di campo) e dei sistemi di trasmissione dati; - la realizzazione dei calcoli elettrici e degli schemi unifilari di collegamento compreso il rilascio delle previste certificazioni di conformità ai sensi delle vigenti normative in materia; - la etichettatura di tutte le componenti e dei quadri secondo le vigenti normative e le eventuali prescrizioni aggiuntive richieste dalla D.L. e/o dall'Ente appaltante; - tutti i cablaggi, i morsetti, il materiale elettrico di consumo necessari; - la pulizia delle aree di cantiere alle originarie condizioni; - gli sfridi; - la realizzazione di apposito basamento in cls di idonee dimensioni; - la realizzazione dello schema idraulico di funzionamento del nodo; - la fornitura e posa in opera dei pozzetti necessari a realizzare la rete di alimentazione elettrica e di trasmissione dati ; - tutti i collegamenti di potenza, nessuno escluso, per assicurare il perfetto funzionamento della periferica ; - tutti i collegamenti di trasmissione dati; - la predisposizione della necessaria documentazione per la richiesta dell'eventuale allacciamento elettrico alla competente sede ENEL compreso le eventuali richieste di integrazione della documentazione già prodotta e la presenza, con personale dell'impresa, ai sopralluoghi da parte del personale ENEL; - l'attivazione della periferica e del sistema di trasmissione dati compreso la realizzazione di tutte le prove e verifiche di funzionalità richieste dalla D.L. - la sostituzione a cura e spese dell'impresa di tutte le componenti, di qualsiasi tipo, riscontrate non funzionanti e/o malfunzionanti durante le verifiche di funzionalità; ed ogni altro onere e magistero per dare la periferica in opera perfettamente funzionante ed attivata a regola d'arte. Per ogni periferica.</p> <p style="text-align: right;">EURO TREDICIMILAOTTOCENTOOTTANTATRE/91</p> <p>UNITA' PERIFERICA NODO SEMPLICE Fornitura, trasporto e posa in opera di unità periferica intelligente per l'invio e l'acquisizione di segnali, comandi e misure dai sensori in campo al centro servizi, capace di operare contemporaneamente la gestione di processi di automazione locali complessi di tutte le apparecchiature idrauliche ed elettroidrauliche presenti all'interno di pozzetti di rete di tipo semplice interrati, costituita da: - Armadio monoblocco doppio isolamento in poliestere colore grigio RAL 7032 e grado di protezione IP 65 classe di rigidità dielettrica 12 kV/mm delle dimensioni non inferiori a 1000x600x300 mm o all'interno del quadro elettrico di comando opportunamente dimensionato anche per la periferica completo di: porta frontale ad anta apribile su robuste cerniere dotata di chiusura di sicurezza con chiave e maniglia di apertura a scomparsa ad impronta triangolare con tre punti di blocco; pannelli interni, telai estraibili, tetto integrale alla struttura, controporte, fissaggi a parete attraverso idonee zanche; opere murarie di qualsiasi tipo e dimensione compreso ripristini; pannelli interni per installazione a telai anche estraibili; resistenza agli agenti chimici ed atmosferici certificata dal costruttore; temperatura di distorsione maggiore di 220 °C. - PLC (Controllori a Logica Programmabile) costituito da:a) n°1</p>	€/cadauno	13.883,91

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>CPU multi task (6 task) con 750 Kb di RAM statica con batteria tampone e 64 Mb di memoria utente non volatile (compact flash) dotato di n°2 porte di comunicazione suddivise in n°1 porta seriale RS 232 con protocolli di elevata diffusione quali Modbus-DF1-Dh485-ASCII- Modem radio DF1 - DNP 3 Slave etc. e n°1 porta Ethernet/IP attraverso le quali sarà possibile effettuare upload e download di programmi, supervisione e controlli ingressi/uscite; b) n°1 Alimentatore, in grado di distribuire energia da entrambi i lati dell'alimentatore aventi le seguenti caratteristiche: Tensione di ingresso 24 Vcc - capacità di corrente del Bus di uscita a 4A 5 Vcc e 2A a 24 Vcc - perdita di fase di linea da 5 ms (minimo) a 10 sec. (massimo) - protezione contro corto circuito attraverso fusibile; espansioni I/O su con moduli a bordo o remoti come di seguito configurati</p> <p>c) Modulo/i di ingresso digitale per un totale di 32 canali aventi le seguenti caratteristiche: Tensione 24 Vcc con ingresso sink o source - gamma di tensione 10-30 Vcc 30°C 10-26,4 Vcc 60° C -tempo di ritardo ingresso da On a Off 8 ms;</p> <p>d) Modulo/i di uscita digitale per un totale di 32 canali aventi le seguenti caratteristiche: tensione 24 Vcc, uscita source - gamma di tensione 20,4-26,4 cc;</p> <p>e) Modulo/i Ingresso analogici per un totale di 8 canali aventi le seguenti caratteristiche:risoluzione di almeno 12 bit - gamma del segnale 0..20 mA -4..20 mA - 0..10 Vcc - 0..5 Vcc - 1..5Vcc.</p> <p>Il PLC, del tipo per applicazioni industriali in grado di garantire elevate caratteristiche di robustezza agli stress meccanici dovrà essere prodotto da primaria azienda di settore adeguatamente certificata e corredata di dati di MTBF (Medium Time Between Failure) relativi ad ogni singolo componente, si dovrà sviluppare sull'utilizzo di piattaforma di controllo e networking di primaria tecnologia sia per la gestione dei protocolli di comunicazione su qualsiasi tipo di supporto (cavo in rame, fibra ottica, wireless etc.) che di gestione della comunicazione degli eventi in modo da ridurre, da una parte, i tempi di sviluppo dell'applicazione, dello start up e della manutenzione del sistema e, dall'altra di ridurre i tempi di risposta in modo da ottimizzare la gestione del volume di traffico dati.</p> <p>Caratteristiche ambientali: il sistema deve garantire le condizioni di funzionamento ed operatività entro i seguenti limiti: temperatura ambiente 0°C +60°C; umidità relativa 5 -95% non condensante; resistenza alle vibrazioni 5g @10-500 Hz, 30g shock in condizioni operative, 50g shock in condizioni non operative; altitudine < 1000 m s.l.m; pressione/depressione 5kPa; isolamento tra bus e campo almeno 1200V in AC e 1600 in Vdc senza aggiunta di optoisolatori esterni. Il sistema PLC dovrà avere una struttura modulare componibile completamente "aperta" senza la necessità di utilizzare chassis o rackless consentendo il collegamento con le schede locali mediante connettori posti sul retro delle stesse e montaggio su apposite guide DIN. Tutti i moduli di ingresso/uscita dei segnali dovranno avere le seguenti caratteristiche: LED frontale di segnalazione dello stato di ogni singolo canale; modularità fino a 32 punti per i segnali digitali a 24 Vcc; moduli dotati di morsetteria removibile e distinguibili per colore ed etichette identificative.</p> <p>Il PLC dovrà poter essere espanso con moduli a bordo o remoti:</p> <p>a) Segnali digitali: ingressi digitali a 24 Vcc con modularità 2-4-8-16-32 sia a logica positiva che negativa, ingressi digitali a 110 Vac con modularità 4-8-16, ingressi digitali a 220 Vac con modularità 4-8-16, ingressi digitali a 5 Vcc (TTL), ingressi digitali veloci a 24 Vcc sia a logica positiva che negativa, uscite digitali a 24 Vcc con modularità 8-16-32 sia a logica positiva che negativa, uscite digitali 120/240 Vac con modularità 8-16, uscite digitali 5Vcc (TTL), uscite a relè con modularità 4-8-16 con 8 canali isolati; b) Segnali Analogici: ingressi analogici con</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>modularità di 2-4-8 canali per modulo e per ogni singolo canale sulla scheda selezionabile in corrente (+/- 20 mA) o tensione (+/- 10 Vcc) con risoluzione di almeno 12 bit , uscite analogiche in corrente (0/+20 mA) o in tensione (+/-10 Vcc) con risoluzione di almeno 12 bit con modularità 2-4-8 canali per modulo.</p> <p>Il software di sviluppo del PLC dovrà inoltre essere conforme alle norme di programmazione IEC 61131-3 per gli standard di linguaggio con testo strutturato, diagrammi a blocchi funzione, ed in grado di interfacciarsi con tutti i componenti del sistema di automazione (reti, sistemi di supervisione, unità di controllo remoto, impianti di vecchia generazione, impianti esistenti del committente, ecc..).</p> <p>- alimentazione generale stabilizzata con ingresso 220c.a. +/-20% e uscita a 24V dc;</p> <p>- modem GSM-GPRS, alimentazione da 8 V a 32 V delle dimensioni indicative di 69,5x80x24 mm con elementi di fissaggio a parete con guida DIN e Guida OMEGA conforme alle norme EN 60950 - EN 301 489-7 - EN 301 511, avente tutte le funzioni di base: dati, fonia, SMS con l'aggiunta di funzioni di autotest, telegestione e telemanutenzione, Autocheck dello stato del modem con autoripristino delle funzionalità del modem in caso di disallineamenti, Teleconfigurabilità di tutti i parametri del modem, Verifica da remoto del livello di campo e degli altri parametri radio, Download del Firmware da remoto, possibilità di realizzare VPN su GPRS. Caratteristiche funzionali del modem: Fonia e chiamate d'emergenza (TCH /FS); SMS modi MT/MO/CB/PDU; Modalità di trasmissione dati GSM asincrona, modo non trasparente 2400 bit/s 4800 bit/s 9600 bit/s; CSD fino a 14.4 kbps; USSD; V.110; Fax automatico gruppo 3 (classe I, II).Caratteristiche di connettività GPRS del modem: GPRS MULTISLOT classe 10; GPRS MOBILESTATION classe B; GPRS max.85.6 kbps (downlink); GPRS max. 42.8 kbps (uplink); Supporto PBCCH; Coding schemes CS1, CS2, CS3, CS4; PPP-stack. Caratteristiche interfaccia dati del modem: V.24 RS-232; Comandi AT (standard ETSI 07.05,07.07)</p> <p>MICROPROCESSORE (per versioni PLUS) microcontrollore embedded; 8-bits RISC ?C @8 MIPS; 2 Mb dataflash; 64 Kb SRAM. Potenze di uscita del modem:Classe 4 (2W) per EGSM900; Classe 1 (1W) per EGSM1800. Range di temperatura di funzionamento:operativo da -20°C a +55°C; immagazzinamento da -40°C a +85°C. Caratteristiche meccaniche principali: Connettore DB9 per seriale RS232; Connettore MICROFIT 4 poli per alimentazione; Connettore MICROFIT 6 poli per fonia e segnale di Sync; Lettore di carte SIM plug-in; LED per indicare lo stato del modem; eventuale connettore RJ45 per porta ethernet. Connettore d'antenna esterna SMA F. Il modem dovrà essere inoltre completo di: cavi seriali per dati; antenne esterne; cavi di fonia; alimentatore esterno 230V/12V.Antenna di amplificazione del segnale gsm-gprs di ricezione e trasmissione a stilo omnidirezionale 900/1800 MHz per montaggio esterno da muro compreso cavi connettori per qualsiasi distanza .</p> <p>Compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interruttore generale magnetotermico differenziale, in esecuzione da quadro, da fino fino a 32 A 0.03 mA; - sezionatori di compartimentazione, in esecuzione da quadro, fino a 25 A; - sezionatori a fusibili fino a 16 A in esecuzione da quadro; - tutti i cavi di alimentazione elettrica, tipo FG70 di idonea sezione e grado di isolamento, necessari per garantire l'alimentazione della periferica ; - tutti i cavidotti necessari in pead corrugato del tipo flessibile di idoneo diametro in esecuzione interrata per alloggiamento cavi di alimentazione elettrica per qualsiasi distanza dal punto di fornitura Enel ; 		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<ul style="list-style-type: none"> - tutti i cavidotti necessari in materiale corrugato termoplastico di idonea sezione in esecuzione a parete compreso cassette ed organi di fissaggio; - tutti i cavi di trasmissione dati, del tipo FG70RAR schermati di idonea sezione grado e grado di isolamento, necessari a garantire il collegamento della periferica ; - le opere murarie di qualsiasi tipo e sviluppo, compreso i ripristini alle originarie condizioni, necessarie alla installazione della periferica, dei sistemi di alimentazione elettrica (periferica ed apparecchiature di campo) e dei sistemi di trasmissione dati; - la realizzazione dei calcoli elettrici e degli schemi unifilari di collegamento compreso il rilascio delle previste certificazioni di conformità ai sensi delle vigenti normative in materia; - la etichettatura di tutte le componenti e dei quadri secondo le vigenti normative e le eventuali prescrizioni aggiuntive richieste dalla D.L. e/o dall'Ente appaltante; - tutti i cablaggi, i morsetti, il materiale elettrico di consumo necessari; - la pulizia delle aree di cantiere alle originarie condizioni; - gli sfridi; - la realizzazione di apposito basamento in cls di idonee dimensioni; - la realizzazione dello schema idraulico di funzionamento del nodo; - la fornitura e posa in opera dei pozzetti necessari a realizzare la rete di alimentazione elettrica e di trasmissione dati ; - tutti i collegamenti di potenza, nessuno escluso, per assicurare il perfetto funzionamento della periferica ; - tutti i collegamenti di trasmissione dati; - la predisposizione della necessaria documentazione per la richiesta dell'eventuale allacciamento elettrico alla competente sede ENEL compreso le eventuali richieste di integrazione della documentazione già prodotta e la presenza, con personale dell'impresa, ai sopralluoghi da parte del personale ENEL; - l'attivazione della periferica e del sistema di trasmissione dati compreso la realizzazione di tutte le prove e verifiche di funzionalità richieste dalla D.L. - la sostituzione a cura e spese dell'impresa di tutte le componenti, di qualsiasi tipo, riscontrate non funzionanti e/o malfunzionanti durante le verifiche di funzionalità; <p>ed ogni altro onere e magistero per dare la periferica in opera perfettamente funzionante ed attivata a regola d'arte. Per ogni periferica Euro.</p> <p style="text-align: right;">EURO DODICIMILACENTOQUATTRO/61</p>	€/cadauno	12.104,61
181	KK.DPL1	<p>DISPLAY ALIMENTAZIONE PRESSIONE E/O LIVELLO</p> <p>Fornitura, trasporto, montaggio e cablaggio di display alimentazione a microprocessore per misuratori di pressione e/o livello nei serbatoi, all'interno di quadretto esistente o da fornire, avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alimentazione 24 Vdc o a richiesta della D.L. 110-220 Vac in relazione al sistema di alimentazione adottato per la periferica; - dimensioni 48x96x131 mm; - consumo 3VA; - temperatura di funzionamento da 0°C a 50°C; - precisione di lettura 0,2% V.F.S.; - aggiornamento della misura 8 volte al secondo; - tecnica di conversione integrazione a doppia rampa; - n°2 allarmi indipendenti con uscita relè - azione di massima o di minima; - isteresi settabile da 0 a 1999 secondi; - ritardo di attuazione selezionabile da zero a 1999 secondi; - riarmo manuale selezionabile; - attuazione relè 250Vac 8°; - logica 0÷10V per comando relè statici; - display 3,5 digit, con punto decimale impostabile; 		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<ul style="list-style-type: none"> - tasti multifunzione per programmazione e misura; - password di protezione; - impostazione del punto decimale; - ricerca del picco di misura massimo e minimo; - programmazione dei parametri di allarme 1 e 2 - selezione della logica per pilotare i relè NA o NC. Compreso: <ul style="list-style-type: none"> - cavi di di alimentazione elettrica; - interruttore a fusibile da quadro per protezione apparecchiatura; - etichette di segnalazione; - cablaggi e materiale elettrico di consumo; ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera su quadro montata e funzionante a perfetta regola d'arte. Per ciascun display <p style="text-align: center;">EURO SEICENTOQUARANTAQUATTRO/67</p>	€/cadauno	644,67
182	KK.IDRP80	VALVOLA RID. PRESSIONE DN 80 PN 16 Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione di valvola idraulica riduttrice e stabilizzatrice di pressione di monte o di valle o valvola idraulica di sfioro della pressione per il mantenimento automatico costante della pressione di valle o del valore di pressione a monte e scarico a valle dei valori di sovrappressione rispetto ai livelli prefissati avente le seguenti caratteristiche: - corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN GJS400-18 verniciata a polvere epossidica spessore non inferiore 250 micron con procedimento FBE colore RAL 5005 e approvata per contatto con acqua potabile; - interni valvola e otturatore: sede di tenuta e controseggio in acciaio AISI 304, distanziale e rondelle premiguarnizione in Fe rivestito con polvere epossidica dello spessore non inferiore a 250 micron secondo procedimento FBE; - membrana in gomma NBR 70 shore rinforzata con n°2 teli di nylon; - circuito pilota: tubi di collegamento in acciaio AISI 304 L, raccordi a compressione con ogiva in ottone e dado in acciaio AISI 316, valvole a sfera di sezionamento in ottone cromato; gruppo filtro e orifizio in bronzo e acciaio AISI 316; - rubinetto a spillo conico bidirezionale; - pilota riduttore di pressione tipo CV100 in bronzo e acciaio AISI 304 o pilota tipo CM200 in bronzo e acciaio AISI 304; - flange e bulloni dimensionate per la classe di pressione di esercizio secondo le Norme UNI 2231 e ISO 7005-2; - completa di indicatore di posizione visivo, valvola di sfianto e manometri in acciaio AISI 304. Compreso: - tronchetti di allaccio alla tubazione principale, di qualsiasi tipo e diametro, compresi eventuali riduzioni e/o divergenti; - flange di giunzione e bulloni; - connessioni idrauliche; - tagli sulla tubazione di inserzione per qualsiasi diametro, tipologia di materiale e numero; - pezzi speciali in acciaio; - saldature e sfridi di qualsiasi tipo; - sella di appoggio della valvola in cls di idonee dimensioni; - opere murarie di qualsiasi e ripristini di qualsiasi tipo e dimensione; - la realizzazione delle prove di funzionalità richieste dalla D.L. compreso la sostituzione, a cura e spese dell'impresa, di qualsiasi componente riscontrata non funzionante e/o in anomalia; - il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti; - la pulizia finale dei siti di installazione; - tutti gli oneri per il montaggio del sistema all'interno di pozzetti, camere di manovra, partitori e/o altri manufatti comunque posizionati interrati a qualsiasi profondità e/o fuori terra a qualsiasi altezza; - sistema di illuminazione, ponteggi, trabattelli, scale manuali, tiri in alto dei materiali da montare per qualsiasi altezza dal piano di calpestio, opere murarie e loro ripristino, idonei sistemi di fissaggio a parete, approntamento di tutte le misure di sicurezza necessarie; - la pulizia finale di tutti gli ambienti di lavoro; - la redazione degli schemi idraulici di funzionamento; - il collaudo idraulico secondo le Norme ISO 5208; - il rilascio delle certificazioni di qualità e di origine di tutti i componenti compreso le certificazioni ISO 9001:2000 dello stabilimento di produzione; ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera perfettamente funzionante. Per ogni apparecchiatura euro <p style="text-align: center;">EURO MILLESEICENTOSETTANTATRE/51</p>	€/cadauno	1.673,51
183	KK.IDRP100	VALVOLA RID. PRESSIONE DN 100 PN 16 Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione di valvola idraulica riduttrice e stabilizzatrice di pressione di monte o di valle o valvola idraulica di sfioro della		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
184	KK.IDRP15 0	<p>pressione per il mantenimento automatico costante della pressione di valle o del valore di pressione a monte e scarico a valle dei valori di sovrappressione rispetto ai livelli prefissati avente le seguenti caratteristiche: - corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN GJS400-18 verniciata a polvere epossidica spessore non inferiore 250 micron con procedimento FBE colore RAL 5005 e approvata per contatto con acqua potabile; - interni valvola e otturatore: sede di tenuta e controseggio in acciaio AISI 304, distanziale e rondelle premiguarnizione in Fe rivestito con polvere epossidica dello spessore non inferiore a 250 micron secondo procedimento FBE; - membrana in gomma NBR 70 shore rinforzata con n°2 teli di nylon; - circuito pilota: tubi di collegamento in acciaio AISI 304 L, raccordi a compressione con ogiva in ottone e dado in acciaio AISI 316, valvole a sfera di sezionamento in ottone cromato; gruppo filtro e orifizio in bronzo e acciaio AISI 316; - rubinetto a spillo conico bidirezionale; - pilota riduttore di pressione tipo CV100 in bronzo e acciaio AISI 304 o pilota tipo CM200 in bronzo e acciaio AISI 304; - flange e bulloni dimensionate per la classe di pressione di esercizio secondo le Norme UNI 2231 e ISO 7005-2; - completa di indicatore di posizione visivo, valvola di sfiato e manometri in acciaio AISI 304. Compreso: - tronchetti di allaccio alla tubazione principale, di qualsiasi tipo e diametro, compresi eventuali riduzioni e/o divergenti; - flange di giunzione e bulloni; - connessioni idrauliche; - tagli sulla tubazione di inserzione per qualsiasi diametro, tipologia di materiale e numero; - pezzi speciali in acciaio; - saldature e sfridi di qualsiasi tipo; - sella di appoggio della valvola in cls di idonee dimensioni; - opere murarie di qualsiasi e ripristini di qualsiasi tipo e dimensione; - la realizzazione delle prove di funzionalità richieste dalla D.L. compreso la sostituzione, a cura e spese dell'impresa, di qualsiasi componente riscontrata non funzionante e/o in anomalia; - il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti; - la pulizia finale dei siti di installazione; - tutti gli oneri per il montaggio del sistema all'interno di pozzetti, camere di manovra, partitori e/o altri manufatti comunque posizionati interrati a qualsiasi profondità e/o fuori terra a qualsiasi altezza; - sistema di illuminazione, ponteggi, trabattelli, scale manuali, tiri in alto dei materiali da montare per qualsiasi altezza dal piano di calpestio, opere murarie e loro ripristino, idonei sistemi di fissaggio a parete, approntamento di tutte le misure di sicurezza necessarie; - la pulizia finale di tutti gli ambienti di lavoro;</p> <p style="text-align: center;">EURO DUEMILADUECENTOTRENTADUE/61</p> <p>VALVOLA RID. PRESSIONE DN 150 PN 16</p> <p>Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione di valvola idraulica riduttrice e stabilizzatrice di pressione di monte o di valle o valvola idraulica di sfioro della pressione per il mantenimento automatico costante della pressione di valle o del valore di pressione a monte e scarico a valle dei valori di sovrappressione rispetto ai livelli prefissati avente le seguenti caratteristiche: - corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN GJS400-18 verniciata a polvere epossidica spessore non inferiore 250 micron con procedimento FBE colore RAL 5005 e approvata per contatto con acqua potabile; - interni valvola e otturatore: sede di tenuta e controseggio in acciaio AISI 304, distanziale e rondelle premiguarnizione in Fe rivestito con polvere epossidica dello spessore non inferiore a 250 micron secondo procedimento FBE; - membrana in gomma NBR 70 shore rinforzata con n°2 teli di nylon; - circuito pilota: tubi di collegamento in acciaio AISI 304 L, raccordi a compressione con ogiva in ottone e dado in acciaio AISI 316, valvole a sfera di sezionamento in ottone cromato; gruppo filtro e orifizio in bronzo e acciaio AISI 316; - rubinetto a spillo conico bidirezionale; - pilota riduttore di pressione tipo CV100 in bronzo e acciaio AISI 304 o pilota tipo CM200 in bronzo e acciaio AISI 304; - flange e bulloni dimensionate per la classe di pressione di esercizio secondo le Norme UNI 2231 e ISO 7005-2; - completa di indicatore di posizione visivo, valvola di sfiato e manometri in acciaio AISI 304. Compreso: - tronchetti di allaccio alla tubazione principale, di qualsiasi tipo e diametro, compresi eventuali riduzioni e/o divergenti; - flange di giunzione e bulloni; - connessioni idrauliche; - tagli sulla tubazione di inserzione per qualsiasi diametro, tipologia di materiale e numero; - pezzi speciali in acciaio; - saldature e sfridi di qualsiasi tipo; - sella di appoggio della valvola in cls di idonee dimensioni; - opere murarie di qualsiasi e ripristini di qualsiasi tipo e dimensione; - la realizzazione delle prove di funzionalità richieste dalla D.L. compreso la sostituzione, a cura e spese dell'impresa, di qualsiasi componente riscontrata non funzionante e/o in anomalia; - il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti; - la pulizia finale dei siti di installazione; - tutti gli oneri per il montaggio del sistema</p>	€/cadauno	2.232,61

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>all'interno di pozzetti, camere di manovra, partitori e/o altri manufatti comunque posizionati interrati a qualsiasi profondità e/o fuori terra a qualsiasi altezza; - sistema di illuminazione, ponteggi, trabattelli, scale manuali, tiri in alto dei materiali da montare per qualsiasi altezza dal piano di calpestio, opere murarie e loro ripristino, idonei sistemi di fissaggio a parete, approntamento di tutte le misure di sicurezza necessarie; - la pulizia finale di tutti gli ambienti di lavoro; - la redazione degli schemi idraulici di funzionamento; - il collaudo idraulico secondo le Norme ISO 5208; - il rilascio delle certificazioni di qualità e di origine di tutti i componenti compreso le certificazioni ISO 9001:2000 dello stabilimento di produzione; ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera perfettamente funzionante. Per ogni apparecchiatura euro</p> <p style="text-align: right;">EURO TREMILAQUATTROCENTONOVE/77</p>	€/cadauno	3.409,77
185	KK.IDRP20 0	<p>VALVOLA RID. PRESSIONE DN 200 PN 16 Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione di valvola idraulica riduttrice e stabilizzatrice di pressione di monte o di valle o valvola idraulica di sfioro della pressione per il mantenimento automatico costante della pressione di valle o del valore di pressione a monte e scarico a valle dei valori di sovrappressione rispetto ai livelli prefissati avente le seguenti caratteristiche: - corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN GJS400-18 verniciata a polvere epossidica spessore non inferiore 250 micron con procedimento FBE colore RAL 5005 e approvata per contatto con acqua potabile; - interni valvola e otturatore: sede di tenuta e controseggio in acciaio AISI 304, distanziale e rondelle premiguarnizione in Fe rivestito con polvere epossidica dello spessore non inferiore a 250 micron secondo procedimento FBE; - membrana in gomma NBR 70 shore rinforzata con n°2 teli di nylon; - circuito pilota: tubi di collegamento in acciaio AISI 304 L, raccordi a compressione con ogiva in ottone e dado in acciaio AISI 316, valvole a sfera di sezionamento in ottone cromato; gruppo filtro e orifizio in bronzo e acciaio AISI 316; - rubinetto a spillo conico bidirezionale; - pilota riduttore di pressione tipo CV100 in bronzo e acciaio AISI 304 o pilota tipo CM200 in bronzo e acciaio AISI 304; - flange e bulloni dimensionate per la classe di pressione di esercizio secondo le Norme UNI 2231 e ISO 7005-2; - completa di indicatore di posizione visivo, valvola di sfianto e manometri in acciaio AISI 304. Compreso: - tronchetti di allaccio alla tubazione principale, di qualsiasi tipo e diametro, compresi eventuali riduzioni e/o divergenti; - flange di giunzione e bulloni; - connessioni idrauliche; - tagli sulla tubazione di inserzione per qualsiasi diametro, tipologia di materiale e numero; - pezzi speciali in acciaio; - saldature e sfridi di qualsiasi tipo; - sella di appoggio della valvola in cls di idonee dimensioni; - opere murarie di qualsiasi e ripristini di qualsiasi tipo e dimensione; - la realizzazione delle prove di funzionalità richieste dalla D.L. compreso la sostituzione, a cura e spese dell'impresa, di qualsiasi componente riscontrata non funzionante e/o in anomalia; - il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti; - la pulizia finale dei siti di installazione; - tutti gli oneri per il montaggio del sistema all'interno di pozzetti, camere di manovra, partitori e/o altri manufatti comunque posizionati interrati a qualsiasi profondità e/o fuori terra a qualsiasi altezza; - sistema di illuminazione, ponteggi, trabattelli, scale manuali, tiri in alto dei materiali da montare per qualsiasi altezza dal piano di calpestio, opere murarie e loro ripristino, idonei sistemi di fissaggio a parete, approntamento di tutte le misure di sicurezza necessarie; - la pulizia finale di tutti gli ambienti di lavoro; - la redazione degli schemi idraulici di funzionamento; - il collaudo idraulico secondo le Norme ISO 5208; - il rilascio delle certificazioni di qualità e di origine di tutti i componenti compreso le certificazioni ISO 9001:2000 dello stabilimento di produzione; ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera perfettamente funzionante. Per ogni apparecchiatura euro</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUEMILAOTTANTATRE/44</p>	€/cadauno	5.083,44
186	KK.OFU15 0	<p>VALVOLA A FUSO LARNER J.DN150 PN 16 Fornitura, trasporto e messa in opera di valvola di regolazione delle portate a fuso tipo Larner Johnsonn avente le seguenti caratteristiche: - corpo a sezione circolare in ghisa sferoidale GJS 400/500 secondo norme UNI-ISO 1083-91; - otturatore a pistone in acciaio inox AISI 304; - sede di tenuta con corpo in acciaio inox AISI 304; - guide di scorrimento in bronzo; - premiguarnizione in acciaio inox</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
187	KK.OIA80	<p>AISI 304; - guide di scorrimento dell'otturatore in bronzo; - viti in acciaio inox; - boccola dell'albero di manovra in bronzo; - guarnizione di tenuta in teflon; - guarnizione automatica in NBR 90; - comando realizzato attraverso meccanismo tipo biella/manovella con glifo in acciaio C45 nichelato a spessore, albero di manovra e manovella in acciaio inox 420-X30CCr13; - manovra garantita attraverso riduttore a vite senza fine motorizzabile; - riduttore a vite senza fine motorizzabile, in ghisa G25 conforme alle norme UNI-ISO 185-91, montato sulla flangia laterale destra opportunamente dimensionato per la manovra nelle condizioni di coppia massima; - flangia per accoppiamento attuatore; - cestello anticavitazione in acciaio inox AISI 304 ove necessario; - rivestimento interno ed esterno con polveri epossidiche polimerizzate a forno dello spessore non inferiore a 250 micron colore RAL 5005; - flange e bulloni dimensionati secondo le norme UNI-EN 1092-2 per la classe di pressione richiesta; - scartamento della valvola conforme alle norme ISO 5752 serie 15 (Dn +200 mm); - comando con motoriduttore manuale. Compreso: - attuatore per servizio di regolazione IP 68 sommergibile tipo AUMA Norm serie SAR, conforme alle norme ISO 5210, composto da: motore elettrico trifase (380/400 V a 50 Hz) a gabbia di scoiattolo; protezione termostatica incorporata realizzata a mezzo di n.3 pastiglie bimetalliche in serie tra loro e con terminali riportati in moresetteria; isolamento classe F; servizio S4 -25%; comando manuale di emergenza a volantino con leva di innesto e dispositivo automatico di disinnesto; indicatore meccanico locale di posizione a quadrante; n°2 interruttori di finecorsa (n°1 in apertura e n°1 in chiusura) con contatti NA+NC; n°2 limitatori di coppia (n°1 in apertura e n°1 in chiusura) con contatti NA + NC; n.2 interruttori di finecorsa tandem; trasmettitore blinker; resistenza anticondensa (5-20 W) alimentata a 24 V; potenziometro da 5000 ohm; gruppo ingranaggi; - flange e bulloni per classe PN 16; - serie di n°2 guarnizioni e relativa bulloneria per classe PN 16; - tronchetti di allaccio alla tubazione principale, di qualsiasi tipo e diametro, compresi eventuali riduzioni e/o divergenti; - taglio sulle tubazioni esistenti, di qualsiasi tipo e diametro, per l'inserzione in rete della valvola; - pezzi speciali in acciaio; - saldature e sfridi di qualsiasi tipo; - sella di appoggio della valvola in cls di idonee dimensioni; - collegamenti elettrici di alimentazione della valvola all'interno del pozzetto e/o della camera di manovra serbatoi costituiti da cavi n°4 cavi 1x2,5 mmq tipo FG7OR 0,6/1Kv in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina di PVC a marchio CE e di qualità IMQ, per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola; - collegamenti per trasmissione dati all'interno del pozzetto e/o della camera di manovra costituiti da cavi FG7ORAR 7x1,5 mmq per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola; - cavidotti, per alloggiamento cavi di potenza o trasmissione dati, in tubazioni di idonea sezione in materiale termoplastico autoestinguente non propagante la fiamma del tipo corrugato e/o rigido in esecuzione a parete compreso scatole di derivazione, giunzioni, raccordi, opere di fissaggio; - opere murarie di qualsiasi tipo e ripristini di qualsiasi tipo e dimensione; - l'approntamento delle misure di sicurezza richieste; - i tiri in alto ed in basso, a qualsiasi altezza e/o profondità dal piano di calpestio, di tutti i materiali componenti; - la realizzazione delle prove di funzionalità richieste dalla D.L. compreso la sostituzione, a cura e spese dell'impresa, di qualsiasi componente riscontrata non funzionante e/o in anomalia; - il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti; - la realizzazione degli schemi idraulici di collegamento; - la realizzazione degli schemi elettrici ed il rilascio delle previste certificazioni di conformità; - la pulizia finale dei siti di installazione;</p> <p>ed ogni altro onere e magistero per dare la valvola in opera funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p><i>Per ciascuna Euro</i></p> <p style="text-align: center;">EURO NOVEMILASEICENTONOVANTAOTTO/64</p> <p>IDROVALVOLA BIDIR. TELECOM. DN 80 PN 16</p> <p>Fornitura, trasporto, posa in opera ed attivazione di idrovalvola bidirezionale di sezionamento, a funzionamento bistabile, con comando elettrico da remoto e fine corsa induttivo FC1 (tipo promiximity telemecanique 24 dc PNP), normalmente chiusa con indicazione di posizione ap/ch, funzionamento bidirezionale avente le seguenti caratteristiche: - corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN GJS 400-18 verniciati a polvere epossidica con spessore non inferiore a 250 micron con procedimento FBE colore RAL 5005 e approvata per contatto con acqua potabile; - interni valvola e otturatore: sede di tenuta e controseggio in acciaio AISI 304,</p>	€/cadauno	9.698,64

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>distanziale e rondelle premiguarnizione in Fe rivestito con polvere epossidica dello spessore non inferiore a 250 micron attraverso procedimento FBE; - membrana in gomma NBR 70 shore rinforzata con n°2 tele di nylon; - circuito pilota: tubi di collegamento in acciaio AISI 304 L, raccordi a compressione con ogiva in ottone e dado in acciaio AISI 316, valvole a sfera di sezionamento in ottone cromato; - gruppo filtro e orifizio in bronzo e acciaio AISI 316; - rubinetto a spillo conico bidirezionale; - indicatore di posizione visivo; - valvola di sfiato; - manometri in acciaio AISI 304; - flange e bulloni dimensionati per la classe di pressione secondo le Norme UNI 2231 e ISO 7005-2; - alimentazione bobina a 24 Vcc, assorbimento 6W, frequenze di manovre al minuto 700; - servizio continuo al 100%; - protezione IP 65; - finecorsa segnalazione aperto/chiuso; - servomeccanismo per apertura manuale della idrovalvola; - comando da elettrovalvola a tre vie in grado di convogliare o scaricare dalla camera di manovra della valvola principale il volume d'acqua necessario a provocarne la chiusura o la completa apertura; - regolabilità della velocità di apertura e chiusura. Compreso: - tronchetti di allaccio alla tubazione principale, di qualsiasi tipo e diametro, compresi eventuali riduzioni e/o divergenti; - flange di giunzione; - morsetterie elettriche e connessioni idrauliche; - tagli sulla tubazione di inserzione per qualsiasi diametro, tipologia di materiale e numero;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pezzi speciali in acciaio; - saldature e sfridi di qualsiasi tipo; - sella di appoggio della valvola in cls di idonee dimensioni; - cavi elettrici di alimentazione ed acquisizione dati all'interno del pozzetto e/o della camera di alloggiamento costituiti da cavo schermato tipo FG7OR 0,6/1Kv 7x1,5 mmq in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina di PVC a marchio CE e di qualità IMQ, per qualsiasi distanza dal quadro pilota alla valvola; - cavidotti, per alloggiamento cavi di trasmissione dati, in tubazioni di idonea sezione in materiale termoplastico autoestinguente non propagante la fiamma del tipo corrugato e/o rigido in esecuzione a parete compreso scatole di derivazione, giunzioni, raccordi, opere di fissaggio; - opere murarie di qualsiasi e ripristini di qualsiasi tipo e dimensione; - la realizzazione delle prove di funzionalità richieste dalla D.L. compreso la sostituzione, a cura e spese dell'impresa, di qualsiasi componente riscontrata non funzionante e/o in anomalia; - il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti; - la pulizia finale dei siti di installazione; - la redazione degli schemi idraulici di funzionamento; - il collaudo idraulico secondo le Norme ISO 5208; - il rilascio delle certificazioni di qualità e di origine di tutti i componenti compreso le certificazioni ISO 9001:2000 dello stabilimento di produzione; <p>ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: center;">EURO DUEMILASEICENTOSETTANTASEI/34</p>		
188	KK.OPOPR EF	<p>POZZETTO PREFABBRICATO NODI IDRUALICI Fornitura, trasporto e collocazione in opera di pozzetto prefabbricato per alloggiamento nodi idraulici di rete in calcestruzzo vibro compresso Rck 40 N/mm² confezionato con cemento classe 42,5R pozzolanico ad alta resistenza completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso; - scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzo meccanico con le caratteristiche e gli oneri di cui all'art. 1.1.7.1 fino alla profondità di 2,00 m; - realizzazione del massetto di posa, dello spessore non inferiore a 10 cm, costituito da conglomerato cementizio classe C 20/25 con tutti gli oneri di cui alla voce 3.1.1.7 del vigente prezzo regionale - il rinfiacco laterale con idonei materiali provenienti dai precedenti scavi; - il sollevamento, il caricamento su mezzo ed il trasporto finale a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza di tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle demolizioni; - la fornitura e collocazione di telaio e chiusino circolari in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124 classe D400 avente diametro esterno del telaio 800 mm e luce netta 610 mm; 	€/cadauno	2.676,34

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
189	KK.OPOZ8	<p>- scaletta alla marinara costituita da elementi antiscivolo in acciaio rivestiti in polietilene ed adeguatamente ancorati alla struttura;</p> <p>- la soletta di copertura di idoneo spessore ed armatura calcolata per carichi stradali pesanti;</p> <p>- il ripristino finale delle pavimentazioni, di qualsiasi tipo e consistenza, secondo le originarie caratteristiche.</p> <p>Compreso:</p> <p>- l'individuazione preliminare delle reti di sottoservizi esistenti ed il loro eventuale spostamento;</p> <p>- la realizzazione delle opere a qualsiasi profondità dal piano stradale compreso i tiri in alto ed in basso di tutti i materiali e gli elementi componenti;</p> <p>- la posa del pozzetto, con idoneo carro-gru, all'interno dello scavo già realizzato a qualsiasi profondità dal piano stradale;</p> <p>- la predisposizione e presentazione della documentazione tecnico-amministrativa volta al rilascio delle preventive autorizzazioni all'esecuzione dei lavori da parte delle competenti autorità territoriali;</p> <p>- la produzione dei calcoli statici e degli esecutivi strutturali rilasciati dal prefabbricatore compreso certificazioni di origine dei materiali ed eventuali autorizzazione ministeriali relative alla produzione in serie dei pozzetti prefabbricati;</p> <p>- la predisposizione e presentazione della documentazione tecnico-amministrativa per il deposito degli esecutivi strutturali al competente Ufficio del Genio Civile compreso l'eventuale documentazione aggiuntiva o integrativa richiesta;</p> <p>- l'approntamento di tutte le misure di sicurezza previste dal PSC;</p> <p>- l'installazione, per tutta la durata dei lavori, della segnaletica stradale e di sicurezza necessaria compreso l'approntamento delle recinzioni e delle deviazioni al traffico veicolare;</p> <p>- il prelievo dei campioni di calcestruzzo e di armatura, secondo le vigenti norme in materia, per la realizzazione delle prove di resistenza compreso il loro conferimento presso laboratorio autorizzato;</p> <p>- la pulizia finale delle aree e la rimozione di tutti i materiali ingombranti compreso il loro conferimento a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza dal cantiere;</p> <p>- la rimozione delle recinzioni e della segnaletica installata ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzetto in opere a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per ogni metro cubo vuoto per pieno da considerare come prodotto delle dimensioni interne nette, della cameretta in pianta, per l'altezza massima tra fondo della soletta di fondazione (piano di calpestio) e l'estradosso del telaio-chiusino.</p> <p>Per ogni metro cubo vuoto per pieno Euro</p> <p style="text-align: right;">EURO TRECENTOOTTANTAOTTO/92</p> <p>POZZETTO NODO IDRAULICO</p> <p>Realizzazione in opera di pozzetto per alloggiamento apparecchiature nodo idraulico</p> <p>rete idrica costituito dalle seguenti categorie di lavorazione:</p> <p>- dismissione di pavimentazione stradale esistente di qualsiasi tipo e consistenza compreso massetti ed eventuali sottofondi;</p> <p>- taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;</p> <p>- scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico con le caratteristiche e gli oneri di cui all'art. 1.1.7.1 fino alla profondità di 2,00 m;</p> <p>- realizzazione del magrone di fondazione dello spessore non inferiore a 10 cm;</p> <p>- realizzazione della piastra di fondazione, dello spessore non inferiore a 25 cm, in c.a. con classe di resistenza C 28/35 con tutti gli oneri di cui alla voce 3.1.2.6 del vigente prezzario regionale;</p> <p>- realizzazione delle pareti, dello spessore non inferiore a 25 cm, in c.a. classe C 28/35</p>	€/cadauno	388,92

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>con tutti gli oneri di cui alla voce 3.1.2.14 del vigente prezzario regionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione della soletta di copertura, dello spessore non inferiore a 25 cm, in c.a. classe C 28/35 con tutti gli oneri di cui alla voce 3.1.2.14 del vigente prezzario regionale; - armatura delle pareti e delle piastre di fondazione e di copertura con doppia tessitura costituita da ferri del Dn 14 mm in acciaio ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A di cui alla voce 3.2.1.2 del vigente prezzario regionale; - casseformi interne ed esterne con tutti gli oneri di cui alla voce 3.2.3 del vigente prezzario regionale; - il rinfianco laterale con idonei materiali provenienti dai precedenti scavi; - il sollevamento, il caricamento su mezzo ed il trasporto finale a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza di tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle demolizioni; - la fornitura e collocazione di telaio e chiusino circolari in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124 classe D400 avente diametro esterno del telaio 800 mm e luce netta 610 mm; - scaletta alla marinara in acciaio INOX tipo AISI 316 piano del diametro Dn 14 mm; - il ripristino finale delle pavimentazioni, di qualsiasi tipo e consistenza, secondo le originarie caratteristiche. <p>Compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione preliminare delle reti di sottoservizi esistenti ed il loro eventuale spostamento; - la realizzazione delle opere a qualsiasi profondità dal piano stradale compreso i tiri in alto ed in basso di tutti i materiali e gli elementi componenti; - la predisposizione e presentazione della documentazione tecnico-amministrativa volta al rilascio delle preventive autorizzazioni all'esecuzione dei lavori da parte delle competenti autorità territoriali; - i calcoli statici e la realizzazione degli esecutivi strutturali da parte di tecnico abilitato a cura e spese dell'impresa; - la predisposizione e presentazione della documentazione tecnico-amministrativa per il deposito degli esecutivi strutturali al competente Ufficio del Genio Civile compreso l'eventuale documentazione aggiuntiva o integrativa richiesta; - l'approntamento di tutte le misure di sicurezza previste dal PSC; - l'installazione, per tutta la durata dei lavori, della segnaletica stradale e di sicurezza necessaria compreso l'approntamento delle recinzioni e delle deviazioni al traffico veicolare; - il prelievo dei campioni di calcestruzzo e di armatura, secondo le vigenti norme in materia, per la realizzazione delle prove di resistenza compreso il loro conferimento presso laboratorio autorizzato; - la pulizia finale delle aree e la rimozione di tutti i materiali ingombranti compreso il loro conferimento a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza dal cantiere; - la rimozione delle recinzioni e della segnaletica installata ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzetto in opere a perfetta regola d'arte. <p>Per ogni metro cubo vuoto per pieno da considerare come prodotto delle dimensioni interne nette, della cameretta in pianta, per l'altezza massima tra fondo della soletta di fondazione (piano di calpestio) e l'estradosso del telaiochiusino.</p> <p>Per ogni metro cubo vuoto per pieno Euro</p> <p style="text-align: right;">EURO SETTECENTOOTTANTATRE/44</p>	€/metro cubo	783,44
190	KK.PRES	<p>Equipaggiamento idrovalvola Riduzione Pressione Fornitura trasporto e installazione su idrovalvola a funzionamento singolo o bidirezionale, manuale o telecomandata in apertura-chiusura, già montata in opera o da installare di equipaggiamento per specializzazione dell'apparecchiatura, in riduttrice di pressione, mantenimento di pressione a monte o a valle, comprendente :</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>- adeguamento circuito pilota tubi di collegamento in acciaio AISI 304 L, raccordi a compressione con ogiva in ottone e dado in acciaio AISI 316, valvole a sfera di sezionamento in ottone cromato; gruppo filtro e orifizio in bronzo e acciaio AISI 316, rubinetti a tre vie; - pilota riduttore di pressione tipo CV100 in bronzo e acciaio AISI 304 o pilota tipo CM200 in bronzo e acciaio AISI 304 range di taratura fino a 22 bar; - cestello VPort anticavitazione con forature di passaggio atte a stabilizzare l'effetto idrodinamico della perdita di energia; - manometri in ingresso e uscita del PN fino a 25 atm; - il rilascio delle certificazioni di origine e qualità di tutti i materiali componenti; - tutti gli oneri per eventuale smontaggio apparecchiatura esistente e rimontaggio del sistema all'interno di pozzetti, camere di manovra, partitori e/o altri manufatti comunque posizionati interrati a qualsiasi profondità e/o fuori terra a qualsiasi altezza; ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura in opera perfettamente funzionante. Per ogni apparecchiatura euro</p>		
191	KK.PUL	<p style="text-align: right;">EURO NOVECENSETTANTAOTTO/74</p> <p>RIUTILIZZO POZZETTO ESISTENTE Riutilizzo e rifunionalizzazione di manufatti edilizi interrati, pozzetti con accesso da botola in ghisa, posizionati su strada, scalinate, vicoli stretti anche con impossibilità di accesso ai mezzi meccanici, costituito dalle seguenti lavorazioni : - posizionamento di barriere di sicurezza mobili o birilli di segnalazione del pericolo per gli utenti della strada ; - individuazione pozzetti esistenti anche con l'uso di cerca metalli, rimozione della pavimentazione di copertura e rialzo pozzetto; - svuotamento di eventuale acqua o fango sia con espurgo, o con elettropompa o motopompa, compreso impianti, tubazioni, consumi, dotazioni , o anche a mano , compreso il sollevamento dei materiali, liquidi o palabili, ed il loro trasporto e conferimento in discarica; - pulizia del manufatto di tutti i materiali all'interno, tavalome da cassaforme non disarmato, rifiuti solidi, sabbie e terra deposita nel fondo, compreso sollevamento, trasporto e conferimento in discarica; - smontaggio di tutti gli impianti idraulici, tubazioni, apparecchiature, saracinesche, sfiati, pozzetti gallo e allacci alle utenze di qualsiasi materiale e diametro, compreso il sollevamento, trasporto, e conferimento in discarica o per le apparecchiature ritenute ancora funzionanti in apposito spiazzo o locale reso disponibile dall'Ente appaltante; - ripresa, ancoraggio e/o rialzo dei tombini esistenti sul piano stradale e dei chiusini tipo puglia con apposite malte da inghisaggio; - ripresa e risanamento delle murature dei fori passanti delle tubazione e degli allacci rimossi con betoncino in calcestruzzo; - ripresa e risanamento degli intonaci o dei nidi di ghiaia con malta cementizia ad alto dosaggio di cemento; - la pulizia finale del sito di intervento sulla strada. Per ogni pozzetto rifunionalizzato e pronto al successivo uso come pozzetto idraulico di allaccio utenze o pozzetto alloggiamento e ispezione apparecchiature idrauliche .</p>	€/cadauno	978,74
192	KK.PVERT	<p style="text-align: right;">EURO CINQUANTASETTE/08</p> <p>POSA TUBAZIONI PER TRATTI VERTICALE Maggiorazione per realizzazione di condotta in verticale staffata a pareti, muri, manufatti in genere comprendente :</p>	€/cadauno	57,08

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>- attività di ricerca ed individuazione di tutti i sottoservizi a monte della parete e a valle del muro d'ala o sotto muro;</p> <p>- esecuzione di foro passante con demolizione di calcestruzzo armato e successiva rimurazione sia della parte strutturale di monte che dell'ala di sottofondazione del muro;</p> <p>- predisposizione per tutta la durata di ponteggio a norme di sicurezza per l'altezza necessaria al fissaggio della tubazione e /o delle lavorazioni;</p> <p>- fornitura trasporto e posa in opera di prima piastra in acciaio inox di fissaggio a muro con tiranti, tasselli chimici o forature e messa in opera di chiodature con cartucce di resina ad alto componente di lavoro e stress meccanico;</p> <p>- piastra di accoppiamento esterna con elementi smontabili per fissaggio collare di aggrappaggio e tenuta della tubazione, nonché collare in acciaio inox con elemento di registrazione e taratura amorsaggio;</p> <p>- ricoprimento della tubazione con lamierino di acciaio zinacto dello spessore di 3 mm con profilo sagomato secondo le indicazioni della D.L. con piastre di ancoraggio a muro e sistemi di smontaggio e rimontaggio;</p> <p>- posa in verticale con l'ausilio di mezzi meccanici, autogrù e cestelli mobili per tutta la durata dell'intervento;</p> <p>- maggiori oneri per il montaggio di tutti i pezzi speciali della tubazione in verticale e nei punti di innesto di monte e valle;</p> <p>- movimentazione, caricamento e trasporto a rifiuto di tutti imateriali d risulta dell'intervento.</p> <p>Compenso i maggiori oneri derivanti dalla inaccessibilità diretta dei luoghi ai mezzi meccanici dovuti alla morfologia del territorio, l'apprestamento di tutti i presidi di sicurezza per l'incolumità dei lavoratori e quanto altro occorre per dare la tubazione perfettamente realizzata e idraulicamente funzionante.</p> <p>Per ogni metro di tubazione e per diametro inferiore o uguale a dn 400</p> <p style="text-align: right;">EURO TRECENTONOVANTADUE/24</p>	€/metro	392,24
193	KK.SEGNA L1	<p>ACQUISIZIONE SEGNALI CAVO 7X1,5</p> <p>Fornitura, trasposto, cablaggio e posa in opera di sistema per acquisizione segnali digitali apparecchiature in campo (valvole, idrovalvole, ecc..) costituito da:</p> <p>- cavo multipolare FG70RAR 0,60/1kV da 7x1,5 mmq isolato in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, del tipo flessibile per posa fissa in aria libera, in tubo o cabaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa adatto anche per posa interrata diretta o indiretta, armato a treccia di fili d'acciaio zincato sotto guaina in PVC. e per applicazione in ambienti interni o esterni, anche bagnati.Caratteristiche principali: Tensione nominale 0,6/1 KV; Tensione massima 1200 V; Temperatura massima di esercizio +90°C; Temperatura massima di corto circuito per sezioni fino a 240 mmq +250°C;Temperatura massima di corto circuito per sezioni oltre 240 mmq +220°C; Isolamento in HEPR di qualità G7; Guaina in PVC qualità RZ e recante marcatura ed identificazione come richiesto dalle vigenti normative in materia;</p> <p>- cavidotto in pead tipo medio corrugato a doppia parete del diametro interno fino a 63 mm, interna liscia ed esterna corrugata, a marchio IMQ e CE avente resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, compreso di giunzioni ed eventuale passacavo.</p> <p>Compreso:</p> <p>- taglio e/o disfacimento di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, spessore e consistenza compreso demolizione di eventuali massetti di sottofondo in cls semplice e/o armato;</p> <p>- scavo a sezione obbligata eseguito con idoneo mezzo meccanico, a mano e/o con martello pneumatico;</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>- posa del cavidotto all'interno dello scavo a qualsiasi profondità dal piano viabile;</p> <p>- inglobamento del cavidotto su spessore di materiali permeabile arido (sabbia) con le caratteristiche e gli oneri di cui alla voce 13.8 del vigente prezzario regionale;</p> <p>- il ricolmo finale dello scavo con idonei materiali provenienti dagli scavi ed accettati dalla D.L.;</p> <p>- sollevamento e trasporto a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza dai siti di installazione, di tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi, dalle demolizioni e /o dalle rimozioni;</p> <p>- ripristino dello scavo con massetto in cls confezionato con cemento tipo 32.5 R a dosatura non inferiore a 250 Kg per metro cubo di impasto posto a qualsiasi profondità dal piano di posa e conferito in cantiere anche a mano e/o con idoneo mezzo meccanico;</p> <p>- la posa del passacavo e del cavo;</p> <p>- la formazione del foro per l'ingresso nel pozzetto di rete di qualsiasi tipo di materiale e spessore;</p> <p>- l'individuazione preliminare delle reti di sottoservizi esistenti ed il loro eventuale spostamento;</p> <p>- la realizzazione delle opere a qualsiasi profondità dal piano stradale compreso i tiri in alto ed in basso di tutti i materiali e gli elementi componenti;</p> <p>- la predisposizione e presentazione della documentazione tecnico-amministrativa volta al rilascio delle preventive autorizzazioni all'esecuzione dei lavori da parte delle competenti autorità territoriali;</p> <p>- l'approntamento di tutte le misure di sicurezza previste dal PSC;</p> <p>- l'installazione, per tutta la durata dei lavori, della segnaletica stradale e di sicurezza necessaria compreso l'approntamento delle recinzioni e delle deviazioni al traffico veicolare;</p> <p>- la pulizia finale delle aree e la rimozione di tutti i materiali ingombranti compreso il loro conferimento a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza dal cantiere;</p> <p>- la rimozione delle recinzioni e della segnaletica installata;</p> <p>- il rilascio delle documentazioni di conformità per tutti i materiali installati rilasciate dal costruttore e previste dalle vigenti norme in materia;</p> <p>ed ogni altro onere e magistero per dare il sistema di acquisizione segnali in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per ogni metro Euro</p> <p style="text-align: right;">EURO QUARANTAUNO/38</p>	€/metro	41,38
194	KK.SEGNA L2	<p>ACQUISIZIONE SEGNALI CAVO 2x1.5</p> <p>Fornitura, trasposto, cablaggio e posa in opera di sistema per alimentazione e/o acquisizione segnali digitali apparecchiature in campo (pressione, portate, livelli, analisi, ecc.) costituito da:</p> <p>- cavo bipolare FG70RAR 0,60/1kV da 2x1,5 mmq schermato isolato in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, del tipo flessibile per posa fissa in aria libera, in tubo o cabaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa adatto anche per posa interrata diretta o indiretta, armato a treccia di fili d'acciaio zincato sotto guaina in PVC.e per applicazione in ambienti interni o esterni, anche bagnati. Caratteristiche principali: Tensione nominale 0,6/1 KV; Tensione massima 1200 V; Temperatura massima di esercizio +90°C; Temperatura massima di corto circuito per sezioni fino a 240 mmq +250°C; Temperatura massima di corto circuito per sezioni oltre 240 mmq +220°C; Isolamento in HEPR di qualità G7; Guaina in PVC qualità RZ e recante marcatura ed identificazione come richiesto dalle vigenti normative in materia;</p> <p>- cavidotto in pead tipo medio corrugato a doppia parete del diametro interno fino a 63 mm, interna liscia ed esterna</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>corrugata, a marchio IMQ e CE avente resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, compreso di giunzioni ed eventuale passacavo.</p> <p>Compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - taglio e/o disfacimento di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, spessore e consistenza compreso demolizione di eventuali massetti di sottofondo in cls semplice e/o armato; - scavo a sezione obbligatoria eseguito con idoneo mezzo meccanico, a mano e/o con martello pneumatico; - posa del cavidotto all'interno dello scavo a qualsiasi profondità dal piano viabile; - inglobamento del cavidotto su spessore di materiali permeabile arido (sabbia) con le caratteristiche e gli oneri di cui alla voce 13.8 del vigente prezzario regionale; - il ricolmo finale dello scavo con idonei materiali provenienti dagli scavi ed accettati dalla D.L.; - sollevamento e trasporto a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza dai siti di installazione, di tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi, dalle demolizioni e /o dalle rimozioni; - ripristino dello scavo con massetto in cls confezionato con cemento tipo 32.5 R a dosatura non inferiore a 250 Kg per metro cubo di impasto posto a qualsiasi profondità dal piano di posa e conferito in cantiere anche a mano e/o con idoneo mezzo meccanico; - la posa del passacavo e del cavo; - la formazione del foro per l'ingresso nel pozzetto di rete di qualsiasi tipo di materiale e spessore; - l'individuazione preliminare delle reti di sottoservizi esistenti ed il loro eventuale spostamento; - la realizzazione delle opere a qualsiasi profondità dal piano stradale compreso i tiri in alto ed in basso di tutti i materiali e gli elementi componenti; - la predisposizione e presentazione della documentazione tecnico-amministrativa volta al rilascio delle preventive autorizzazioni all'esecuzione dei lavori da parte delle competenti autorità territoriali; - l'approntamento di tutte le misure di sicurezza previste dal PSC; - l'installazione, per tutta la durata dei lavori, della segnaletica stradale e di sicurezza necessaria compreso l'approntamento delle recinzioni e delle deviazioni al traffico veicolare; - la pulizia finale delle aree e la rimozione di tutti i materiali ingombranti compreso il loro conferimento a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza dal cantiere; - la rimozione delle recinzioni e della segnaletica installata; - il rilascio delle documentazioni di conformità per tutti i materiali installati rilasciate dal costruttore e previste dalle vigenti norme in materia; <p>ed ogni altro onere e magistero per dare il sistema di alimentazione o acquisizione segnali in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per ogni metro Euro</p>		
195	KK.TELEI NV	<p>UNITA' TELEINVERTITRICE A MICROPROCESSORE DA QUADRO</p> <p>Fornitura, trasporto, collocazione e cablaggio di teleinvertitrice da quadro a microprocessore per azionamento di valvole a farfalla, valvola a fuso, idrovalvola teleattuata da "locale" e da "remoto", avente le seguenti caratteristiche: - contenitore a montaggio rapido su fronte quadro da incasso secondo Norme DIN 43700 senza viti in materiale autoestinguente dim. 96x96x179 mm con grado di protezione IP65; - microprocessore; - uscite digitali per la segnalazione a distanza dello stato della valvola, di tipo Open Collector; - ingressi digitali, di tipo "N", per l'acquisizione dei segnali provenienti dall'attuatore elettrico e per l'attuazione dei comandi provenienti da remoto; - comandi esterni: n°3 digital/input/output per l'attuazione dei comandi:apri(AP), chiudi(CH) e stop(ST); n°1 analog/input, 4÷20</p>	EURO TRENTAOTTO/86 €/metro	38,86

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>mA, per il posizionamento e/o la modulazione della valvola teleattuatori per funzioni di regolazione della portata; - ingresso potenziometrico, con zero e span liberamente tarabile e adattabile a qualunque valore di resistenza potenziometrica in Ohm proveniente dall'attuatore in funzione della posizione valvola; - uscita analogica, 4÷20 mA, per la trasmissione a distanza del valore 0÷100%, della posizione valvola;</p> <p>- switch interno con funzione di selezione della funzione "con" o "senza autoritenuta" dei comandi digitali in uscita di apertura e chiusura, verso l'attuatore elettrico; - display a led colorati, per la visualizzazione locale della posizione valvola; - segnalazione con led colorati dello stato della valvola (aperta, chiusa, anomalia, movimento in chiusura e movimento in apertura); - segnalazione con led colorati dei comandi di attuazione da remoto (apri, chiudi, stop); - pulsanti per l'attuazione dei comandi da locale di apri, chiudi, stop; - selettore locale/remoto, per consentire l'attuazione dei comandi di apri, chiudi, stop da locale o a distanza; - segnalazione con led dello stato di locale/remoto; - stadi di potenza realizzati attraverso relè; - doppi morsetti di alimentazione, ingresso/uscita, verso l'attuatore elettrico, per l'ottimizzazione dei cablaggi; - alimentazione 24Vdc con assorbimento 100 mA. Compreso: - morsetti estraibili per il cablaggio dei segnali digitali ed analogici input/output; - cavidotto per alimentazione strumentazione di campo in materiale termoplastico autoestinguente non propagante la fiamma del tipo corrugato in esecuzione interrata e/o a parete compreso di cassette, raccordi ed organi di fissaggio di qualsiasi tipo e dimensione il tutto per garantire un grado di protezione IP 65 e per qualsiasi distanza dal quadro al campo; - cavi di potenza per alimentazione apparecchiature in campo del tipo unipolari FG7OR 0,6/1Kv da 1x1,5 a 1x2,5 mmq in rame isolato con elastomero sintetico etilepropileno sotto guaina in PVC marchio CE e di qualità IMQ posti all'interno di cavidotti interrati e/o canaline a parete compreso di ginzioni, morsetti e sfridi per qualsiasi distanza dal quadro al campo; - cavidotto per alloggiamento cavi di segnalazione delle strumentazioni di campo in materiale termoplastico autoestinguente non propagante la fiamma del tipo corrugato in esecuzione interrata e/o a parete compreso di cassette, raccordi ed organi di fissaggio di qualsiasi tipo e dimensione il tutto per garantire un grado di protezione IP 65 per qualsiasi distanza dal quadro al campo; - cavi tipo FG70RAR 7x1,5 mmq per acquisizione segnali della valvole in campo per qualsiasi distanza dal quadro; - scavi, ricolmi e ripristini, per qualsiasi distanza e tipologia di pavimentazione dal quadro al campo, compreso trasporti a discarica dei materiali di risulta per qualsiasi distanza; - interruttore magnetotermico tripolare fino a 32A alimentazione e protezione circuito elettrico della teleinvertitrice - la elaborazione sviluppo dei calcoli elettrici di verifica e dimensionamento del sistema compreso la produzione degli schemi elettrici unifilari; - il rilascio delle certificazioni di conformità secondo il D.M. 37/2008; - il materiale elettrico di consumo; - gli sfridi, le ginzioni anche a resina colata, i morsetti, le scatole di derivazione o ipozzetti; - il rilascio delle certificazioni CE di qualità per tutti i materiali componenti; - la realizzazione delle prove di verifica sulla funzionalità del sistema installato con la sostituzione integrale, a cura e spese dell'impresa, di tutte le componenti con funzionamento anomalo e/o non conforme alle prescrizioni contrattuali; - la pulizia dei locali; ed ogni altro onere e magistero per dare la teleinvertitrice in opera perfettamente funzionante e conforme alle vigenti norme in materia.</p> <p>Per ognuna.</p>		
		EURO MILLESEICENTONOVANTADUE/52	€/cadauno	1.692,52
196	1.5*	Tecnico specialista Software e/o Hardware senior - Per ogni ora EURO TRENTASETTE/71	€/ora	37,71
197	KZ.1	Operaio comune compreso oneri sicurezza, indennità e maggiorazioni previste dal C.N.L. da utilizzare per scavi a mano di tipo archeologico, Compreso incidenza attrezzi, spazzole, cazzuole, picconi, pale, piccozze, caldarelle carriola, pichetti in legno, lenze e attrezzi vari necessari per scavi archeologici. EURO TRENTA/35	€/ora	30,35
198	KZ.2	Operaio Qualificato compreso oneri sicurezza, indennità e maggiorazioni previste dal C.N.L. da utilizzare per scavi a mano di tipo archeologico, compreso incidenza attrezzi, spazzole, cazzuole, picconi, pale, piccozze, caldarelle carriola pichetti in legno, lenze e attrezzi vari necessari per scavi archeologici		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO TRENTATRE/68	€/ora	33,68
199	KZ.3	Operaio Specializzato compreso oneri sicurezza, indennità e maggiorazioni previste dal C.N.L. da utilizzare per scavi a mano di tipo archeologico, compreso incidenza attrezzi, spazzole, cazzuole, picconi, pale, picozze, caldarelle carriola pichetti in legno, lenze e attrezzi vari necessari per scavi archeologici		
		EURO TRENTANOVE/64	€/ora	39,64
200	KZ.4	Fornitura di cassette in legno di abete di 1° scelta, per la raccolta di materiale archeologico		
		EURO UNDICI/71	€/cadauno	11,71
201	KZ.9	Archeologi per conduzione dello scavo secondo le istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori e dalla Direzione Scientifica. REQUISITI RICHIESTI: archeologi specializzati o con almeno un anno di specializzazione, con provate e accertate conoscenze dell'archeologia agrigentina e, in particolare, delle problematiche archeologiche di cui al presente progetto. A. OPERAZIONI RICHIESTE FINALIZZATE ALLA CONDUZIONE DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO 1) operazioni di documentazione preliminare dell'area dello scavo; 2) sulla base delle direttive della Direzione scientifica, fornirà in cantiere tutte le indicazioni necessario alla conduzione scientifica dello scavo; 3) parallelamente al proseguimento della indagine stratigrafica documentata su giornale di scavo, in analogia alle campagne di scavo precedenti, redigerà le schede di U.S. relativamente ai settori indagati, corredandole della relativa documentazione grafica di dettaglio; 4) parallelamente al proseguimento dello scavo fornirà la didascalizzazione della documentazione grafica e fotografica controllando anche, unitamente alla Direzione dei Lavori, la qualità delle riproduzioni fotografiche; 5) curerà la messa a punto definitiva dei dati risultati dallo scavo e la elaborazione definitiva, testuale e documentaria, informatizzata, dello scavo medesimo. ELABORATI DA CONSEGNARE 1) giornate di scavo corredato di POLAROID o da foto digitali (su supporto cartaceo e su supporto informatizzato (file *.doc e/o *.rtf per PC); 2) schede di Unità Stratigrafica su supporto cartaceo e su supporto informatizzato (file *.doc e/o *.rtf per PC); 3) piante di Unità Stratigrafica (per ogni U.S. n. 1 copia su carta e n. 1 copia su carta lucida indeformabile tipo ASTRALON); 4) elenco delle cassette (su supporto cartaceo e su supporto informatizzato file *.doc e/o *.rtf per PC); 5) elenco delle didascalie delle immagini fotografiche (su supporto cartaceo e su supporto informatizzato (file *.doc e/o *.rtf per PC); 6) relazione sintetica (max 1 cartella), corredata da non più di cinque diapositive a colori nel formato 24x36, illustrante i risultati dello scavo (su supporto cartaceo e su supporto informatizzato (file *.doc e/o *.rtf per PC). B. OPERAZIONI RICHIESTE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI SCHEDE DI CASSETTA Schedatura di materiali archeologici contenuti in non meno di 30 cassette comprendente: 1) classificazione e siglatura delle ceramiche e altro materiale in vetro, osso o metallo; 2) selezione di reperti di particolare significato dal punto di vista tipologico, archeologico e stratigrafico; 3) confronti bibliografici; 4) eventuali rilievi grafici; 5) informatizzazione dei testi cartacei. C. ALTRE OPERAZIONI NON PREVISTE DA DEFINIRE CON APPOSITI ORDINI DI SERVIZIO A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL CANTIERE. Tutte le operazioni di cui alla presente voce saranno richieste con apposito ordine di servizio a cura della D.L. Per ogni ora effettivamente prestata in campo, con esclusione dei tempi per le ricerche e la documentazione sul sito d'indagine, e i tempi trascorsi in ufficio per la restituzione grafico documentale. Prezzo di applicazione per ogni settimana lavorativa euro		
		EURO MILLETRENTASEI/29	€/Settim	1.036,29
202	KZ.10	Architetti per rilievi archeologici dello scavo secondo le istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori e dalla Direzione Scientifica. REQUISITI RICHIESTI: disegnatori (architetti o geometri) con provate e accertate esperienze di scavo archeologico, conoscenze dell'archeologia agrigentina e, in particolare, delle problematiche archeologiche di cui al presente progetto. A. OPERAZIONI RICHIESTE FINALIZZATE ALLA CONDUZIONE DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO 1) operazioni preliminari necessaria all'avvio della campagna		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>di scavo e della documentazione grafica; 2) planimetria generale in scala 1:50 delle strutture emerse dallo scavo ai diversi livelli archeologici, indicati dalla Direzione scientifica dei lavori o dagli Archeologi presenti sullo scavo; 3) eventuali rappresentazioni prospettiche e sezioni stratigrafiche, in scala 1:20 secondo le indicazioni di cui al punto 2); 4) eventuali planimetrie di particolari di scavo a scala 1:20 e 1:10 secondo le esigenze; 5) inserimento della planimetria generale dello scavo nella carta archeologica nelle scale 1:1000 e 1:2000. ELABORATI RICHIESTI 1) n. 1 planimetria generale, in scala 1:50 degli scavi in corsi (n. 1 copia su carta e n. 1 copia originale su carta lucida indeformabile tipo ASTRALON); 2) tavole di sezioni stratigrafiche nel numero indicato dalla direzione scientifica dello scavo (n. 1 copia su carta e n. 1 copia originale su carta lucida indeformabile tipo ASTRALON 3) eventuali tavole grafiche con planimetrie dettagliate e particolari di scavo (n. 1 copia su carta e n. 1 copia originale su carta lucida indeformabile tipo ASTRALON); 4) elaborati grafici di inserimento nella carta archeologica e Agrigento nelle scale 1:1000 e 1:2000 (n. 1 copia su carta e n. 1 copia originale su carta lucida indeformabile tipo ASTRALON). B. OPERAZIONI RICHIESTE PER L'ESECUZIONE DI PROFILI CERAMICI Esecuzione di profili di reperti ceramici, indicati dalla Direzione scientifica dei lavori o dagli Archeologi presenti sullo scavo, in scala 1:1. ELABORATI RICHIESTI Elaborati grafici in scala 1:1 dei profili dei reperti ceramici (n. 1 copia su carta e n. 1 copia originale su carta lucida indeformabile tipo ASTRALON). C. ALTRE OPERAZIONI NON PREVISTE DA DEFINIRE CON APPOSITI ORDINI DI SERVIZIO A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL CANTIERE. Tutte le operazioni di cui alla presente voce saranno richieste con apposito ordine di servizio a cura della D.L. Per ogni ora effettivamente prestata in campo, con esclusione dei tempi per le ricerche e la documentazione sul sito d'indagine, e i tempi trascorsi in ufficio per la restituzione grafico documentale. Prezzo di applicazione per ogni settimana lavorativa euro EURO QUATTROCENTONOVANTADUE/24</p>	€/Settim	492,24
203	KZ.11	<p>Documentazione Grafica Accurata documentazione grafica quotata, in scala non inferiore a 1:20 di tutte le superfici di intervento, contenente la rappresentazione dello stato di conservazione, gli eventuali interventi precedenti, gli interventi di restauro o pulitura e scavo eseguiti. compreso l'onere del materiale necessario e la fornitura di tutti gli elaborati prodotti in 5 copie eliografiche, originale in formato autocad o su carta lucida indeformabile tipo astralon, copia radex. A corpo per tutti gli scavi euro EURO MILLECENTOVENTIUNO/30</p>	€/a corpo	1.121,30
204	KZ.12	<p>Documentazione Fotografica Accurata documentazione fotografica, in ogni condizione di luce, delle superfici di intervento nella situazione di conservazione attuale, nelle varie fasi di restauro/scavo, nella situazione del dopo intervento scavo, eseguite con apparecchiature formato 35 mm, riprendendo il soggetto sia nell'insieme che nel dettaglio, compreso l'acquisto delle pellicole, lo sviluppo delle stesse, la stampa dei negativi e la didascalizzazione di tutte le foto, stampe, diapositive necessarie; su richiesta accettata dalla Soprintendenza si possono effettuare foto digitali. Per la documentazione fotografica su tutto il lavoro a corpo euro. EURO TREMILADUECENTOVENTIQUATTRO/03</p>	€/a corpo	3.224,03
205	KZ.13	<p>Impianto Cantiere Compenso a corpo per impianto cantiere, baracche, ombrai, depositi provvisori, forniture di tutti i materiali di cancelleria necessari per gli Archeologi e i disegnatori, i materiali per la riproduzione delle foto tradizionali o digitali. La fornitura di tutti gli attrezzi necessari per la manod'opera in campo dalle spazzole alle carriole, tavolame per formazioni piani inclinati, paletti in legno e rotoli di filo di qualsiasi genere. Cartelloni e segnaletica di cantiere, oneri aggiuntivi di sicurezza, dispositivi di protezione individuale. EURO DUEMILACINQUECENTOTRENTA/00</p>	€/a corpo	2.530,00
206	KZ.13A	<p>Speleologo per rilievi ipogei o cavità artificiali sotterranee secondo le istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori e dalla Direzione Scientifica. REQUISITI RICHIESTI: Speleologo, con provate e accertate esperienze in ricerche sotterranee entro cavità o ipogei, munito di patentino o analoga attestazione e in</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>possesso di conoscenze dell'archeologia agrigentina e, in particolare, delle problematiche connesse con gli ipogei di superficie, di cui al presente progetto. OPERAZIONI RICHIESTE FINALIZZATE ALLA CONDUZIONE DELLE RICERCHE ARCHEOLOGICHE Per ogni luogo studiato dovrà essere realizzato un archivio fotografico, un video documentario, restituzione, pianta, sezione profili con quota strade sovrastanti. in particolare dovrà essere prodotto: 1) planimetria generale in scala 1:500 delle strutture emerse dalle indagini ai diversi livelli sotterranei, indicati dalla Direzione scientifica dei lavori o dagli Archeologi presenti sullo scavo; 2) eventuali rappresentazioni prospettiche, sezioni tipologiche e profili con quota fondo e cielo, con riferimento alle quote strada sovrastante, in adeguata scala ; 3) eventuali planimetrie di particolari di scavo a scala 1:20 e 1:10 secondo le esigenze; 4) inserimento della planimetria generale dello scavo nella carta archeologica nelle scale 1:1000 e 1:2000; 5) archivio fotografico, con ubicazione topografica delle foto, video documentario. Lo speleologo dovrà essere attrezzato di tutti i dispositivi di sicurezza, collegamenti a avoce con postazione a terra, gps, videocamere digitali e microcamere all'infrarosso installate anche su sonde di ogni tipo, strumenti tecnologicamente all'avanguardia capaci di gestire cartografie collegate a sistemi di posizionamento satellitare o similare. Lo speleologo opererà in squadra tipo e con le attrezzature secondo il piano di sicurezza che dovrà presentare.</p> <p>Per ogni ora effettivamente prestata in campo, con esclusione dei tempi per le ricerche e la documentazione sul sito d'indagine e i tempi trascorsi in ufficio per la restituzione grafico documentale.</p> <p>Prezzo di applicazione per ogni settimana Euro EURO SETTECENTOVENTICINQUE/41</p>	€/settim	725,41

Agrigento li

IL PROGETTISTA