



STRALCIO - BLOCCO 3 - PIANO PRIMO - PARTE NORD



2 Sez. TF P1 polizia A-A
1 : 50



3 Sez. TF P1 polizia B-B
1 : 50

LEGENDA RETI AERAULICHE

NOTE: Il presente elaborato è valido solo per gli impianti meccanici. Per il posizionamento degli elementi impiantistici a soffitto, fare riferimento agli elaborati interdisciplinari di coordinamento controsoffitto. Per lo staffaggio degli impianti, fare riferimento a quanto indicato in relazione tecnica in merito agli accorgimenti sismo resistenti.

- M - Canale di mandata aria tipo "sandwich"
- R - Canale di ripresa aria tipo "sandwich"
- PAE - Canale di presa aria esterna tipo "sandwich"
- ESP - Canale di espulsione aria tipo "sandwich"

Indicazione dimensione canale (circolare o quadrangolare) espresse in millimetri

M - 300x150 Sistema - Larghezza x Altezza

N.+ Altezza fondo canale espressa in millimetri

Ad ogni diramazione della canalizzazione principale va installato il regolatore di portata dello stesso diametro della canalizzazione (escluso dove presenti CAV).

La lunghezza del condotto flessibile non deve superare i 1500 mm

- ACM - Tubazione acqua calda mandata 45°C
- ACR - Tubazione acqua calda ritorno 40°C
- ARM - Tubazione acqua refrigerata mandata 9°C
- ARR - Tubazione acqua refrigerata ritorno 14°C
- CON - Tubazione condensa ventilconvettori

Indicazione dimensione tubazione diametro nominale espresso in millimetri

ARR - 20 mm

Sistema - diametro nominale

MATERIALI:
- Dal terminali alle valvole a V.ie le tubazioni dovranno essere realizzate in multistrato preisolato.
- La distribuzione orizzontale ai piani dovrà essere realizzata in PP-R con coibentazione esterna in elastomerico a cellule chiuse.
- La distribuzione nei cavedi e comunque per diametri superiori ai 4" le tubazioni dovranno essere realizzate Acciaio Nero coibentato con elastomerico a cellule chiuse.
- Nei tratti a vista le tubazioni coibentate dovranno essere rivestite con guaicio d'alluminio.

V6V Regolazione Fancoil

V6V - Regolazione Fancoil
Ogni indicazione "V6V" comprende quanto riportato nello schema a fianco. La distribuzione dalla colonna principale alla V6V dovrà essere realizzata in PP-R ø25 esterno ø20 interno.

V2V Regolazione Batterie di Post

V2V - Regolazione Batterie di Post
Ogni indicazione "V2V" comprende quanto riportato nello schema a fianco. La distribuzione dalla colonna principale alla V2V dovrà essere realizzata in PP-R ø20 esterno ø15 interno.

- Canalizzazione flessibile isolata - La lunghezza non deve superare i 1500 mm
- BPR - Batteria di post riscaldamento
- STF - Serranda tagliafuoco
- VS - Valvola a sfera
- VF - Valvola a farfalla
- GEXP - Griglia espulsione UTA
- GPAE - Griglia presa aria esterna UTA
- UTA (x) - Unità di Trattamento Aria con TAG identificativo (vedi Schema Funzionale)
- CAV = SIL - Regolatore a portata costante con silenziatore
- VV - Valvola regolabile di estrazione aria
- VV1 = ø 125 mm
- VV2 = ø 160 mm
- VBL - Valvola di bilanciamento
- RP - Regolatore di portata aria
- RP 01 = ø 100 mm
- RP 02 = ø 125 mm
- RP 03 = ø 160 mm
- RP 04 = ø 200 mm
- SREG - Serranda di regolazione

Diffusore Quadrato - con griglia forellinata multidirezionale 600x600

Diffusore Multidirezionale forellinato

REF. E.P.U.	TIPO	Tipologia	Dimensioni [mm]	Diametro attacco [mm]
A03.5.26.274.c	DM	Diffusore di mandata	595x595	250
A03.5.26.275.c	DR	Diffusore di ripresa	595x595	250

FQ - Ventilconvettore tipo a cassetta quadrato

FQ - Ventilconvettore tipo a cassetta quadrato - i dati riportati in tabella si riferiscono all'utilizzo alla massima velocità
Scarico di condensa del ventilconvettore alla colonna principale dovrà essere realizzato in PVC ø32 esterno

REF. E.P.U.	TIPO	Pot. termica [kW]	Pot. frig. Sens. [kW]	Pot. Assorbita [W]
AP.MEC.24.a	FQ01	1.98	1.48	45
AP.MEC.24.b	FQ02	3.12	2.36	45
AP.MEC.24.c	FQ03	3.64	3.09	75
AP.MEC.24.d	FQ04	5.21	3.73	83

ISOLAMENTO TERMICO DELLE TUBAZIONI INTERNE

RIFERIMENTO NORMATIVO : LEGGE DEL 09.01.1991 N° 10 E SUCCESSIVI DECRETI

Guaina termoisolante in polietilene estruso a cellule chiuse contenenti gas inerti, stirene per la coibentazione di tubazioni per impianti di riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, acqua calda sanitaria, antigelo, tubazioni fredde, installate mediante infilaggio per tutti i tipi di tubazioni rigide. In opera a prova degli anticondensa e successivo incollaggio dei lembi laglati. Conforme a quanto disposto dalle vigenti norme sul contenimento dei consumi energetici. Campo di esercizio - 30 + 100 °C. Comportamento alla fiamma: autoestinguente.

Ø Pollici	DN mm	Acciaio mm	PE - PVC mm
1/8"	-	10.3	-
1/4"	-	13.7	-
3/8"	10	17.2	16
1/2"	15	21.3	20
3/4"	20	26.9	25
1"	25	33.7	32
1" 1/4	32	42.4	40
1" 1/2	40	48.3	50
2"	50	60.3	63
2" 1/2	60 - 65	76.1	75
3"	80	88.9	90 - 110
4"	100	114.3	110 - 125
5"	125	139.7	125 - 140
6"	150	168.3	160 - 180
7"	175	-	-
8"	200	219.1	200 - 225
9"	225	-	-
10"	250	273	250 - 280
12"	300	323.9	315 - 355
14"	350	355.6	355 - 400
16"	400	406.4	400 - 450
18"	450	457.2	450 - 500
20"	500	508	500 - 560
24"	600	609.6	630

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI

cond. term.	diametro esterno tubazione (mm)					
W/m °C	<20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	>100
0.030	13	19	26	33	37	40
0.032	14	21	29	36	40	44
0.034	15	23	31	39	44	48
0.036	17	25	34	43	47	52
0.038	18	28	37	46	51	56
0.040	20	30	40	50	55	60
0.042	22	32	43	54	59	64
0.044	24	35	46	58	63	69
0.046	26	38	50	62	68	74
0.048	28	41	54	66	72	79
0.050	30	44	58	71	77	84

Tabella 1 – allegato di dal DPR 412/93

NOTE
1) Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1 i valori minimi dello spessore dell'isolante termico sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa.
2) I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'edificio verso l'interno (lato caldo) ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1 vanno moltiplicati per 0,5.
3) Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1 vanno moltiplicati per 0,3.
4) Nel caso di tubazioni preisolate con materiali a valore isolanti eterogenei, o quando non sia possibile determinare la conduttività termica utile dell'isolante, lo spessore minimo dello strato di isolante coibentazione sarà fissato dal nuovo accatastamento (DM che sostituisce quello della L13 ottobre 1993 a ricevere dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni.
5) I tratti dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE DI CATANIA
COMUNE DI CATANIA

NUOVI UFFICI GIUDIZIARI VIALE AFRICA CATANIA

CIG: 8204682DC3
CUP: D62H16000010002

ELABORATO:
MEC-30
MECCANICO

TITOLO DELL'ELABORATO:
Impianto di climatizzazione - Sistema Idronico - Livello I Blocco 3

COD. ELABORATO:	SCALA:	REV:	DATA:
UG.PE.MEC.09.CL.01.02	1:50	00	23-09-2021

GRUPPO DI LAVORO:

MANDATARIA:
Cibinel - Laurenti - Mariacchia architetti associati
Arch. Fabio Cibinel
Arch. Roberto Laurenti
Arch. Giorgio Mariacchia
Via Antonio Gramsci snc, 10, 00142 Roma, P.IVA: 02...

MANDANTI:
Studio di Ingegneria Stancanelli- Russo
Ing. Antonio Russo
Ing. Ignazio Stancanelli
Ing. Emanuele Stancanelli
Ing. Anna Stancanelli
Arch. Francesca Genzzo
Ing. Vincenzo Sichera
Via Dei Lauri, 144, 95128 Catania, C.F./P.IVA 03163000872

Ing. Claudio Consoli
Via Roma 1, 95030 Gravina Catania (CT), C.F. CNSCLD68M29C351Y

Ing. Melita Petrolo
Via Aldo Moro 13, 95031 Adrano (CT), C.F. PTRMLT77H70A028Y

Comma engineering società di ingegneria cooperativa
Ing. Giuseppina Cellino Claudia
Ing. Cesare Costantino
Ing. Salvatore Asero
Ing. Claudio Carbone
Arch. Salvatore Angelo
Ing. Luigi Asero
Ing. Giulia La Ganga
Ing. Daniele Giovanni
Ing. Salvatore Rigalzo
Ing. Antonio Russo
Arch. Antonio Salantro
Via Indipendenza 31, 95124 Catania, C.F. P.IVA 05...

Ing. Rosario Rosso
Via Vittorio Emanuele 1, 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT), C.F. RSSRRS...
P.IVA 04...

Dott. Geol. Salvatore Pallilla
Via Fratelli Vigna, 94100 Enna, C.F. PLL...

PROGETTO ESECUTIVO