

LEGENDA RETI AERAULICHE

NOTE: Il presente elaborato è valido solo per gli impianti meccanici. Per il posizionamento degli elementi impiantistici e edilizi, fare riferimento agli elaborati interdisciplinari di coordinamento controsoffitto. Per lo staffaggio degli impianti, fare riferimento a quanto indicato in relazione tecnica in merito agli accorgimenti sismo resistenti.

- M - Canale di mandata aria tipo "sandwich"
- R - Canale di ripresa aria tipo "sandwich"
- PAE - Canale di presa aria esterna tipo "sandwich"
- EXP - Canale di espulsione aria tipo "sandwich"

Indicazione dimensione canale (circolare o quadrangolare) espresse in millimetri

M - 300x150 Sistema - Larghezza x Altezza

R-T Altezza fondo canale espressa in millimetri

Ad ogni diramazione della canalizzazione principale va installato il regolatore di portata dello stesso diametro della canalizzazione (escluso dove presenti CAV)

La lunghezza del condotto flessibile non deve superare i 1500 mm

- ACM - Tubazione acqua calda mandata 45°C
- ACR - Tubazione acqua calda ritorno 40°C
- ARM - Tubazione acqua refrigerata mandata 9°C
- ARR - Tubazione acqua refrigerata ritorno 14°C
- CON - Tubazione condensa ventilconvettori

Indicazione dimensione tubazione diametro nominale espresso in millimetri

ARR- 25 mm Sistema - diametro nominale

MATERIALI:
- Dei terminali alle valvole a 6 Vie le tubazioni dovranno essere realizzate in multistrato preisolato.
- La distribuzione orizzontale di piani dovrà essere realizzata in PP-R con coibentazione esterna in elastomerico a cellule chiuse.
- La distribuzione nei cavedi e comunque per diametri superiori al 4" le tubazioni dovranno essere realizzate Acciaio Nero coibentato con elastomerico a cellule chiuse.
- Nei bagni a vista le tubazioni coibentate dovranno essere rivestite con guaina d'alluminio.

Ø Pollici	DN mm	Acciaio mm	PE - PVC mm
1/8"	-	10.3	-
1/4"	-	13.7	-
3/8"	10	17.2	16
1/2"	15	21.3	20
3/4"	20	26.9	25
1"	25	33.7	32
1" 1/4	32	42.4	40
1" 1/2	40	48.3	50
2"	50	60.3	63
2" 1/2	60 - 65	76.1	75
3"	80	88.9	90 - 110
4"	100	114.3	110 - 125
5"	125	139.7	125 - 140
6"	150	168.3	160 - 180
7"	175	-	-
8"	200	219.1	200 - 225
9"	225	-	-
10"	250	273	250 - 280
12"	300	323.9	315 - 355
14"	350	355.6	355 - 400
16"	400	406.4	400 - 450
18"	450	457.2	450 - 500
20"	500	508	500 - 560
24"	600	609.6	630

V6V - Regolazione Fancoil: Ogni valvolone "V6V" comprende quanto riportato nello schema a fianco; La distribuzione nella colonna principale alla V6V avverrà realizzata in PP-R ø25 esterno ø20 interno.

V2V - Regolazione Batteria di Post: Ogni valvolone "V2V" comprende quanto riportato nello schema a fianco; La distribuzione nella colonna principale alla V2V avverrà realizzata in PP-R ø20 esterno ø16 interno.

- Canalizzazione flessibile isolata - La lunghezza non deve superare i 1500 mm
- BPR - Batteria di post riscaldamento
- STF - Serranda tagliafuoco
- VS - Valvola a sfera
- VF - Valvola a farfalla
- GEXP - Griglia espulsione UTA
- GPAE - Griglia presa aria esterna UTA
- UTA (x) - Unità di Trattamento Aria con TAG identificativo (vedi Schema Funzionale)
- CAV + SIL - Regolatore a portata costante con silenziatore
- VV - Valvola regolabile di estrazione aria
  - VV1: ø 125 mm
  - VV2: ø 160 mm
- VBIL - Valvola di bilanciamento
- RP - Regolatore di portata aria
  - RP 01 - ø 100 mm
  - RP 02 - ø 125 mm
  - RP 03 - ø 160 mm
  - RP 04 - ø 200 mm
- SREG - Serranda di regolazione

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI

Cond. term.	diametro esterno tubazione (mm)				
W/m °K	<20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	>=80
0.030	13	19	26	33	40
0.032	14	21	28	36	44
0.034	15	22	30	38	46
0.036	17	25	34	43	52
0.038	18	26	37	46	55
0.040	20	29	39	50	60
0.042	22	32	43	54	64
0.044	24	35	46	58	69
0.046	26	38	50	62	74
0.048	28	41	54	66	79
0.050	30	44	58	71	84

Tabella 1 – allegato B del DPR 412/93

NOTE:
1) Per valori di conducibilità termica utile diversificare differenti da quelli indicati in tabella 1 i valori minimi dello spessore dell'isolante termico sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati in tabella 1 stessa.
2) In tubazioni verticali alette tubazioni devono essere poste all'interno dell'isolante termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato, ed i relativi spessori minimi dell'isolamento (che riguardano alette laterali 1 verso rivolta)pari per 0,5.
3) Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate all'esterno(ne su locali non riscaldati gli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.
4) Nel caso di tubazioni preesiste con materiali o sistemi isolanti differenziati, o quando non sia inoltre possibile installare la conduttività termica del sistema, la modalità di installazione e relativi di 1 mm, gli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm. Per quanto riguarda le finestre a vetro singolo, per le finestre a doppio vetro, per le finestre con vetro camera e per le vetrate isolanti, per le porte non metalliche, per le porte metalliche con interposto isolante, per le pareti opache verticali, per le pareti opache orizzontali o inclinate di copertura, per le pareti opache verticali a contatto con locali non riscaldati, per le pareti opache orizzontali o inclinate a contatto con locali non riscaldati, per le strutture opache orizzontali o inclinate a contatto con l'ambiente esterno, per le strutture opache orizzontali o inclinate a contatto con il terreno, per le chiusure tecniche trasparenti e opache, per i cassonetti, per i ponti termici, per i locali non riscaldati, per le strutture opache verticali a contatto con l'ambiente esterno