



3 Sez. TF S1 B-B
1 : 50



2 Sez. TF S1 A-A
1 : 50

LEGENDA RETI AERAULICHE

NOTE: Il presente elaborato è valido solo per gli impianti meccanici. Per il posizionamento degli elementi impiantistici a soffitto, fare riferimento agli elaborati interdisciplinari di coordinamento controsoffitto. Per il cadlloggio degli impianti, fare riferimento a quanto indicato in relazione tecnica in merito agli accorgimenti sismo resistenti.

- M - Canale di mandata aria tipo "sandwich"
- R - Canale di ripresa aria tipo "sandwich"
- PAE - Canale di presa aria esterna tipo "sandwich"
- EXP - Canale di espulsione aria tipo "sandwich"

Indicazione dimensione canale (circolare o quadrangolare) espresse in millimetri

M - 300x150 — Sistema - Larghezza x Altezza

N x — Altezza fondo canale espressa in millimetri

Ad ogni diramazione della canalizzazione principale va installato il regolatore di portata dello stesso diametro della canalizzazione (esclusi dove presenti CAV).

La lunghezza del condotto flessibile non deve superare i 1500 mm

- ACM - Tubazione acqua calda mandata 45°C
- ACR - Tubazione acqua calda ritorno 40°C
- ARM - Tubazione acqua refrigerata mandata 8°C
- ARR - Tubazione acqua refrigerata ritorno 14°C
- CON - Tubazione condensa ventilconvettori

Indicazione dimensione tubazione diametro nominale espresso in millimetri

ARR - 20 mm

Sistema - diametro nominale

MATERIALI:
- Da terminali alle valvole a 6 Vie le tubazioni dovranno essere realizzate in multistrato preisolato.
- La distribuzione orizzontale ai piani dovrà essere realizzata a PP-R con coibentazione esterna in elastomero a cellule chiuse.
- La distribuzione nei cavedi e comunque per diametri superiori al 4" le tubazioni dovranno essere realizzate Acciaio Nero coibentato con elastomero a cellule chiuse.
- Nei tratti a vista le tubazioni coibentate dovranno essere rivestite con guaina d'alluminio.

Ø Pollici	DN mm	Acciaio mm	PE - PVC mm
1/4"	-	10,2	-
1/4"	-	13,7	-
3/8"	10	17,2	16
1/2"	15	21,3	20
3/4"	20	26,9	25
1"	25	33,7	32
1" 1/4	32	42,4	40
1" 1/2	40	48,3	50
2"	50	60,3	63
2" 1/2	60 – 65	76,1	75
3"	80	88,9	90 - 110
4"	100	114,3	110 - 125
5"	125	139,7	125 - 140
6"	150	168,3	160 - 180
7"	175	-	-
8"	200	219,1	200 - 225
9"	225	-	-
10"	250	273	250 - 280
12"	300	323,9	315 - 355
14"	350	355,6	355 - 400
16"	400	406,4	400 - 450
18"	450	457,2	450 - 500
20"	500	508	500 - 560
24"	600	609,6	630

V6V — V6V - Regolazione Farcoil: Ogni indicazione "V6V" comprende quanto riportato sotto schema a fianco. La distribuzione della colonna principale alla V6V dovrà essere realizzata in PP-R ø25 esterno ø20 interno.

V2V — V2V - Regolazione Batteria di Post: Ogni indicazione "V2V" comprende quanto riportato sotto schema a fianco. La distribuzione della colonna principale alla V2V dovrà essere realizzata in PP-R ø20 esterno ø15 interno.

- Canalizzazione flessibile isolata - La lunghezza non deve superare i 1500 mm
- BPR - Batteria di post riscaldamento
- STF - Serranda tagliafuoco
- VS - Valvola a sfera
- VF - Valvola a farfalla
- GEXP - Griglia espulsione UTA
- GPAE - Griglia presa aria esterna UTA
- UTA (A) - Unità di Trattamento Aria con TAG identificativo (vedi Schema Funzionale)
- CAV o SIL - Regolatore a portata costante con silenziatore
- VV - Valvola regolabile di estrazione aria
  - VV1 - a 125 mm
  - VV2 - a 160 mm
- VBIL - Valvola di bilanciamento
- RP - Regolatore di portata aria
  - RP 01 - a 100 mm
  - RP 02 - a 125 mm
  - RP 03 - a 160 mm
  - RP 04 - a 200 mm
- SREG - Serranda di regolazione

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI

cond. term.	diametro esterno tubazione (mm)					
W/m °C	<20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	>100
0.035	13	14	26	33	37	40
0.032	14	27	29	35	40	44
0.030	15	28	31	38	44	48
0.038	17	25	34	43	47	52
0.036	18	26	37	46	51	56
0.040	20	30	40	50	55	60
0.042	22	32	43	54	59	64
0.044	24	35	46	58	63	68
0.046	25	36	50	62	68	74
0.048	26	41	54	66	72	78
0.050	30	44	58	71	77	84

Tabella 1 - allegato B del DPR 412/93

NOTE:
1) Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1 i valori minimi dello spessore dell'isolante termico sono ricavati per interpolazione lineare dai dati riportati nella tabella 1.
2) I materiali isolanti della tubazioni devono essere posti in d' qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato, ad i relativi spessori minimi dell'isolamento che vi devono dalla tabella 1 sono moltiplicati per 0,5.
3) Per le tubazioni correnti all'interno di pareti perimetrali non affacciate su ambienti riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1 sono moltiplicati per 0,5.
4) Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti alternativi, o quando non sia misurabile direttamente la conduttività termica del sistema, la modalità di installazione e i limiti di applicazione devono essere documentati da una dichiarazione del costruttore, che deve anche indicare la resistenza termica totale dell'isolamento, da confrontare con quella richiesta dalla tabella 1 per la tipologia del fabbricato, del componente e dell'ambiente entro cui/cassero riveda giorni.
5) I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.

ISOLAMENTO TERMICO DELLE TUBAZIONI INTERNE

RIFERIMENTO NORMATIVO: LEGGE DEL 09.01.1991 N° 10 E SUCCESSIVI DECRETI

Guaina termoisolante in polietilene estruso a cellule chiuse , contenenti gas inerti, dotata per la coibentazione di tubazioni di acqua calda , fredda e refrigerata e per la protezione contro la formazione di condensa su tubazioni di acqua refrigerata. Il materiale deve essere dotato di certificazione di reazione al fuoco rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti norme sul contenimento dei consumi energetici. Campo di lavoro: -30 + 105 °C. Comportamento alla fiamma: autoestinguente.

Diffusore Multidirezionale Sinrifilato

Diffusore Quadrato - con griglia fonofilante multidirezionale 600x600

RIF. E.P.U.	TIPO	Tipologia	Dimensioni [mm]	Diametro attacco [mm]
A03.0.39.274.c	DM	Diffusore di mandata	595x595	250
A03.0.39.275.c	DR	Diffusore di ripresa	595x595	250

FQ - Ventilconvettore tipo a cassetta quadrato

FQ - Ventilconvettore tipo a cassetta quadrato - i dati riportati in tabella si riferiscono all'utilizzo alla massima velocità

Scarico di condensa dal ventilconvettore alla colonna principale dovrà essere realizzata in PVC ø32 esterno

RIF. E.P.U.	TIPO	Pot. termica [kW]	Pot. Hg. Sens. [kW]	Prt. Acustica [W]
AP.MEC.24.a	FQ01	1,98	1,48	45
AP.MEC.24.b	FQ02	3,12	2,36	45
AP.MEC.24.c	FQ03	3,64	3,09	75
AP.MEC.24.d	FQ04	5,21	3,73	83

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE DI CATANIA
COMUNE DI CATANIA

NUOVI UFFICI GIUDIZIARI VIALE AFRICA CATANIA

CIG: 8204682DC3
CUP: D62H16000010002

ELABORATO: MEC-39

MECCANICO

TITOLO DELL'ELABORATO:
Impianto di climatizzazione - Sistema Idronico - Livello S1 - Sud

COD. ELABORATO:	SCALA:	REV:	DATA:
UG.PE.MEC.09.CL.S1.02	1:50	00	23-09-2021

GRUPPO DI LAVORO:

MANDATARIA:
Cibinel - Laurenti - Martorchia architetti associati
Arch. Fabio Cibinel
Arch. Roberto Laurenti
Arch. Giorgio Martorchia
Via Cesare Battisti, 8 - 34123 Trieste - Tel. +39 040 3478911 - Fax +39 040 3478999

MANDANTI:
Studio di Ingegneria Stancanelli-Russo
Ing. Antonio Russo
Ing. Ignazio Stancanelli
Ing. Emanuele Stancanelli
Ing. Anna Stancanelli
Arch. Francesca Ganzzo
Ing. Vincenzo Schera
Via Empedocle, 58 - 95128 Catania - Tel. +39 095 447044 - Fax +39 095 7150272

Ing. Claudio Consoli
Via Bruno Buozzi, 6 - 00197 Roma - Tel. +39 06 8078181 - Fax +39 06 8078181

Ing. Melita Peterlin
Via Guglielmo Oberdan, 12 - 34170 Gorizia - Tel. +39 0481 530082 - Fax +39 0481 530082

Comma engineering società di ingegneria cooperativa
Ing. Giuseppina Cefalo Cacciola
Ing. Cesare Costantino
Ing. Salvatore Asero
Ing. Claudio Carbone
Ing. Salvatore Angelo Grasso
Ing. Ignazio Arena
Ing. Giulia La Ganga
Ing. Daniele Giovanni Nucifora
Ing. Salvatore Rigoletta
Ing. Antonino Russo
Arch. Antonino Salamone
Via Empedocle, 58 - 95128 Catania - Tel. +39 095 7150272 - Fax +39 095 7150272

Ing. Rosario Rosso
Via Etnea n. 1 - 95131 Catania - Tel. +39 095 7150272 - Fax +39 095 7150272

Dott. Geol. Salvatore Patitò
Via Fossati Vigna, 14/16 Erice, C.F. PLTSVT57T07C351Z

PROGETTO ESECUTIVO