


COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE CULTURA - PALAZZO DELLA CULTURA

RQUALIFICAZIONE DEL MUSEO CIVICO DEL CASTELLO URSINO



SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL MUSEO CIVICO DI CASTELLO URSINO. CIG: 7007945329 CUP: D62C12000240001

COORDINATORE ATTIVITA' SPECIALISTICHE
ARCH. G. TOSTO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
ARCH. G. TOSTO, M. LA GUZZA, C. TOSTO, G. MELI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
ING. F. NERI, A. PRINCIPATO TROSSO, ARCH. M. LA GUZZA

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
ING. M. RINALDI, V. GAROZZO, A. GRASSO

PROGETTO ESECUTIVO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI
CAPOGRUPPO
MANDANTI

PROGEN

ARCHITETTO GUIDO MELI

ING. ANTONIO PRINCIPATO (giovane professionista)

STATO DI FATTO

ELABORATO

ELABORATO: Impianto Elettrico - Pianta Secondo e Terzo Livello

IL RUP








































VISTI E AUTORIZZAZIONI

SCALA 1:200

DATA OTTOBRE 2021

COLLAB.

FILE

| LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI (SDF) | |
|---|--|
|  | Pianta GUZZINI, stelo alto con n° 6 lampade iodine |
|  | Pianta GUZZINI, stelo alto con n° 6 lampade iodine + lampada di emergenza 24W |
|  | Pianta GUZZINI, stelo alto con n° 6 lampade iodine |
|  | Pianta GUZZINI, stelo basso con proiettore |
|  | Pianta GUZZINI, stelo basso con n.3 proiettori 70 W |
|  | Proiettore stagno 250 W |
|  | Proiettore a soffitto 70 W iodine |
|  | Proiettore a soffitto 150 W iodine |
|  | Proiettore 150 W con schermo lamellare |
|  | Proiettore incassato orientabile 150 W |
|  | Plafone con n.4 faretti orientabili |
|  | Faretto lampada dicroica 24V |
|  | Faretto a parete inc. 40W |
|  | Plafone fluorescente a soffitto |
|  | Lampadario in legno a soffitto con n.3 faretti |
|  | Faretti a parete Guzzini 2 x 70W |
|  | Segnale uscita 18 W SE |
|  | Lampada autonoma Emergenza 18 W |
|  | Fuoco per luci a fibre ottiche |
|  | Quadro elettrico |
|  | Asola portacavi a pavimento con coperchio in legno |
|  | Collegamenti elettrici e speciali con prese volanti |
|  | Tavolo ricezione |
|  | Tavolo con monitor illustrativo |
|  | Portale espositivo con faretti illuminanti in testa h~4 m |
|  | Bacheca con lampade |
|  | Angolare espositivo con faretti illuminanti h. 4m |
|  | Teca espositiva con n.6 lampade fluorescenti 1x28 W |
|  | Divisore bacheca espositiva con illuminazione superiore |
|  | Bacheca chiusa 0.8 x 0.8 m con illuminazione continua a led |
|  | Bacheca chiusa 2 x 1.2 m senza lampade |
|  | Bacheca chiusa 1.8 x 1.8 m con lampade |
|  | Pavimento in vetro sopra resi storici |
|  | Scatola di derivazione incassata |
|  | Cassetta incassata a parete per impianti speciali |
|  | Cavo a vista discendente verso il livello inferiore |
|  | Generale per tutte le aree. |
|  | Piantane alimentate con cavi e prese volanti tipo FRQR. |
|  | Le linee principali in cavo antilaminia FG70MT corrono nelle asole a pavimento |