| RIEPILOGO AREE AFFLUENTI NELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO | | |
|---|---|---|
| | **A1** | mq 935,00 |
| | **A2** | mq 1347,00 |
| | Sup. Trattata | mq 2282,00 |

| RIEPILOGO CARATTERISTICHE IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Volume utile P.P. mc | Diametro tubazione mm | Disoleatore NS (l/s) | Dimensioni esterne scolmatore senza copertura cm | Dimensioni esterne vasca di prima pioggia Lar.xLung.xAlt. (cm) |
| 14 | 200 | 3 | 125x130xh130 | 250x500xh250 |







*PARTICOLARE CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE SCALA 1:20*




*Isole Egadi*
*Comune di Favignana*
*Provincia Regionale di Trapani*

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI FAVIGNANA**



*PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE*

*Ufficio di progettazione:*
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche
Sicilia - Calabria
*Ufficio 3 Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia*

**I PROGETTISTI:**
*Dott. Ing. Leonardo Tallo*
*Dott. Ing. Gianluca Maruggio*
*Dott. Ing. Giuseppe Siciliano*

**Collaboratori:**
*Geom. Francesco Diadone*
*Geom. Mario Lipari*

**IL DIRIGENTE:**
*Dott.Ing. Giovanni Crapanzano*

**Responsabile Unico del Procedimento:**
*Ing. Salvatore CARUSO*

**Il Progettista delle strutture:**
**DUOMI S.r.l.**
*Ing. Guglielmo Migliorino*

| Rev. | Data | Descrizione | Eseguito | Controllato | Approvato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 SETTEMBRE 2021 | EMISSIONE REVISIONE 2 | | | |
| 1 | 11 DICEMBRE 2019 | EMISSIONE REVISIONE 1 | | | |
| 0 | 14 MAGGIO 2019 | EMISSIONE | | | |

Titolo elaborato :
**PLANIMETRIA SCHEMA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E PARTICOLARI**

| DATA | DESCRIZIONE | N°/SIGLA | REV | SCALA |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2021 | EMISSIONE REVISIONE 2 | P E - A 0 2 2 | 2 | 1/200 |