



NOTE

Le tubazioni il cui diametro è espresso in pollici sono in acciaio zincato senza saldatura (tipo Mannesmann), installate a vista.

Le tubazioni il cui diametro è espresso in millimetri sono in multistrato, posate sottotraccia.

Le reti di distribuzione saranno tutte coibentate con coppelle in elastomero espanso, con spessore mm 19 quella principale, con spessore di mm 6 quella secondaria.



LEGENDA

AREA VP1-2

LIMITE AREA DI INTERVENTO

EMISSIONE	DATA	MODIFICHE
A	2017.11.10	PRIMA EMISSIONE
B	2018.06.15	SECONDA EMISSIONE

COMUNE DI CATANIA

Completamento del Piano di Risanamento del Rione S. Berillo
 Convenzione urbanistica del 16/11/2012 tra Comune di Catania e Istica s.p.a. - C.E.Co.S. s.r.l. -
 Risanamento San Berillo s.r.l.

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PARCHEGGI PUBBLICI INTERRATI CON SOVRASTANTE E
ATTIGUA AREA A VERDE ATTREZZATO Vp1-Vp2

PROGETTO ESECUTIVO

DISTRIBUZIONE IDRICA INTERNA AL PARCHEGGIO

Tav: P18

Scala: varie

