

## LEGENDA OPERE DI NUOVA REALIZZAZIONE

**A** palo sfilato 11, m.5.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15775 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 70*70*0.70 cm.

**A*** blocco a parete sfilato da terra m.0.20 F.F. cod. art. 10.2.4.G; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15775 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm. Tutti di Fornitori comunali.

**B** palo sfilato 11, m.5.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15775 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**C** palo sfilato 11, m.6.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15775 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**D** palo sfilato 11, m.5.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15775 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 70*70*0.70 cm.

**E** palo sfilato 11, m.5 (palo in stile Trionfo); con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15775 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**G** palo sfilato 11, m.7.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15000 lumen; Pn= 17 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**H** palo sfilato 11, m.5.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 16000 lumen; Pn= 32 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**I** palo sfilato 11, m.6.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15000 lumen; Pn= 17 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**J** palo sfilato 11, m.6.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 14000 lumen; Pn= 12 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**K** palo sfilato 11, m.6.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15000 lumen; Pn= 17 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**L** palo sfilato 11, m.5.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15000 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**M** palo sfilato 11, m.5.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15000 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**N** palo sfilato 11, m.5.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 16000 lumen; Pn= 32 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**O** palo sfilato 11, m.5.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15000 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**P** palo sfilato 11, m.5.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 14000 lumen; Pn= 12 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**Q** palo sfilato 11, m.11.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15000 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**R** palo sfilato 11, m.10.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15000 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**S** palo sfilato 11, m.11.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione a braccio doppio lungo 1.5 m F.F. cod. art. 10.2.4.E; testa palo, tipo 15000 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**T** palo sfilato 11, m.11.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; con apparecchio d'illuminazione testa palo, tipo 15000 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; con piccolo sì derivazione a blocco di fondazione palo dim. 50*50*50 cm.

**1** apparecchio: m.11.20 F.F. cod. art. 10.2.4.D; testa palo, tipo 15000 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; su palo o braccio a parete esistente.

**2** apparecchio: d'illuminazione, tipo 14000 lumen; Pn= 12 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; su palo o braccio a parete esistente.

**3** apparecchio: d'illuminazione, tipo 15000 lumen; Pn= 17 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; su palo o braccio a parete esistente.

**4** apparecchio: d'illuminazione, tipo 15000 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; su palo o braccio a parete esistente.

**5** apparecchio: d'illuminazione, tipo 15000 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; su palo o braccio a parete esistente.

**6** apparecchio: d'illuminazione, tipo 15000 lumen; Pn= 25 W; Classe IP54; A++= 24 F.F. cod. art. 10.3.1.C; su palo o braccio a parete esistente.

Quadro elettrico di comando e protezione per n.ro 2 apparecchi d'illuminazione; cod. art. 10.3.1.E; cod. art. M-F01; posto di sempiede per gruppo di misura.

Cavidotto sotto traccia con tubazione in PEHD per passaggio cavi elettrici; posato per pozzetto e corrisponde al percorso delle linee di alimentazione per apparecchi d'illuminazione al corpo Illuminante FG16R16 dim. 2 x 1.5 mm.

Pozzetto di derivazione dim. stesso di c.40 cm. x c.40 cm. x c.40 cm. con chiusino in ghisa carrabile classe C250 dim. 40 x 40 cm. cod. art. 10.3.1.F.

Numerazione univoca dei nodi rilevta alle verifiche elettriche riportate nella TAV-B2 - Quadro 8 - Quadro 9 - Quadro 10 - Quadro 11 - Quadro 12 - Quadro 13 - Quadro 14 - Quadro 15 - Quadro 16 - Area di Cantiere.

QR0 - 00 - 1.0 Numerazione tamponi.

## Quadro 8

| DENOMINAZIONE | LUNGHEZZA (m) | SOSTEGNI | | | | | | | BRACCIO SU PALO | BLOCCHI DI FONDAZIONE | | | CORPI ILLUMINANTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | punzone (art. 10.2.4.F) | palo 11 m (art. 10.2.4D) | 6 m (art. 10.2.4.G) | palo 11,20 m (art. 10.2.4.J) | 8 m (art. 10.2.4.H) | 10 m (art. 10.2.4.I) | 11 m (art. 10.2.4.K) | Fornitura (art. 10.2.4.B) | Innesto 1,5 m (art. 10.2.4.E) | Innesto 2 m (art. 10.2.4.D) | 0.70*0.70*0.70 (art. 10.3.1.C) | 0.50*0.50*0.50 (art. 10.3.1.C) | 0.50*0.50*0.50 (art. 10.3.1.C) | 0.50*0.50*0.100 (art. 10.3.1.C) | 1.00*1.00*1.000 (art. 10.3.1.C) | 15775 lumen (art. 10.2.4.D) | 14000 lumen (art. 10.2.4.J) | 15000 lumen (art. 10.2.4.K) | 16000 lumen (art. 10.2.4.H) | 15000 lumen (art. 10.2.4.I) | 15000 lumen (art. 10.2.4.D) |
| Viale del Fante lato sinistro | 1205 | | | | 52 | | | | | - | | - | - | 52 | - | | 52 | | | | | |
| Viale del Fante lato destro | 1171 | | | | 52 | | | | | - | | - | - | 52 | - | | 52 | | | | | |
| Piazza Nicaemi | 300 | | 13 | | | | | | | - | | 13 | | - | - | | 13 | | | | | |
| Via Casa Rocca | 455 | | 19 | | | | | | | - | | 19 | | - | - | | 19 | | | | | |
| Piazzale La Loggia | 125 | | | | | 9 | | | | - | | - | 9 | - | - | | - | 9 | | | | |
| TOTALI | | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Pozzetti di derivazione (art. 18.1.3.I) compresi quelli in corrispondenza di ogni palo:* 152



Città di Palermo

Assessorato della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.

Settore OO.PP.

Servizio Infrastrutture e Servizi a rete

Dirigente Capo Settore: Dott. Maurizio Pedicone

RUP: Ing. Roberto Cairone

Coord. della Progettazione: Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale

Coord. per la Sicurezza in fase di Progettazione: Arch. Fabio Cittati

Palermo aprile 2021



GRUPPO TECNICO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE

SUPPORTO AL RUP:
Ing. Giuseppe Di Lorenzo
Ing. Maria Luisa Di Liberto
Geom. Andrea Cataldo Ferro
Geom. Luigi D'Agostino

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale
Ing. Giuseppe Di Lorenzo
Geom. Matteo Scibona
Geom. Arch. Fabio Cittati

VISTI

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

Agenda Urbana PO FESR 2014/2020
Progetto AU_PA_01
"Adozione soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione con sistemi automatici di regolazione - Efficientamento impianti di pubblica illuminazione della zona nord della città di Palermo"

| TAV. 5.8 | PLANIMETRIA DI PROGETTO QUADRO 08 |
|---|---|
| | 1:1000 |