



10 Linea illum. (norm.+emerg.) FG16 (n.2 2x6mm²+1x6mm²
GV) cavid. PVC DN 32 (artt.14.3.17.19+14.3.17.4+14.3.2.3)

Plafoniera stagna LED min. IP65 IK08 da 1500lm a 3400lm
(art. 14.8.4.1) - ill. emergenza - alimentazione con UPS

Plafoniera stagna LED min. IP65 IK08 da 1500lm a 3400lm
(art. 14.8.4.1)

*Gli articoli sono riferiti al Prezzario della Regione Sicilia 2019



PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA
DI TENUTA DELLA DIGA SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI NARO (AG) (SCHEDA INTERVENTO N. 080)

CUP: G29E18000040001 - CIG: 7725373B77



Codigione 

PROGETTO ESECUTIVO

Dott. Ing. Salvatore Stagno

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE :
Dott. Ing. Pietro Umiltà

CUNICOLO DRENAGGI - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - SEZIONE TIPO

DORE 8.5.1

| | | ELABORATO | | CONTROLLATO | | APPROVATO | |
|-----------|----|-----------|--|-------------|--|-----------|--|
| SIGLA | | V. Lupo | | G. Lusco | | F. Lusco | |
| REVISIONE | N. | DATA | DESCRIZIONE | | | | |
| | 0 | DIC 2021 | Emissione elaborati progetto esecutivo | | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |

DATA :
DICEMBRE 2021

CALA : 1:20

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARzialmente SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE